

LEGENDA VEDENÍ

- Trasa více vedení
- Jednotlivé zásuvkové vedení
- Ostatní jednotlivé vedení

LEGENDA :

- Zásuvka jednonásobná, řazení 2P+PE, 16 A/250 V, nástěnná s víčkem, kovová, šedá, IP 44
- Zásuvka motorová, řazení 2P+PE+N, 16 A/400 V, nástěnná s víčkem, kovová, šedá, IP 44
- Volný vývod
- Silová rozvodnice
- Hlavní ekvipotencianální svorkovnice
- Doplňující ochranné pospojování

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 / 2010 :

Vnitřní prostory - normální dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, Změna Z1, Tabulka NA.4
Vnější prostory - prostory nebezpečné dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, Změna Z1, Tabulka NA.6

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA :

3/PEN AC 400/230 V 50 Hz, TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLŇKOVÁ - PROUDOVÉ CHRÁNIČE, DOPLŇJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM


SCHÉMA ZAPOJENÍ - VIZ PŘÍLOHA O1.D6.04

POZNÁMKY :

- RH - stávající hlavní rozvodnice objektu
- R.01 - nová rozvodnice - napojena z RH
- HES - hlavní ekvipotencianální svorkovnice objektu
 - Osazena v krabici u RH
 - Uzemněna na stávající uzemnění
- Na HES pospojeno :
 - Ochranná svorkovnice v RH
 - Ochranná svorkovnice a svodiče přepětí v R.01
 - Ekvipotencianální svorkovnice ES1 v 1.NP
 - Vodoměr
 - Kovové konstrukce v 002
- Rozvody navrženy kabely s měděnými jádry (např. CYKY)
- Uložení vedení :
 - Ve zdi pod omítkou
 - Pevně v ochranných tuhých trubkách - 002, 003, 004
- Poloha svítek, spínačů, zásuvek a ovládání osvětlení bude při realizaci upřesňováno investorem a architektem dle skutečně řešeného interiéru, potřeb uživatele a vybavení přístrojovou technikou

TABULKA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	název místnosti
0.01	VSTUPNÍ PODESTA
0.02	ŠOUPÁTKOVÁ KOMORA
0.03	SKLAD
0.04	SKLAD
0.05	PODESTA

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Architekti Headhand, s.r.o. , U Obecního dvora 7, 110 00 Praha 1 tel: +420 222 310 403, e-mail: architekti@headhand.cz		
PROJEKTANT ČÁSTI: Ing. Zdeněk Böhm, Nechvílova 1855, 148 00 Praha 4 tel.: 723 107 477, e-mail: zdbohm@volny.cz		
AKCE: VODNÍ DÍLO LES KRÁLOVSTVÍ, OBNOVA NKP		
NÁZEV VÝKRESU: O1 - DŮM HRÁZNÉHO - 1.PP - TECHNOLOGIE		
STUPEŇ DOKUMENTACE: Projekt pro provedení stavby	ČÁST DOKUMENTACE: O1.D6 - Silnoproudá elektroinstalace	
FORMÁT: 3x A4	MĚŘÍTKO: 1:50	
DATUM: 03/2017	ČÍSLO VÝKRESU: O1.D6.06	
INVESTOR: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, tel. 495 088 111		