

## ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 / 2010 :

Vnitřní prostory - normální dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, Změna Z1, Tabulka NA.4  
Vnější prostory - prostory nebezpečné dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, Změna Z1, Tabulka NA.6

## NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA :

3/PEN AC 400/230 V 50 Hz, TN-C-S

## OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DOPLŇKOVÁ - PROUDOVÉ CHRÁNIČE, DOPLŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM


## SCHÉMA ZAPOJENÍ - VIZ PŘÍLOHA O1.D6.04


## LEGENDA SVÍTIDEL - VIZ PŘÍLOHA O1.D6.03

## POZNÁMKY :

- Rozvody napojeny z rozvodnice R.1 v 1.NP
- Rozvody navrženy kabely s měděnými jádry (např. CYKY)
- Uložení vedení pevně na povrchu  
Uložení vedení bude při realizaci upřesňováno dle stavu konstrukcí
- Poloha svítidel, spínačů, zásuvek a ovládání osvětlení bude při realizaci upřesňováno investorem a architektem dle skutečně řešeného interiéru, potřeb uživatele a vybavení přístrojovou technikou

## ZNAČENÍ SVĚTLENÝCH VÝVODŮ :

- L-L1.6-1
-  L - Označení provedení svítidla - viz legenda svítidel O1.D6.03  
L1.6 - Označení světleného obvodu  
1 - Doplnující označení dle ovládajícího spínače  
Svítidlo ovládá spínač značený 1.6-1

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Architekti Headhand, s.r.o. , U Obecního dvora 7, 110 00 Praha 1 tel: +420 222 310 403, e-mail: architekti@headhand.cz		
PROJEKTANT ČÁSTI: Ing. Zdeněk Böhm, Nechvílova 1855, 148 00 Praha 4 tel.: 723 107 477, e-mail: zdbohm@volny.cz		
AKCE: VODNÍ DÍLO LES KRÁLOVSTVÍ, OBNOVA NKP		
NÁZEV VÝKRESU: O1 - DŮM HRÁZNÉHO - OCHOZ		
STUPEŇ DOKUMENTACE: Projekt pro provedení stavby	ČÁST DOKUMENTACE: O1.D6 - Silnoproudá elektroinstalace	
FORMÁT: 2x A4	MĚŘÍTKO: 1:50	
DATUM: 03/2017	ČÍSLO VÝKRESU: 01.D6.13	
INVESTOR: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, tel. 495 088 111		