

Vývody kabelů z MDB

- sv.o.č.01.1 – CYKY 3Jx1,5 WL01.1 nouzové–únikové osvětlení s piktogramem 1.NP
- sv.o.č.1 – CYKY 3Jx1,5 WL1 m.1.11,1.10,1.09,1.08,1.06
- sv.o.č.2 – CYKY 3Jx1,5 WL2 m.1.07,1.04,1.05,1.12,1.03,1.02 do protipánických svítidel přivést ostrou napájecí fázi
- sv.o.č.0100.1 – CHKE–R B2ca(s1,d1) 3Jx1,5 WL0100.1 nouzové–únikové osvětlení s piktogramem v chráněné únikové cestě m.2.01,1.01
- sv.o.č.100 – CHKE–R B2ca(s1,d1) 3Jx1,5 WL100 m.2.01,1.01 v chráněné únikové cestě
- sv.o.č.0101.1 – CYKY 3Jx1,5 WL0101.1 nouzové–únikové osvětlení s piktogramem 2.NP m.2.04,2.03
- sv.o.č.101 – CYKY 3Jx1,5 WL101 m.2.04 do protipánických svítidel přivést ostrou napájecí fázi
- sv.o.č.102 – CYKY 3Jx1,5 WL102 m.2.03,2.02,2.05,06 do protipánických svítidel přivést ostrou napájecí fázi

stávající budova
fyzicky oddělená budova, s vlastním rozvaděčem a přívodem
samostatný požární úsek

Je nutné respektovat umístění technologie a el.přístroje umístit v souladu s umístěním technologie
V souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek jsou typy výrobků a materiálů uvedené v projektové dokumentaci pouze zadáním standardu kvality pro daný účel použití, v souladu s tímto zákonem je možné použít i výrobek stejných vlastností
Legenda viz samostatný výkres
3PEN AC 50Hz 400V/TN–C 3NPE AC 50Hz 400V/TN–S
Ochrana automatickým odpojením od zdroje

Vypracoval Bartoň	Zodp. projektant Ing. Bezdíček L.	Tech. kontrola	<div>ILB-prostav s.r.o.</div> <div>Havlíčkova 304, 538 03 Hermanuv Městec</div> <div>tel: 778 855 581, www.ilb.cz, lb@ilb.cz</div>
Kreslil Bartoň			
Investor Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.			
Akce			
Výcviková budova pro získávání včelích produktů			formát A1
k.ú. Nasavrky, parc. č. 495/3, 495/4			datum 06/2015
Obsah výkresu Světelné rozvody 1.np			účel DSP
			č. zakázky
			č. kopie
			archivní č.
			č. výkresu D.1.4.e.2