

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Barbora Kostíková
+420 541 637 354
kostikova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 21. 12. 2017

Vysvětlení k dokumentaci zadávacího řízení - Chvalkovický potok, Uhřice, km 1,000 – 1,600 – úprava koryta

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Chvalkovický potok, Uhřice, km 1,000 – 1,600 – úprava koryta“ obdržel dne 11. 12. 2017 prostřednictvím emailu dotazy účastníků vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

V technické zprávě (č. výkresu D.0) je v odstavci D.7 POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ na straně 8 mimo jiné uvedeno :

Staveniště bude napojeno na stávající dopravní infrastrukturu stávajícími místními komunikacemi, ze kterých bude staveniště přístupno po obecních zemědělských pozemcích pomocí staveništní panelové komunikace.

Staveništní komunikace bude vybudována kolem potoka. Komunikace bude vybudována o šířce 3,0 m

jako panelová. Silniční panely budou položeny na šterkový podklad f-ce 32/63 mm, který bude od stávajícího terénu oddělen geotextilií 1 kg/m².

Ve slepém rozpočtu je panelová vozovka zmíněna pouze v jediné položce (sejmutí ornice):

8	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	715,380
	VV		F05 "mezideponií"		209,940
	VV		1,40*66,0*0,30 * 2 "ks" "obtokové potrubí"		55,440
	VV		3,0*500,0*0,30 "panelová komunikace"		450,000
	VV	F9	Součet		715,380

Žádné další informace v zadávací dokumentaci o panelové vozovce nejsou. Žádám Vás proto o vysvětlení zda je panelová vozovka součástí stavby – případně o doplnění položek týkajících se panel. komunikace do slepého zadávacího rozpočtu.


Odpověď:

V rámci provádění předmětu výše uvedené veřejné zakázky bude provedeno pouze odstranění ornice podél toku na zemědělských pozemcích. Panelová komunikace prováděna nebude.

Tímto Vysvětlením dochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek, a **to do 17. 1. 2017, do 10:00 hodin.**

Toto Vysvětlení je uveřejněno na profilu zadavatele https://zakazky.eagri.cz/contract_display_10091.html.

S pozdravem



MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel
Povodí Moravy, s.p.