

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	POLOHA m ²	DRUH PODLAHY
201	CHODBA	23,27	KERAMICKÁ DLAŽBA
202	SKLAD	19,20	PDYVOUCÍ PODLAHA
203	KANCELÁŘ	16,54	PDYVOUCÍ PODLAHA
204	ARCHIV	16,54	PDYVOUCÍ PODLAHA
205	ZASEDACÍ MÍSTNOST	24,9	LINO
206	ČAJOVÁ KUCHYNKA	6,05	KERAMICKÁ DLAŽBA
207	WC ŽENY	4,26	KERAMICKÁ DLAŽBA
208	WC MUŽI	3,26	KERAMICKÁ DLAŽBA
209	KANCELÁŘ TECHNICKÝ	16,31	LINO
210	KANCELÁŘ TECHNICKÝ I.	21,21	LINO
211	KANCELÁŘ TECHNICKÝ II.	12,27	LINO
212	KANCELÁŘ TECHNICKÝ III.	19,53	LINO
213	SCHODIŠTĚ	6,00	LINO


LEGENDA ELEKTRONSTALACE

- A SVÍTLIDLO STROPNÍ KRUHOVÉ,LMĚČNÉ SKLO,IP20, E27-LED ZDROJ
BN SVÍTLIDLO MASTĚNÉ,IP20, E27-LED ZDROJ+NOUZOVÝ INVERTER
C SVÍTLIDLO STROPNÍ KRUHOVÉ ,E27-LED ZDROJ
D SVÍTLIDLO MASTĚNÉ LINOVÉ NAD ZRCADLO,LED ZDROJ
E SVÍTLIDLO PRŮMYSLOVÉ,IP54,1x18W
F SVÍTLIDLO STROPNÍ KRUHOVÉ ,E27-LED ZDROJ
H SVÍTLIDLO VENKOVNÍ KRUHOVÉ MASTĚNÉ, IP54,LED ZDROJ
J SVÍTLIDLO STROPNÍ INTERIEROVÉ BYTOVÉ ,IP20, E27
K SVÍTLIDLO STROPNÍ KRUHOVÉ DO PŘEDSÍŇE ,E27-LED ZDROJ
M SVÍTLIDLO VENKOVNÍ KRUHOVÉ STROPNÍ, IP54,LED ZDROJ
M NOUZOVÉ LED SVÍTLIDLO S VLASTNÍM ZDROJEM ,Ihod.
Z1 STROPNÍ ZÁŘÍVKOVÉ SVÍTLIDLO S LED ZDROJEM,PRIZMATICKÝ KRYT
IP20, 4000lm,teple bílé
Z2 STROPNÍ ZÁŘÍVKOVÉ SVÍTLIDLO S LED ZDROJEM,PARABOL,MRŽKA
IP20, 5000lm,teple bílé
Z3 MODULOVÉ ZÁŘÍVKOVÉ SVÍTLIDLO S LED ZDROJEM,OVLÁDANÝ PROFIL
IP20, 4000lm,teple bílé
Z4 STROPNÍ ZÁŘÍVKOVÉ SVÍTLIDLO S LED ZDROJEM,POLYKARBONÁTOVÉ
IP54, 4000lm,teple bílé
VYPÍNAČ,PŘEPÍNAČE ZAPUŠTĚNÉ
Tlačítkový ovladač se signálkou
Vypínač IP44
Čidlo pohybu
ZASUVKA 230V/16A JEDNOFÁZOVÁ
ZASUVKA 230V/16A DVOJITÁ BARVA BÍLÁ
ZASUVKA 230V/16A DVOJITÁ BARVA BÍLÁ
ZASUVKA 230V/16A DVOJITÁ BARVA BORDO
ZASUVKA 230V/16A DVOJITÁ BARVA BORDO
S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU
ZASUVKA 230V/16A IP44
ZASUVKA 400V/16A
V MÍSTNOSTI PROVÉST OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
HOP HLAVNÍ OCHRANNÁ SVORKOVNICE POSPOJENÍ



DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY

ING. JOSEF ADENSÁM, ELEKTRO-PROJEKCE
BRIGÁDNICKÁ č.16, ČESKÉ BUDĚJOVICE



vedoucí projektant :	Mgr. Josef ADENSÁM	Projeke	Vyhotovení
Zodpovědný projektant:	Kraňal	EI	
Inženýr: Pavel Vlady, státní podnik, Hluboňov 106/8, Smolov, 1500 Praha 5		Datum:	02/2017
Stavba = Objekt		Formát: A4	5
VD LIPNO I – DH 125 – CELKOVÁ REKONSTRUKCE		Stupeň:	D2S
no pozemku pč.594 k.ú. Lipno nad Vltavou		Číslo zak.:	-
vyprac:	PŮJORTS 2NP-SILNOPROUD	měřítko:	Gen. výř. 1:50 D.1.4.7.2