


*zpoždění ze dne 11. 10. 16*

*získáno 1800* 22. 11. 2016

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE**  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.: ----  
Ze dne: 14.10.2016  
  
Sp. zn.: S-KHSSC 56131/2016  
Č. j.: KHSSC 56131/2016  
  
Vyřizuje: Mgr. Radová  
Tel.: 315 617 074  
E-mail: olga.radova@khsstc-me.cz  
  
Datum: 21.11.2016

Datovou schránkou  
Ústav zemědělské ekonomiky a informací  
Mánesova 1453/75  
120 00 Praha 2



**Závazné stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení stavby „Výměna klimatizace v objektu knižního depozitáře ÚZEI – Kojetice, Neratovická 247, Kojetice“**

Na základě žádosti stavebníka Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2, IČO 00027251 předložené dne 18.10.2016 posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad podle ust. § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), místně a věcně příslušný dle ustanovení § 10 a 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona, projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení stavby „Výměna klimatizace v objektu knižního depozitáře ÚZEI – Kojetice, Neratovická 247, Kojetice“ a v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 149 odst. 1 správního řádu vydává toto

**z á v a z n é   s t a n o v i s k o :**

s předloženou projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení stavby „Výměna klimatizace v objektu knižního depozitáře ÚZEI – Kojetice, Neratovická 247, Kojetice“ se

s o u h l a s í za splnění následujících podmínek stanovených v souladu s ustanovením § 77 zákona:

1. podíl venkovního přiváděného vzduchu nesmí klesnout pod 15 %;
2. před zahájením užívání stavby bude předložen protokol o proměření, seřízení a vyzkoušení VZT zařízení.

**Odůvodnění**

Dne 18.10.2016 byla na KHS předložena žádost stavebníka Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2, IČO 00027251 o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení stavby „Výměna klimatizace v objektu knižního depozitáře ÚZEI – Kojetice, Neratovická 247, Kojetice“.

Předložená PD řeší výměnu stávajících klimatizačních jednotek včetně potřebných úprav k zajištění požadovaných mikroklimatických parametrů v prostorech depozitáře ÚZEI – Kojetice, Neratovická 247, Kojetice. Nově je navržena vyšší třída filtrace F7 a do rozvodů VZT pro přívod vzduchu bude prováděno čištění vzduchu pomocí UV lamp (pro likvidaci plísní a mikroorganismů). Systém MaR vč. prostorových čidel teploty a vlhkosti v prostorech depozitáře bude doplněn včetně monitorování technologie a přístupu pomocí web rozhraní a vybavení systému GSM bránou. Nově bude přiváděný vzduch rovnoměrněji s minimalizací prostor s vysokou rychlostí přiváděného vzduchu. Vždy 2 depozitáře jsou větrány jednou jednotkou,  $t = 19\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ ,  $R_h = 50 \pm 5\%$ . Jednotka bude obsahovat zvlhčovač vzduchu (UV lampy osazené až za ním).

PD uvádí přívod vzduchu 11 000 m<sup>3</sup>/hod a množství čerstvého vzduchu – 550 m<sup>3</sup>/hod, tj. 5 % - viz. podmínka č. 1. V prostorech bude mírný přetlak. Jednotka bude umístěna ve strojovně VZT místo původní jednotky. Vytápění pomocí plynových kotlů je stávající.

Podmínky jsou požadovány k ověření projektovaných parametrů VZT zařízení a plnění požadavků § 41 a 42 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a je požadována z důvodu ověření, jaké množství čerstvého vzduchu je přiváděno na jednotlivá pracoviště.

Předložená projektová dokumentace byla posouzena v souladu s požadavky platné legislativy v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Projektová dokumentace paré č. 5, z 10.2014 Zpracovatel: air technic s.r.o., Praha 6 není součástí zásilky. V případě zájmu si ji můžete vyzvednout na podatelně územního pracoviště Mělník na adrese uvedené v zápatí. Pokud nebude vyzvednuta v termínu do 4 měsíců od obdržení tohoto stanoviska, bude skartována.

Mgr. Olga Radová  
vedoucí oddělení hygieny práce pro okres Mělník

#### Rozdělovník

adresát (PD není součástí zásilky, v případě zájmu o vrácení kontaktujte vyřizující pracoviště)  
KHS Stč. kr., HP – ÚP Mělník + PD