



KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.: ---

Ze dne: 01.03.2017

Sp. zn.: S-KHSSC 56131/2016

Č. j.: KHSSC 11017/2017

Vyřizuje: Mgr. Radová

Tel.: 315 617 074

E-mail: olga.radova@khsstc-me.cz

Datum: 03.04.2017

Datovou schránkou

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Mánesova 1453/75

120 00 Praha 2

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení stavby „Výměna klimatizace v objektu knižního depozitáře ÚZEI – Kojetice, Neratovická 247, Kojetice“

Na základě žádosti stavebníka **Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2, IČO 00027251** předložené dne 02.03.2017 posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad podle ust. § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), místně a věcně příslušný dle ustanovení § 10 a 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona, projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení stavby „Výměna klimatizace v objektu knižního depozitáře ÚZEI – Kojetice, Neratovická 247, Kojetice“ a v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 149 odst. 1 správního řádu vydává toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

s předloženou projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení stavby „Výměna klimatizace v objektu knižního depozitáře ÚZEI – Kojetice, Neratovická 247, Kojetice“ se

s o u h l a s í za splnění následující podmínky stanovené v souladu s ustanovením § 77 zákona:

- **před zahájením užívání stavby bude předložen protokol o proměření, seřízení a vyzkoušení VZT zařízení.**

Závazné stanovisko KHS čj. KHSSC 56131/2016 ze dne 21.11.2016 pozbývá platnosti.

Odůvodnění

Dne 18.10.2016 byla na KHS předložena žádost stavebníka **Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2, IČO 00027251** o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení stavby „Výměna klimatizace v objektu knižního depozitáře ÚZEI – Kojetice, Neratovická 247, Kojetice“. K této PD bylo vydáno závazné stanovisko KHS čj. KHSSC 56131/2016 ze dne 21.11.2016 (dále jen „stanovisko“).

Předložená PD řeší výměnu stávajících klimatizačních jednotek včetně potřebných úprav k zajištění požadovaných mikroklimatických parametrů v prostorech depozitáře ÚZEI – Kojetice, Neratovická 247, Kojetice. Nově je navržena vyšší třída filtrace F7 a do rozvodů VZT pro přívod vzduchu bude prováděno čištění vzduchu pomocí UV lamp (pro likvidaci plísní a mikroorganismů). Systém MaR vč. prostorových čidel teploty a vlhkosti v prostorech depozitáře bude doplněn včetně monitorování technologie a přístupu pomocí web rozhraní a vybavení systému GSM bránou. Nově bude přiváděný vzduch rovnoměrněji s minimalizací prostor s vysokou rychlostí přiváděného vzduchu. Vždy 2 depozitáře jsou větrány jednou jednotkou, $t = 19\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$, $R_h = 50 \pm 5\text{ }\%$. Jednotka bude obsahovat zvlhčovač vzduchu (UV lampy osazené až za ním).

PD uvádí přívod vzduchu $11\,000\text{ m}^3/\text{hod}$ a množství čerstvého vzduchu – $550\text{ m}^3/\text{hod}$, tj. $5\text{ }\%$. V prostorech bude mírný přetlak. Jednotka bude umístěna ve strojovně VZT místo původní jednotky. Vytápění pomocí plynových kotlů je stávající.

Ve stanovisku byly uvedeny celkem 2 podmínky, kde č. 1 byla podmínka ve znění: podíl venkovního přiváděného vzduchu nesmí klesnout pod $15\text{ }\%$.

Dne 02.03.2017 byla na KHS předložena žádost o přehodnocení stanoviska s ohledem na podmínku č. 1, která byla uvedena v souladu s § 42 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení“). Odůvodněním žádosti je, že PD počítá pouze s $5\text{ }\%$ množstvím čerstvého vzduchu a to do prostor archivu, kde není žádné trvalé pracoviště. Jedná se především o schopnost úpravy přiváděného vzduchu s ohledem na měrnou vlhkost. Na pracovišti jsou zaměstnány 2 zaměstnankyně, které v prostoru archivu tráví pouze čas nezbytný k vyzvednutí či uložení knižních fondů. Nicméně množství přiváděného čerstvého vzduchu, tj. $550\text{ m}^3/\text{hod}$ zajistí odpovídající přívodu vzduchu dle § 41 nařízení pro min. 10 zaměstnanců. S ohledem na výše uvedené KHS netrvá na splnění podmínky č. 1 uvedené ve stanovisku a vydává toto nové závazné stanovisko.

Podmínka je požadována k ověření projektovaných parametrů VZT zařízení a plnění požadavků § 41 nařízení a je požadována z důvodu ověření, jaké množství čerstvého vzduchu je přiváděno na jednotlivá pracoviště.

Předložená projektová dokumentace (paré č. 5, z 10.2014, Zpracovatel: air technic s.r.o., Praha 6) byla posouzena v souladu s požadavky platné legislativy v oblasti ochrany veřejného zdraví.

otisk úředního razítka

Mgr. Olga Radová
vedoucí oddělení hygieny práce pro okres Mělník

Rozdělovník
adresát DS
KHS Stč. kr., HP – ÚP Mělník



Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **95723925-53395-170410160153**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 10.04.2017 v 16:02:04. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 10.04.2017 15:06:04. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 1F FB 32, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Mgr. Olga Radová, vedoucí oddělení, oddělení hygieny práce pro okres Mělník, 556, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze [IČ 71009159]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Městská část Praha 2**
Pracoviště: **Městská část Praha 2**
V Praze 2 dne **10.04.2017**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Marcela Dittrichová

Otisk úředního razítka:



95723925-53395-170410160153

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 1F FB 32, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.