



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

„MVN Kamenný rybník, Trhanov, oprava objektů na hrázi a odstranění sedimentů z nádrže“

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
IČO: 70889953
Datová schránka: gg4t8hf

Veřejná zakázka:

Název: MVN Kamenný rybník, Trhanov, oprava objektů na hrázi a odstranění sedimentů z nádrže
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Ev. číslo zakázky: Z2018-002487

Povodí Vltavy, státní podnik, jako zadavatel předmětné veřejné zakázky, poskytuje v souladu s § 98 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 9. 2. 2018:

DOTAZ č. 1

Ve výkazu výměr jsem našel několik položek, které vás prosím upřesnit. Jedná se o položku: likvidace sedimentu zákonným způsobem, včetně odvozu a poplatků, objem 11 509,735 m³. V projektové dokumentaci je uvedeno, že sedimenty nevyhověly rozboru z hlediska obsahu nevhodných látek (viz rozbor). Z položky v rozpočtu vyplývá, že musí být sedimenty likvidovány zákonným způsobem. Znamená to tedy, že musím sedimenty umístit na skládku jako nebezpečný odpad? Jaké jsou v případě těchto sedimentů způsoby zákonné likvidace?

DOTAZ č. 2

Ve výkazu výměr jsem našel několik položek, které vás prosím upřesnit. Jedná se o položku: Likvidace zeminy zákonným způsobem, hmotnost 79,488 t. Je výše uvedená zemina rovněž nevyhovující z hlediska obsahu nevhodných látek jako zmíněné sedimenty? Dovoluje obsah látek v zemině zeminu např. po dohodě s majitelem zemědělského pole likvidovat navezením na pole? Byl by to z hlediska obsahu látek v zemině zákonný způsob?

DOTAZ č. 3

Ve výkazu výměr jsem našel několik položek, které vás prosím upřesnit. Uvedené položky nemůžeme na základě málo přesného a detailního popisu v technických zprávách řádně a objektivně nacenit. Jedná se o níže uvedené položky.

1. Osazování zábradlí ocelového na zdech hmotnosti do 100 kg/m vč. zábradlí, nátěru, kotev a pouzder - 23 m - chybí zde profil, výkres a popis zábradlí.
2. Montáž česle 500 *950, včetně dodávky - 1 kus - chybí zde profil, výkres a popis česlí.

3. Odstranění kovového zábradlí vcelku, vč. likvidace - 23 m - chybí zde profil a popis zábradlí.
4. Osazování kovových poklopů s dřev. výplní 1300*950mm, včetně dodávky 1 kus - chybí zde bližší specifikace poklopů.
5. Stavidlové tabule z dubového dřeva tl 140 mm, vč. výměny - v tech. zprávě uvádíte šířku 150 mm.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Ad 1) Zadavatel sděluje, že výsledky poskytnutých rozborů umožňují dle výluhu uložení odpadů na skládce S-003 (splňují podmínky pro třídu II. a), ale vzhledem k vysokému obsahu C10-C40 by část sedimentu bylo nutné uložit na skládku S-NO(příl. 4.2. vyhlášky 294/2005 Sb., (dále jen vyhláška)). V současné době je prováděno nové vzorkování podle platného znění vyhlášky, jehož výsledky Vám budou bezodkladně poskytnuty.

S ohledem na výše uvedené zadavatel v souladu s § 98 odst. 5 a § 99 odst. 1 zákona prodloužil lhůtu pro podání nabídek.

Nový termín lhůty pro podání nabídek:

23. 3. 2018 do 10:00 hodin

Nový termín otevírání nabídek:

23. 3. 2018 od 10:15 hodin


Zadavatel v návaznosti na prodloužení lhůty pro podání nabídek upozorňuje na související prodloužení zadávací lhůty a s tím spojený termín pro dobu platnosti dokladu o poskytnutí jistoty.

Ad 2) Zadavatel sděluje, že se jedná o výkopek zeminy pro založení opěrné zdi v rostlém původním terénu. Zadavatel nepředpokládá jakoukoliv kontaminaci. Z tohoto důvodu bude možné uložení výkopku na povrchu terénu (v zařízení k tomu určeném).

Ad 3) Zadavatel sděluje, že podrobný popis zmíněných položek je součástí zadávací dokumentace, a to v příloze č. 3, která je uveřejněna na profilu zadavatele včetně všech jejích příloh.

1. Profily, výkres a popis zábradlí jsou uvedeny ve výkresech D.1.1.13 Vzorové řezy a D.1.1.6 Podélné řezy A, B, C (konkrétně Podélný řez opěrnou zdí C-C).
2. Profil, výkres a popis česlí je uveden ve výkresu D.1.1.13 Vzorové příčné řezy. Hmotnost je uvedena ve výkazu výměr (do 30kg/ks).
3. Uvažujeme se stejnými rozměry jako u zábradlí nového.
4. Profil, výkres a popis poklopu je uveden ve výkresu D.1.1.13 Vzorové řezy.
5. Tloušťka stavidlové tabule je správně uvedena ve výkresu D.1.1.13 Vzorové řezy, a to 140mm.

V Praze 14. 2. 2018


Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční