



Povodí Labe, státní podnik
závod PARDUBICE

Datum: 21.04.2016

Č.j.: /

listy	přílohy	spis. znak	sk. znak	lhůta

Povodí Labe, státní podnik
Rokycanova 114/IV
Vysoké Mýto
566 01
Česká republika



0000000101195492801

VÁŠ DOPIS ZNAČKY
001083807771

NAŠE ZNAČKA
8120054245

LINKA
840 840 840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
20. 4. 2016

Vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k žádosti č. 8120054245

Vážený žadateli,

Vašemu požadavku o přeložku Brorsenova, kat. území: Žamberk, parc. č.: 3718/1, 564 01 Žamberk, Žamberk, ze dne 30. 3. 2016, lze vyhovět po splnění následujících podmínek.

Přeložka bude provedena tímto způsobem:

SO-05.2.5.: Stávající kabelové vedení 2x AYKY 3x185+70mm² bude v místě plánovaného tech. přístupu na ř. km.45,2294 hloubkově přeloženo do hloubky min 1m pod povrchem dlažby v délce trasy cca 20m. SO-05.2.6.: Stávající kabelové vedení 2x AYKY 3x185+70mm² bude v délce cca 135m odkopáno a uloženo do dělené chráničky. V místě prostupu protipovodňovou zdí bude chránička okolo kabelu utěsněna tmelem a prostor mezi chráničkou a otvorem ve zdi bude také vhodným způsobem utěsněn. Materiál bude použit dle standardů ČEZ Distribuce, a.s., v případě použití nestandardního materiálu bude nutné schválení výjimky. Cena za realizaci přeložky bude upřesněna dle typu použitého materiálu po zpracování PD. V ceně nejsou zahrnuty případné zádlažby, předpokládá se provedení zádlažeb a úprav povrchů v rámci stavby protipov. opatření.

Zmíněné úpravy může provést dle §47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon), pouze provozovatel (vlastník energetického zařízení) na náklady toho, kdo přeložku vyvolal. V příloze Vám zasíláme návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení ve 2 vyhotoveních. Pokud s tímto návrhem souhlasíte, tak oba podepsané návrhy zašlete na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 19, 326 00, Plzeň k rukám pan(i) Radek Vašíček. Obratem Vám zašleme námi potvrzenou smlouvu. Po uzavření smlouvy zahájíme zpracování projektové dokumentace včetně získání stavebního povolení. Následně bude upřesněna výše ceny přeložky a uzavřena smlouva na její úhradu. Po úhradě zálohy bude provedena přeložka zařízení distribuční soustavy a zbylé náklady vyfakturovány po jejím ukončení.

Při úspěšném územním projednání stanoveného technického řešení činí odhad celkových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy cca 220000.00 Kč. Výše této ceny bude upřesněna smluvním vztahem.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, fax: 371 102 008, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Otočte prosím



Povodí Labe, státní podnik závod PARDUBICE				
Datum:		27-04-2016		
Č.j.:		/		
listy	přílohy	spis. znak	sk. znak	lhůta

Povodí Labe, státní podnik
Rokycanova 114/IV
Vysoké Mýto
566 01
Česká republika



0000000101195492700

VÁŠ DOPIS ZNAČKY
001083807774

NAŠE ZNAČKA
8120054247

LINKA
840 840 840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
20. 4. 2016

Vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k žádosti č. 8120054247

Vážený žadateli,

Vašemu požadavku o přeložku Havlíčkovy nábřeží 114/IV, 564 01 Žamberk, Žamberk, ze dne 30. 3. 2016, lze vyhovět po splnění následujících podmínek.

Přeložka bude provedena tímto způsobem:

SO-05.2.9.: Stávající betonový sloup č. 748 umístěný u hranice parc.č.219 bude přeložen v trase vedení dále od řeky mimo prostor plánované betonové zdi (posun o max. 2-3m).

Zmíněné úpravy může provést dle §47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon), pouze provozovatel (vlastník energetického zařízení) na náklady toho, kdo přeložku vyvolal. V příloze Vám zasíláme návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení ve 2 vyhotoveních. Pokud s tímto návrhem souhlasíte, tak oba podepsané návrhy zašlete na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 19, 326 00, Plzeň k rukám pan(i) Radek Vašíček. Obratem Vám zašleme námi potvrzenou smlouvu. Po uzavření smlouvy zahájíme zpracování projektové dokumentace včetně získání stavebního povolení. Následně bude upřesněna výše ceny přeložky a uzavřena smlouva na její úhradu. Po úhradě zálohy bude provedena přeložka zařízení distribuční soustavy a zbylé náklady vyfakturovány po jejím ukončení.

Při úspěšném územním projednání stanoveného technického řešení činí odhad celkových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy cca 99000.00 Kč. Výše této ceny bude upřesněna smluvním vztahem.

Platnost stanoviska je do 20. 10. 2016, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Babka
Vedoucí oddělení Připojování

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, fax: 371 102 008, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00