



Povodí Labe, státní podnik  
Rokycanova 114/IV  
Vysoké Mýto  
566 01  
Česká republika



D0000000101179049608

VÁŠ DOPIS ZNAČKY  
001083807769

NAŠE ZNAČKA  
8120054241

LINKA  
840 840 840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
8. 4. 2016

### Vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k žádosti č. 8120054241

Vážený žadateli,

Vašemu požadavku o přeložku Orlická, kat. území: Žamberk, parc. č.: 1175/1, 564 01 Žamberk, Žamberk, ze dne 30. 3. 2016, lze vyhovět po splnění následujících podmínek.

#### Přeložka bude provedena tímto způsobem:

SO-05.2.2 V lokalitě je budována vlastní investiční akce ČEZ Distribuce, a.s. s termínem dokončení PD v roce 2017 s následným realizováním stavby. Požadavek žadatele je vhodné koordinovat s naší investiční akcí. Stávající podpěrné body linky VN 0565/35 kV č.73 a č.74 budou nahrazeny vyššími včetně přepojení(nahrazení) venkovního vedení.

Zmíněné úpravy může provést dle §47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon), pouze provozovatel (vlastník energetického zařízení) na náklady toho, kdo přeložku vyvolal. V příloze Vám zasíláme návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení ve 2 vyhotoveních. Pokud s tímto návrhem souhlasíte, tak oba podepsané návrhy zašlete na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 19, 326 00, Plzeň k rukám pan(i) Tomáš Abt. Obratem Vám zašleme námi potvrzenou smlouvu. Po uzavření smlouvy zahájíme zpracování projektové dokumentace včetně získání stavebního povolení. Následně bude upřesněna výše ceny přeložky a uzavřena smlouva na její úhradu. Po úhradě zálohy bude provedena přeložka zařízení distribuční soustavy a zbylé náklady vyfakturovány po jejím ukončení.

Při úspěšném územním projednání stanoveného technického řešení činí odhad celkových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy cca 535000.00 Kč. Výše této ceny bude upřesněna smluvním vztahem.

Platnost stanoviska je do 8. 10. 2016, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Babka  
Vedoucí oddělení Připojování

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, fax: 371 102 008, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 | zasilací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00



2



Povodí Labe, státní podnik  
Rokycanova 114V  
Vysoké Mýto  
566 01  
Česká republika

VÁŠ DOPIS ZNAČKY  
001083807465

NAŠE ZNAČKA  
8120054236

LINKA  
840 840 840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
8. 4. 2016

### Vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k žádosti č. 8120054236

Vážený žadateli,

Vašemu požadavku o přeložku U Koupaliště, kat. území: Žamberk, parc. č.: 0, 564 01 Žamberk, Žamberk, ze dne 30. 3. 2016, lze vyhovět po splnění následujících podmínek.

#### Přeložka bude provedena tímto způsobem:

SO-05.2.10 V lokalitě je budována vlastní investiční akce ČEZ Distribuce, a.s. s termínem dokončení PD v roce 2017 s následným realizováním stavby. Požadavek žadatele je vhodné koordinovat s naší investiční akcí. Stávající podpěrné body linky VN 0565/35 kV č.20 a č.19 budou nahrazeny vyššími včetně přepojení(nahrazení) venkovního vedení. Dále bude provedena výměna odpínače US\_UO\_694. SO-05.2.11 Stávající knn bude přeloženo mimo plánovanou výstavbu bloku mobilního hrzení.

Zmíněné úpravy může provést dle §47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon), pouze provozovatel (vlastník energetického zařízení) na náklady toho, kdo přeložku vyvolal. V příloze Vám zasíláme návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení ve 2 vyhotoveních. Pokud s tímto návrhem souhlasíte, tak oba podepsané návrhy zašlete na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 19, 326 00, Plzeň k rukám pan(i) Tomáš Abt. Obratem Vám zašleme námi potvrzenou smlouvu. Po uzavření smlouvy zahájíme zpracování projektové dokumentace včetně získání stavebního povolení. Následně bude upřesněna výše ceny přeložky a uzavřena smlouva na její úhradu. Po úhradě zálohy bude provedena přeložka zařízení distribuční soustavy a zbylé náklady vyfakturovány po jejím ukončení.

Při úspěšném územním projednání stanoveného technického řešení činí odhad celkových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy cca 989000.00 Kč. Výše této ceny bude upřesněna smluvním vztahem.

Platnost stanoviska je do 8. 10. 2016, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Babka  
Vedoucí oddělení Připojování

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, fax: 371 102 008, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |  
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00