


VÝZTUŽ ROZNÁŠECÍHO BLOKU P3


Půdorys

M 1:25




Pohled A1

M 1:25




Řez b-b

M 1:25



Tvar výztuže:




Výkaz výztuže:

Pol	Profil	Delka [mm]	R	
			ks	12 16
1	R 12	650	16	10.4
2	R 16	2950	20	59.0
3	R 16	3050	18	54.9
CELKOVÁ DELKA			[m]	10.4 113.9
HMOTNOST			[kg]	9.2 179.8
CELKOVÁ HMOTNOST			[kg]	189.0

Poznámka:

- * Vodonepropustný beton, max. průsak 35 mm podle ČSN EN 12 390-8
- * Výztuž ØR16 stýkovat přesahem min. 800 mm
- * Výztuž ØR12 stýkovat přesahem min. 600 mm
- * Výztuž upravit dle bednění

ZPŮSOB KÓTOVÁNÍ VLOŽEK



BETON:

MAX. PRŮSAK
NÁRŮST PEVNOSTI BETONU
NAVRŽENO DLE
KRYTÍ HORNÍ
KRYTÍ SPODNÍ
KRYTÍ BOČNÍ

C30/37 XC4 XF3
35 mm podle ČSN EN 12390-8
VELMI POMAŁÝ
ČSN 73 1201

OCEL:

10 505

UMIŠLENÉ DELKY JSOU VZTAŽENY K OSE PRUTU.
POLOMERY OBLOUKU JSOU VZTAŽENY KE STŘEDNICI,
NEZNAMENÉ POLOMERY JSOU 1/2 D_rmin (TAB. 20).
NEZNAMENÉ UHLY JSOU 45°, 90° resp. 180°.
CELKOVÉ DELKY VLOŽEK JSOU STŘÍZNÉ DELKY.
ROVNÉ VLOŽKY JSOU VE VÝKAZU OZNAMOVANÉ *).

INDEX ZMĚNY	POPIS ZMĚNY	DATUM	PROVEDL	PODPIS

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	AQUA STYL <small>UDĚLEN 086, PRŮVĚR 96/07</small>	
		Ing. Michal JANEČEK		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	statika <small>statika a dynamika stavebních konstrukcí Babiňova 374/11, 779 00 Olomouc tel. 585 700 701-2, fax. 585 700 707 DRŽITEL CERTIFIKÁTU ISO 9001</small>	
Ing. Daniel LEMÁK, Ph.D.	Ing. Světlana SEDLÁČKOVÁ	Ing. Roman KOIŠ		
KRAJ:	Olomoucký	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	14-1745-51	
MÍSTO STAVBY:	k.ú.Olomouc-město; p.č.139/2,139/6 k.ú.Hodolany; p.č.963	STUPEŇ:	DPS	
INVESTOR:	Povoří Moravý, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno	DATUM:	09/2014	
NÁZEV AKCE:		FORMÁT:	A4	
JEZ OLOMOUC		MĚŘÍTKO:	1:25	
REKONSTRUKCE MANIPULAČNÍ LÁVKY (NOVÁ)		ČÍSLO PŘÍLOHY:		
IO 01 – Stavební úpravy spodní stavby				
OBSAH PŘÍLOHY:				
VÝZTUŽ ROZNÁŠECÍHO BLOKU P3			D1.21	

Tato dokumentace je důsledním vlastnickým statické kanceláře STATIKA Olomouc s.r.o.. Kopírování a veřejné šíření je možné jen se souhlasem autora.