



Nádražní 36
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel.: +420 571 654 293
+420 571 657 407
e-mail: beskydy@nature.cz
www.beskydy.nature.cz
IDDS: vvedyiy

Povodí Moravy, s.p.
Závod Horní Morava
U dět. domova 263
OLOMOUC

prostřednictvím DS k IČO 70890013

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 532/BE/2017-0002

VYŘIZUJE: Mgr. Martin Poloha

DATUM: 15.3.2017

Odborné stanovisko – „Stupeň Bystřička, Malá Bystřice – oprava stupně“

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „AOPK“), jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny, podle ustanovení § 78 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) na podkladě Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené záležitosti vydává ve smyslu ustanovení § 78 odst. 7 zákona toto odborné stanovisko:

Předmětem zadání projektové dokumentace je oprava stupně v ř. km. 8,177 na potoce Bystřice v Malé Bystřici nedaleko nad VN Bystřička.

Jedná se o betonový stupeň s hrubým kamenným obkladem, který je částečně odplaven. Vývar stupně je ukončen prahem a pod ním je dno zpevněno kamenným záhozem. Do levého břehu je stupeň zavázán betonovým křídlem do skály, vpravo je ukončen hrází až k tělesu silnice. U levého břehu se vytvořila nátrž a je zde směřována proudnice díky rozsáhlému nánosů splavenin. Kromě odplaveného obkladu je poškozena dlažba pod stupněm a rozplaven zához pod prahem vývaru a poškozeno spárování.

Kromě přímých stavebních oprav stupně se navrhuje odstranění nevhodných dřevin a částečné přehození nánosů z pravého k levému břehu (příp. částečné rozhrnutí). Součástí akce má být také oprava odběru pro zásobování soustavy malých vodních nádrží.

Navržené práce mají charakter údržby a opravy stávajícího vysokého spádového objektu na upraveném vodním toku a v současných podmínkách na lokalitě nemají alternativní řešení. Stupeň se nachází nedaleko nad vodní nádrží. Z hlediska ochrany přírody a krajiny není k opravě námitek za dodržení dále popsaných podmínek a postupů.

Nutné potřebné kácení v souvislosti se stavbou odůvodněné přístupem, odstraněním dřevin z náplavu a konstrukcí stupně apod. je oprávněna na žádost povolit Obec Malá Bystřice, protože se nejedná o kácení „při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků“. Náplav by měl být odstraněn nepravidelně a postupně „do ztracena“ k patě pravého břehu, tj. neměla by být obnažena patka pravého břehu a měla by vzniknout přirozená břehová linie a postupně narůstající hloubka směrem ke středu koryta.

Ochrana zvláště chráněných druhů živočichů ve vodním prostředí může být řešena na základě výjimky vydané Českému rybářskému svazu, místní organizaci Vsetín, která bude na základě závazného stanoviska vydaného AOPK RP SCHKO Beskydy oprávněna provést záchranný odlov. Toto závazné stanovisko bude vydáno na samostatnou žádost investora a po předložení konečné úplné projektové dokumentace.

V zastoupení
Mgr. Jiří Lehný

Mgr. František Jaskula

ŘEDITEL REGIONÁLNÍHO PRACOVÍŠTĚ