

VD – TBD a.s.
Studená 909/2

638 00 Brno

Vaše zn. / ze dne:

Naše zn.:
2017/0000/PVH/354Vyřizuje:
Janičko Marek - tel. 581 601 878Datum:
2017-07-24

Věc:

„Bečva, Osek nad Bečvou - posouzení stability koryta, návrh úprav a stabilizačních objektů“ - k.ú. Osek nad Bečvou - investor Povodí Moravy s.p. - vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení

Předložená akce řeší posouzení stability koryta řeky Bečvy v Oseku nad Bečvou dle předložené situace. V této obci naše společnost vlastní a provozuje vodovod pro veřejnou potřebu. K uvedené akci Vám sdělujeme následující - navržený záměr **zasahuje** do ochranného pásma vodárenského, vymezeného § 23 zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto zákona činí ochranné pásmo 1,5 m od líce potrubí na obě strany do profilu DN 500 a 2,5 m nad DN 500. V zájmovém území se nachází vodovodní řady PVC DN 200. Uvedenou akcí dojde ke křížení a souběhům s naším vodárenským zařízením - viz příložená situace. Zařízení je nutno respektovat a stavební práce provádět tak, aby nedošlo k jeho poškození.

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. souhlasí se stavbou při splnění níže uvedených podmínek:

1. Poloha zařízení vodovodu musí být před zahájením stavebních prací vytýčena a v terénu řádně vyznačena. Pracovníci naší společnosti budou vyzváni k vytýčení sítě v našem majetku a provozování - vodovod p. Pelíšek tel. 602 584 339.
2. V ochranném pásmu zařízení nesmí být bez souhlasu provozovatele zřizovány stavby budov, oplocení, podpěrných konstrukcí nadzemních vedení a jiné konstrukce zamezující přístup k němu, k jeho příslušenství a k vodovodním nebo kanalizačním přípojkám. Nesmí zde být umístěna výsadba trvalého charakteru, kterou není možné v případě potřeby odstranit bez nároků na náhradu škody.
3. Zahájení jakékoliv činnosti (dle odst. 5 § 23 zákona 274/2001 Sb.) v ochranném pásmu zařízení oznámí zadavatel nebo dodavatel stavebních prací písemně na adresu společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. nejméně 7 kalendářních dnů předem.
4. Pracovníci na stavbě musí být před zahájením prací v ochranném pásmu seznámeni s polohou zařízení, přípojek a s těmito podmínkami.
5. Zemní práce ve vzdálenosti menší jak 1,0 m od zařízení a jejich příslušenství mohou být prováděny pouze **ručně**. Při realizaci stávk, při souběhu a křížení nutno dodržet normu ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí.
6. Před zásypem výkopů v ochranném pásmu **vyzve** zadavatel nebo dodavatel zemních prací společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. k ověření dodržení podmínek činnosti v ochranném pásmu a nedotčení zařízení.
7. Poškození zařízení, zjištěnou netěsnost nebo závadu oznámí investor nebo stavebník neprodleně na VaK Přerov, a.s.
8. Činnosti v ochranném pásmu nesmí být jakkoliv omezen přístup ke stávajícím vodárenským nebo kanalizačním zařízením,



Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

k uzavěrům a šachtám na domovních přípojkách a k požárním hydrantům. V ochranném pásmu zařízení a nad vedením přípojek nesmí být skladovány žádné materiály, odpady ani zřizovány mezideponie. Stávající zařízení v provozování naší společnosti musí zůstat po dobu stavby trvale přístupné pro opravy, údržbu a příjezd vozidel.

9. Při úpravách povrchů osadí stavebník poklopy armatur a šachet do nivelety nově upraveného terénu. Po ukončení všech stavebních prací **vyzve** zadavatel nebo dodavatel VaK Přerov, a.s. k převzetí povrchu terénu i nad územím ochranného pásma a k ověření správné funkce zařízení dotčených stavbou.
10. Všechny součinnosti společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. poskytované stavebníkům při činnostech v ochranném pásmu jsou stavebníkům poskytovány za úplatu v cenách podle platného ceníku služeb společnosti.
11. Při poškození vodárenského nebo kanalizačního zařízení je stavebník povinen uhradit náklady spojené s jeho opravou, včetně nákladů na všechny vzniklé škody, související úkony a činnosti.
12. Se zahájením stavebních prací je nezbytné požádat VaK Přerov o vytyčení našich zařízení a upřesnění jejich polohy v terénu. Vytyčení polohy vodárenských zařízení zajistí na základě písemné objednávky od zadavatele nebo dodavatele prací příslušný pracovník, vodovod - provoz vodovodů, kanalizace - provoz kanalizací. Písemná žádost musí být doručena na adresu sídla společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. nejméně sedm kalendářních dnů předem. Součástí protokolu pro vytyčení polohy zařízení ve správě naší společnosti je oprávnění k zahájení činnosti v ochranném pásmu vodárenského zařízení plynoucí ze zákona odst. 5 §23 zákona 274/2001 Sb.

S pozdravem

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

provoz vodovodů -
- pracoviště Hranice ①

753 01 HRANICE, Sady čs. legii 462