

NAŠE ZNAČKA
PM019665/2018-504/Kos

VYŘIZUJE
Ing. Radim Frajt
+420 541 637 347
frait@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 23. 4. 2018

Vysvětlení k dokumentaci zadávacího řízení - Huštěnovický potok km 0,000 – 2,040 – odstranění nánosů

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Huštěnovický potok km 0,000 – 2,040 – odstranění nánosů“ obdržel dne 20. 4. 2018 prostřednictvím emailu dotazy účastníků vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Projektová dokumentace a to konkrétně Souhrnná technická zpráva předpokládá uložení sedimentu vedeného pod kat.č. 17 05 04 na skládce fy SUEZ a to v Němčicích nad Hanou popř. v Hradčanech u Přerova.

Je možné uložit daný sediment na jiné skládce např. fy Biosolid s.r.o., která může tento druh odpadu přijímat?

Odpověď:

Sediment je možné vozit i na jinou skládku. Zadavatel však upozorňuje, že musí být v nabídce doložen souhlas provozovatele skládky s uložením sedimentu a jejich oprávnění k uložení sedimentu.

Toto Vysvětlení je uveřejněno na profilu zadavatele https://zakazky.eagri.cz/contract_display_10683.html

S pozdravem



Ing. Tomáš Bělaška
investiční ředitel
Povodí Moravy, s.p.