



RVJ ROZVADĚČ S VYHODNOCOVAČÍ JEDNOTKOU PRŮTOKOMĚRU  
R1A ROZVADĚČ STÁVAJÍCÍ PRO PŘÍSTAV  
IP INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR  
6 KABEL PRŮTOKOMĚRU  
(DODÁVKA VÝROBCE PRŮTOKOMĚRU)

Napěťová soustava 230/400V AC 50Hz  
Ochrana PND: Automatickým odpojením od zdroje  
doplněná proudovými chrániči a pospojováním

**IO 03 PŘÍPOJKA NN**

Proj.:	Vyprac.: P.Vondrášek,DiS. 	<div>VONDRÁŠEK</div> <div>Projektování elektrických zařízení</div> 		
Investor: Povodí Vltavy, státní podnik, HOLEČKOVA 8, 150 24 PRAHA 5				
Kraj : Jihočeský	Obec: České Budějovice			
Akce: Areál jezu České Vrbné odkanalizování provozního objektu	Stupeň : dokumentace pro provádění stavby		Vyhotov.:	Číslo výkr.  D.3.8
	Č.zakázky : 2017-10			
	Datum : 01/2018			
Obsah: BLOKOVÉ SCHEMA PRŮTOKOMĚRU	Měřítko :			