

Váš dopis zn.:

Ze dne:

26. června 2017

Naše č. j.:

MUUH-SŽP/47156/2017/HabM

Spisová zn.:

Spis/ 305/2017/KOS 707

Počet listů/příloh:

1/0

Vyřizuje:

Ing. Michal Habarta

Telefon:

572525156

E-mail:

michal.habarta@mesto-uh.cz

Datum:

10.07.2017



muuhvp17v00jkm

**Ing. Jaroslav Majíček**  
**Budovatelská č.p. 4796**  
**760 05 Zlín**

## **KOORDINOVANÉ ZAVAZNÉ STANOVISKO**

Název stavby: „**Splašková kanalizace včetně žumpy u č.p. 244**“, na pozemku pozemková parcela číslo 1308/2 v katastrálním území Babice u Uherského Hradiště

Žadatel: Ing. Jaroslav Majíček

Investor: Povodí Moravy, s.p.

Druh řízení: územní řízení, územní souhlas

Dokumentace: Ing. Jaroslav Majíček, 08/2017

### **Stavba obsahuje:**

splaškovou kanalizaci tvořenou potrubím DN 150 mm délky 4,55 m včetně plastové nádrže žumpy objemu 11 m<sup>3</sup>, z důvodu odpojení od stávající technicky nevyhovující ČOV (nátok na ČOV bude zaslepen, ČOV nebude odstraněna, bude zachována pro případné využití při změně využití objektu), stavba v záplavovém území a ochranném pásmu vodního zdroje Kněžpole

### **1. Vodoprávní úřad**

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, **uděluje** formou závazného stanoviska podle § 17 odst. 1 písm. c) a e) téhož zákona **souhlas** k předmetné stavbě.

#### **Odůvodnění:**

Stavba je umístěna v záplavovém území u stávajícího objektu a v ochranném pásmu vodního zdroje Kněžpole. Dle § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona je ke stavbám v záplavových územích třeba souhlas vodoprávního úřadu, dle § 17 odst. 1 písm. e) vodního zákona je ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů třeba souhlas vodoprávního úřadu. Vodoprávní úřad přezkoumal předložený záměr dle vodního zákona a souvisejících právních předpisů a dospěl k závěru, že záměr není v rozporu se zájmy chráněnými vodním zákonem a lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod, a proto udělil souhlas vodoprávního úřadu ke stavbě.

#### **Sdělení:**

1. V případě povodňového nebezpečí je vlastník nebo stavebník stavby povinen činit nutná opatření na zmírnění případných povodňových škod. Vlastníci pozemků, staveb a movitého majetku v záplavových územích, jsou povinni zajišťovat, aby nebyly zhoršovány odtokové podmínky a průběh povodně (zabezpečením movitých před odplavením, odsunem techniky a znehodnotitelných materiálů, vývozem žumpy atd. v případě hrozící povodně.)
2. Bezodtoková jímka (žumpa) není vodním dílem dle § 55 vodního zákona, stavební povolení vydává příslušný obecní stavební úřad. Těsnost bezodtokové jímky musí být před započítáním užívání stavby dokladována obecnímu stavebnímu úřadu.

3. Ten kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo ČIŽP prokázat jejich zneškodňování v souladu s vodním zákonem (§ 38 odst. 6 vodního zákona).
4. Při provádění stavby i jejím provozu musí být učiněna taková opatření, aby bylo zabráněno úniku závadných látek a odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. Stroje a prostředky používané při provádění stavby musí být v dobrém technickém stavu a musí být zamezeno možnostem úniku provozních kapalin.

Oprávněná úřední osoba: Mgr. Eva Schneiderová, tel.: 572 525 857, e-mail: eva.schneiderova@mesto-uh.cz.

## 2. Orgán ochrany přírody a krajiny

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí vydává vyjádření na základě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

**K předmětnému záměru nemá orgán ochrany přírody připomínek.**

Odůvodnění:

Orgán ochrany přírody přezkoumal předložený záměr a dospěl k závěru, že stavba nepoškozuje ani neohrožuje veřejné zájmy na úseku ochrany přírody a krajiny nad míru danou zákonnými předpisy a proto vydal výše uvedené vyjádření.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Krčma, Ph.D., tel.: 572 525 840, e-mail: jan.krcma@mesto-uh.cz

## 3. Odpadové hospodářství

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí jako příslušný dotčený orgán na úseku odpadového hospodářství podle § 71 písm. k) zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 79 odst. 4) písm. b):

**K výše uvedené projektové dokumentaci stavby vydává podle § 79 odst. 4 písm. b) téhož zákona souhlasné vyjádření.**

Odůvodnění:


Z předložené projektové dokumentace bylo zjištěno, že při realizaci stavby se předpokládá vznik odpadů skupiny 17. Tyto odpady budou předány do zařízení, které je k nakládání s těmito odpady určeno ve smyslu ust. § 12 odst. 2 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a má k nakládání s těmito odpady oprávnění.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Roman Šimeček, tel.: 572 525 845, e-mail: roman.simecek@mesto-uh.cz

## Poučení:

Podle ustanovení § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska lze napadnout až odvoláním proti rozhodnutí správního orgánu. Pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu je závazné stanovisko závazným podkladem.

Vyjádření není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu odvolat. Pro jeho případné změny nebo zrušení platí ustanovení § 154 – 158 správního řádu.



**Ing. Rostislav Novosad**

vedoucí odboru stavebního úřadu  
a životního prostředí

**MĚSTSKÝ ÚŘAD  
UHERSKÉ HRADIŠTĚ  
odbor stavebního úřadu  
a životního prostředí**  
-7-

## Doručí se:

Ing. Jaroslav Majíček, Budovatelská č.p. 4796, 760 05 Zlín