

Váš dopis zn. Výst/0628/2016
Naše značka 16-01028
Vyřizuje Prachatická Aneta
Telefon +420 775 857031
GSM brána +420 606 736008
E-mail prachaticka@vakna.cz
Datum 8.3.2016

MĚSTO HRONOV
nám. Čs. armády 5
549 31 Hronov

Protipovodňová opatření na vodním toku Křepelka v k.ú Velké Poříčí


s.p.č. 203 Velké Poříčí, p.p.č. 1137/1 Velké Poříčí, p.p.č. 1137/3 Velké Poříčí, p.p.č. 1137/4 Velké Poříčí, p.p.č. 1137/5 Velké Poříčí, p.p.č. 1137/7 Velké Poříčí, p.p.č. 1138/1 Velké Poříčí, p.p.č. 1139/2 Velké Poříčí, p.p.č. 1140/2 Velké Poříčí, p.p.č. 1144/2 Velké Poříčí, p.p.č. 1144/3 Velké Poříčí, p.p.č. 1144/6 Velké Poříčí, p.p.č. 1153/1 Velké Poříčí, p.p.č. 1155 Velké Poříčí, p.p.č. 1156 Velké Poříčí, p.p.č. 1553/7 Velké Poříčí, p.p.č. 1603/1 Velké Poříčí

V situaci je informativně zakresleno zařízení ve správě VaK Náchod a.s. – vodovod. Případná kanalizace v této lokalitě se nenachází ve správě VaK Náchod a.s.

Dle předložené projektové dokumentace se jedná o stavbu protipovodňového opatření na vodním toku Křepelka v k.ú. Velké Poříčí. Jedná se o umístění (zkapacitnění koryta) toku Křepelka v celkové délce 283,0 m a to železobetonovými rámy, stěnou z prefabrikátů, zřízením betonových stěn a (výkopem) lichoběžníkových profilů.

S vydáním územního rozhodnutí souhlasíme při splnění následujících podmínek:

1. V případě, že bude zahájena výstavba protipovodňových opatření dříve, než bude provedena přeložka vodovodního řadu, je třeba v místě křížení protihlukové zdi s předpokládanou trasou překládaného vodovodního řadu osadit do základu zdi chráničku, která umožní průchod vodovodního řadu.


Ing. Pavel Korda
vedoucí oddělení TPC

Vodovody a kanalizace Náchod a.s.
Kladská 1521
547 01 NÁCHOD

