


PŮDORYS 2.NP
M 1:50



LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA/m²
2.01	CHODBA	3,40
2.02	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	7,60
2.03	CHODBA	10,00
2.04	VÁHA	4,60
2.05	SKLAD	4,40
2.06	LABORATOŘ	8,20
2.07	LABORATOŘ	9,60
2.08	SKLAD	2,50
2.09	KANCELÁŘ	15,90
2.10	KANCELÁŘ	20,80
2.11	KANCELÁŘ	25,90
2.12	CHODBA	4,70
2.13	CHODBA	4,10
2.14	WC	1,80
2.15	KOUPELNA	3,00
2.16	KANCELÁŘ	18,70
2.17	KANCELÁŘ	18,40
2.18	KANCELÁŘ	14,00
2.19	KANCELÁŘ	13,50

ROZVODNÁ SOUSTAVA

3NPE 400V AC 50 Hz / TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed2

- 411.2 Základní ochrana před přímým dotykem
- A.1 Základní izolace živých částí
 - A.2 Ochrana přepážkami nebo kryty
 - 411.3. Doplňková ochrana proudovými chrániči
- 411.3 Ochrana při poruše
- 411.3.1 Ochranné uzemnění a ochranné pospojování
 - 411.3.2 Automatické odpojení při poruše
 - 415.1 Doplňková ochrana: proudovými chrániči
 - 415.2 Doplňková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním

Vypracoval :	ING. PETR HANÁČEK	ING.RICHARD NAVRÁTIL 686 05 UH. HRADIŠTĚ IČO 47351403	
Projektant :	ING. RICHARD NAVRÁTIL		
Investor :	VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI v.v.i., STRNADY 136, 252 02 JÍLOVIŠTĚ		
Místo stavby :	VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI v.v.i., NA ZÁHONECH 601, 686 04 KUNOVICE		
Stavba : REKONSTRUKCE CENTRÁLNÍ KOTELNY A OTOPNÉ SOUSTAVY VS KUNOVICE		Datum :	04/2018
		Stupeň PD :	DSP
		Zak.číslo :	
Obsah : D.1.4.5 ELEKTROINSTALACE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA, PŮDORYS 2.NP		Měř. : 1:50	D.1.4.5.4