

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: POD/2018/934/500.01-VZ1101

Vyřizuje: Bc. Radomír Doležel

Tel.: 596 657 346

E-mail: radomir.dolezel@pod.cz

Datum: 6.6.2018

Uveřejněno na profilu zadavatele

Povodí Odry, státní podnik

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html

Vysvětlení zadávací dokumentace 2 podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26
IČO:	70890021
Název veřejné zakázky:	VD Těrlicko – oprava injekční clony, č.st. 3152
Číslo VZ dle evidence zadavatele:	1101
VZ podle předmětu:	stavební práce
Forma zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Profil zadavatele:	https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html

V souladu s § 98 zákona zadavatel poskytuje dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti obdržené od dodavatele dne 5.6.2018.

Dotaz č. 2

Dobrý den,

můžete mi prosím zjistit, proč ve výkazu výměr na akci VD Těrlicko - oprava injekční clony, č. st. 3152 u objektu SO 01, položka 2 – Maloprofilové vrty atd. nejsou vykázány vrty druhé řady (B)?, dle TZ mají být vrtány také délky 10m, tedy asi do horniny III. a IV. třídy.

Vysvětlení k dotazu č. 2

Zadavatel sděluje dodavatelům, že v objektu SO 01 Oprava clony (injekční clona), položka č. 2 Maloprofilové vrty jádrové průměru do 56 mm v omezeném prostoru do úklonu 45 st. v hl. 0 až 25 m v hornině tř. III a IV., v prvním řádku výpočtu výkazu výměr (buňka F91) je uveden chybný popis výpočtu výkazu výměr, a to **6050 „Vrty A, VV pol. 1“**. Správný popis výpočtu výkazu výměr v tomto řádku je **6050 „Vrty A a B, VV pol. 1“**.

Množství u položky č. 2 Maloprofilové vrty jádrové průměru do 56 mm je uvedeno správně, jak vyplývá z přílohy projektové dokumentace J_Vykaz vymer. Chyba v popisu výpočtu výkazu výměr tedy nemá vliv na stanovení nabídkové ceny v nabídkách dodavatelů.

Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace nebyla doručena včas v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a zadávací dokumentace. Zadavatel přesto vysvětlení zadávací dokumentace dodavatelům poskytuje. Tímto vysvětlením zadávací dokumentace nedochází ke změně nebo doplnění zadávací dokumentace, které může mít vliv na stanovení nabídkové ceny, podání nabídek a hodnocení nabídek. Zadavatel tedy neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek na uvedenou veřejnou zakázku.

Mgr. Petr Prešer

vedoucí obchodně-kontrakčního odboru