



E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

AQUA CENTRUM BŘECLAV, s. r. o.
Kapusty 27
690 06 Břeclav

E.ON Česká republika, s.r.o.

Regionální správa Hodonín
Husova 1
695 42 Hodonín
www.eon.cz

Svatopluk Zoder
T +420-51830 5225
svatopluk.zoder@eon.cz

Naše značka
S40325-16183646

Hodonín, 25.05.2017

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.

Toto vyjádření vydává společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR) jednající jako zástupce společnosti E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD).

ECZR byla předložena žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu (dále jen OP):

Nadzemní vedení VN
Distribuční trafostanice VN/NN
Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení NN

Jedná se o akci: „Lanžhot - Caja , ř.km 0,000-2,350 - těžení nánosů“.
K zásahům do OP dochází v místě stavby: KÚ Lanžhot, žadatelem vyznačené zájmové území.

ECZR jako zástupce ECD souhlasí s provedením výše uvedené akce v OP zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

- 1) Případná kolize s distribučním zařízením ve správě ECZR, bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).
- 2) Uvažovaná stavba musí respektovat ochranné pásma distribučního zařízení.
- 3) V případě, kdyby výše uvedená stavba způsobila porušení krytí kabelového vedení NN, VN dle platných ČSN, PNE, zajistí ECZR nápravná opatření (snížení kabelového vedení, založení do plastových chrániček, apod.) a to na základě písemné objednávky investora

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066
IČ: 257 33 591
DIČ: 25733591

16183646

předané na ECZR neprodleně po zjištění této skutečnosti, přičemž náklady s tím spojené hradí investor stavby v plné výši.

- 4) **Upozorňujeme, že zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů!!!!** Výkopové práce do hloubky 1 m provádět v min. vzdálenosti 1 m od stožárů. U výkopů ve větší hloubce se musí stanovit vzdálenost od stožáru individuálně (nutné projednat s ECZR!!!).
- 5) Při provádění terénních úprav výše uvedené stavby musí být dodržena min. výška vodičů nad terénem – 6 m. Po ukončení terénních úprav je nutné přizvat zástupce ECZR ke kontrole dodržení min. výšky vodičů. O kontrole bude proveden písemný zápis do montážního nebo stavebního deníku.
- 6) V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- 7) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- 8) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. **Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Libor Škrobáček**, tel.: 54514-4244, email: libor.skrobacek@eon.cz.
- 9) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- 10) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.

- 11) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- 12) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- 13) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
- 14) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
- 15) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 18.05.2017.
- 16) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- 17) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN

Regionální správa, Martin Macho, tel.: 54514-4232, email: martin.macho@eon.cz

**V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných
právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.**

S přátelským pozdravem

E.ON Česká republika, s.r.o.

E.ON Česká republika, s. r. o.
Regionální správa
Hodonín



012

Příloha: Podmínky pro provádění činností a prací v OP.



E.ON Česká republika, s.r.o.

Podmínky pro provádění činností a prací v ochranném pásmu elektrického vedení

Pro vymezení ochranného pásma vedení VN platí zákon č. 458/2000 v platném znění § 46. Ochranné pásmo (dále jen OP) nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994

- u venkovního vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně - **10 m**
- u venkovní stožárové el.stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV - **10 m**

pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995

- u vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace - **7 m**,
 - pro vodiče s izolací základní - **2 m**,
 - pro závěsná kabelová vedení - **1 m**
- u venkovní stožárové el.stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV - **7 m**

V tomto ochranném pásmu je zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu vlastníka stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
- provádět činnosti (odkopy nebo navršení zeminy a jiných materiálů do výše, práce s hořlavinami, výbušninami atd.), které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m,

Podmínky při provádění zemních prací v OP vedení:

Před zahájením jakýchkoliv prací v blízkosti el.venkovních vedení NN, VN a VVN musí ten, kdo práci organizuje nebo řídí, prokazatelně poučit všechny pracovníky o nebezpečí práce v OP vedení. Při práci v OP musí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní předpisy a normy, především požadavky ČSN EN 50110-1 ed.2 + doplňující technická normalizační informace TNI 343100 a dále dle požadavku PNE 330000-6.

- jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoliv poloze byly všechny jejich části **mimo OP vedení VN**
- jiná zařízení, která nemají povahu jeřábu je možno provozovat v blízkosti el.vedení, a to i v OP vedení, jsou-li opatřena tak, že žádná část se v žádném případě **nemůže** přiblížit k vodičům na vzdálenost kratší než **3 m**
- při práci nebo pobytu v blízkosti el.zařízení NN nesmí dojít k přiblížení na vzdálenost kratší než **1m**.

Nelze-li při provádění prací tyto vzdálenosti dodržet, musí se zařízení vypnout a zajistit. Vypnutí a zajištění vedení provede ECZR s.r.o. , na základě objednávky, uplatněné minimálně 25 dnů předem.

U kabelových vedení všech druhů napětí (včetně ovládacích, signálních, sdělovacích v majetku ECZR s.r.o.) činí OP od krajního kabelu na každou stranu **1m**. V OP podzemního vedení je zakázáno mimo jiné vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t. Další podmínky pro provádění činností a prací v OP kabelů jsou stanoveny ve vyjádření vystavené ECZR s.r.o., případně při vytýčení.

Upozorňujeme, že za případné škody nebo úrazy, způsobené nedodržením bezpečnostních předpisů, nepřebírá ECZR s.r.o. žádnou odpovědnost.



Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav

IČ: 49455168 DIČ: CZ49455168

bank.spoj.: Komerční banka a.s., č.ú. 1908651/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová zn. B.1176

AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.
Kapusty 27
690 06 Břeclav

VÁŠ DOPIS ZNAČKY

JEDNACÍ ČÍSLO

POZ-2017-003814

VYŘIZUJE

Ing. Vladan Babič

DATUM

22.6.2017

Lanžhot - Caja Lanžhot, ř.km 0,000 - 2,350, těžení nánosů


Předložená dokumentace řeší odstranění nánosů ze dna a svahů upraveného koryta toku Caja v k.ú. Lanžhot, ř.km 0,000 - 2,350. Investorem akce je Povodí Moravy s.p. Brno, Dřevařská 11, 601 75 Brno.

Součástí stavby je odstranění potrubí zaklenutého úseku v ř.km 1,637 - 1,670 a jeho nahrazení otevřeným korytem.

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. vydává k předložené dokumentaci následující stanovisko:

- Upravovaný vodní tok Caja kříží 2 x vodovodní řad PVC 160. Před zahájením prací požadujeme tato zařízení vytyčit za účasti zástupce střediska vodovodů Břeclav, tel 519 304 670, a v průběhu realizace respektovat a chránit před možným poškozením.
- Případné další podmínky stanoví zástupce střediska vodovodů Břeclav na místě samém při vytyčení sítí.
- Investor prokazatelně seznámí dodavatele stavby (zápisem do stavebního deníku) s vytyčenou trasou vodovodu.
- S povolením ohlášené stavby "**Caja Lanžhot, ř.km 0,000 - 2,350 těžení nánosů**" souhlasíme.
- Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vystavení.

Jan Cabal
ředitel a.s.





S00RP00R831B

Městský úřad Břeclav

odbor životního prostředí

nám. T. G. Masaryka 42/3

Břeclav, 690 81

Číslo jednací: MUBR 40380/2017

V Břeclavi dne: 15.06.2017

Vyřizuje: Ing. Rostislav Černohorský

Telefon: 519 311 243, 731 428 227

E-mail: rostislav.cernohorsky@breclav.eu

SOUHRNNÉ VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí, jako místně příslušný úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává z hlediska jednotlivých složek životního prostředí a památkové péče a příslušných právních předpisů, v souladu s ustanovením § 154 správního řádu stanovisko ke stavbě:

Caja Lanžhot, ř. km 0,000-2,350 **těžení nánosů**

Projektová dokumentace navrhuje odstranění nánosů ze dna a svahů upraveného koryta vodního toku Caja (HMZ Lanžhot odpad) v km 0,000 – 2,350 v k. ú. Lanžhot. Odstraněním nánosů nebudou měněny technické a hydraulické parametry upraveného koryta toku v předmětném úseku, ani objektů, které jsou jeho součástí (stavidlo, 4 x trubní propustek a silniční most). Nánosy budou odstraňovány strojně, pouze z objektů ručně. Vytěžené nánosy budou ukládány na pravý břeh podél koryta toku, na pozemek vodního toku. Součástí návrhu je odstranění nepovolené stavby - potrubí zaklenutého úseku v ř. km 1,637 – 1,670 a jeho nahrazení otevřeným korytem se stejnými parametry jako zbývající upravovaná část toku.

- | | |
|---|-----------------|
| - celková délka opravovaného úseku..... | 2350 m |
| - šířka dna koryta | 1,00 m |
| - sklo svahu upraveného koryta | 1:1,5 |
| - podélný sklon | 0,000 – 0,077 % |

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

- v lokalitě se nenachází žádné lesní pozemky, nedojde k dotčení zájmů chráněných tímto zákonem.

(Ing. Igor Pavlov, 519 311 242)

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:

- záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné zákonem. Nevznikne nový zdroj znečišťování ovzduší.

(Jitka Létalová, DiS., 519 311 226)

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

- sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží je možné využít na povrchu terénu a k zavážení podzemních prostor v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona o odpadech za předpokladu splnění podmínek pro využití odpadů na povrchu terénu, stanovených vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.

(Ing. Miroslava Hanáčková, 519 311 233)

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

- kácení dřevin bude oznámeno Městskému úřadu Břeclav, odboru životního prostředí minimálně 15 dnů před započatím prací,
- oznámení bude obsahovat označení katastrálního území a parcely, na kterých se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin se situačním zákresem, specifikaci dřevin, druhy, popřípadě rody, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí (kmeny s obvodem 80 cm), pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy, zdůvodnění oznámení.

(Bc. Ondřej Veteška, 519 311 218)

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

- stavbou nebudou dotčeny zájmy chráněné zákonem.

(Viera Hanáková, 519 311 401)

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:

- předložený záměr je možný, nebudou dotčeny zájmy ochrany zemědělského půdního fondu. Veškeré nánosy ze dne a svahů budou dle PD ukládány na pravý břeh podél koryta toku v rámci pozemku toku.

(Ing. Vladimíra Kubíková, 519 311 202)

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

- navrhovaným záměrem budou dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem,
- jelikož navrhovaný záměr řeší udržovací práce na vodním díle, je investor povinen ohlásit příslušnému vodoprávnímu úřadu tyto práce, podle § 15a, odst. 3 vodního zákona a §104 odst. 1 písm. j) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

- ohlášení udržovacích prací bude doloženo předepsaným způsobem podle ustanovení § 11e vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška) a bude předloženo na vyplněném formuláři – příloze č. 16, spolu se zde uvedenými doklady,
- formuláře žádostí jsou ke stažení na internetových stránkách www.breclav.eu – služby úřadu – vodní hospodářství – ohlášení, žádost o stavební povolení k vodním dílům.

(Ing. Rostislav Černohorský, 519 311 243)

Své souhrnné vyjádření odůvodňuje Městský úřad, odbor životního prostředí následovně:


Dopisem ze dne doručení 08.06.2017 požádal zpracovatel projektové dokumentace, společnost AQUA CENTRUM Břeclav s. r. o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav, Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí o souhrnné vyjádření k výše jmenované projektové dokumentaci, vypracované v 03/2017.

Stavebník: Povodí Moravy s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno.

Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí přezkoumal podanou žádost včetně předložené projektové dokumentace a na základě posouzení vydává toto souhrnné vyjádření. Podmínky a povinnosti byly stanoveny podle požadavků ochrany jednotlivých složek životního prostředí a památkové péče.

Poučení: vyjádření není vydáváno formou rozhodnutí nebo usnesení ve smyslu dílu 6 hlavy VI části druhé správního řádu. Opravu nebo zrušení tohoto vyjádření lze provést podle § 156 správního řádu.

Ing. Rostislav Černohorský
referent odboru životního prostředí



MĚSTSKÝ ÚŘAD
BŘECLAV
Odbor životního prostředí

Obdrží (doporučeně) :

1. AQUA CENTRUM Břeclav s. r. o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav



S00RX00UCOWI

M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v
odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu

oddělení stavební úřad

Sp. zn. MUBR-S 29778/2017 OSŘOŽÚ/Ty-330
Č.j.: MUBR 37605/2017
Oprávněná Vladimír Tytykalo
úřední osoba: tel.: 519 311 324

Břeclav, dne 31.05.2017

Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 932/11
601 75 Brno

VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Břeclav, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona

s d ě l u j e,

že navržená stavba

Caja Lanžhot, ř.km 0,000-2,350, těžení nánosů

na pozemku parc. č. 3196/11, 3196/10, 3196/9, 3196/6, 3196/5, 3196/1 v katastrálním území Lanžhot je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.

Stavba nevyžaduje vydání územního rozhodnutí nebo jiného opatření k umístění stavby.

Poučení:

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

Ing. Milena Osičková, MPA
vedoucí odboru stavebního řádu
a obecního živnostenského úřadu

Obdrží:

účastníci (dodejky)

AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IDDS: x36tmz9

sídlo: Kapusty č.p. 291/27, 690 06 Břeclav 6

zastoupení pro: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 601 75 Brno

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **604012_002728**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **1** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 475492332 byla systémem přenesena dne 06.06.2017 v 06:28:45. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 08.06.2017 v 09:40:28. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu **1F 15 AB**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka byla označena časovým razítkem. Datum a čas **06.06.2017 10:08:07**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D CA 56**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Město Břeclav

Adresa: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 69002 Břeclav, CZ

ID datové schránky: fesbhyp

Typ uživatele: Nezjištěno

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 08.06.2017 v 09:40:41. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 08.06.2017 05:20:14. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **1E 9B 34**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. Jaroslava Rajchmanová, úředník, Městský úřad, 1309, Město Břeclav [IČ 00283061]**. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne 08.06.2017 v 09:40:41. Údaje o časovém razítku: datum a čas **05.06.2017 16:13:10**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D CA 51**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**


Pracoviště: **Břeclav 2**

Česká pošta, s.p. dne 08.06.2017

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Dita Machalínková

Otisk úředního razítka:



97469973-210184-170608094020

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.
Kapusty 27

690 06 Břeclav

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

25.04.2017

NAŠE ZNAČKA

PM025733/2017-203/Mi

VYŘIZUJE

Ing. Eva Miklíková

+420 541 637 311

miklikova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno

29.05.2017

Caja Lanžhot, ř.km 0,000 – 2,350 těžení nánosů

(k.ú. Lanžhot; ORP Břeclav; kraj Jihomoravský; HP 4-17-01-1130)

Charakteristika akce:

Dne 03.05.2017 nám byla předložena žádost o vyjádření k DOS stavby „Caja Lanžhot, ř.km 0,000 – 2,350 těžení nánosů“, zpracované 03/2017. Projektantem stavby je AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o. Investorem stavby je Povodí Moravy, s.p.

Předmětem PD je odstranění nánosů ze dna a svahů upraveného koryta (HM 905911) vodního toku Caja od soutoku s Kyjovkou po trubní propustek v ř.km 2,350. Součástí stavby je odstranění potrubí zaklenutého úseku v ř.km 1,637 – 1,670 a jeho nahrazení otevřeným korytem.

Správcem DVT Caja (IDVT 10198500) je Povodí Moravy, s.p., závod Střední Morava, provoz Břeclav (Bratislavská 2714, 690 02 Břeclav, vedoucí provozu Ing. Ladislav Vágner, tel.: 519 370 253, e-mail: vagner@pmo.cz).

Vyjádření správce povodí a správce DVT Caja (IDVT 10198500)

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. k předložené DOS následující

st a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.


Ing. Pavel Biza

vedoucí útvaru správy povodí

Příloha - Dokumentace, Kopie - Provoz Břeclav