

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Ing. Radim Frajt
+420 541 637 347
frajt@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno /

Vysvětlení č. 1 k dokumentaci zadávacího řízení - „Caja Lanžhot, ř. km 0,000 - 2,350 – těžení nánosů“

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Caja Lanžhot, ř. km 0,000 - 2,350 – těžení nánosů“ obdržel dne 30. 7. 2018 prostřednictvím emailu dotazy účastníků vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

969-R-1	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 800 mm včetně likvidace na skládku	m	33,00000
---------	--	---	----------

Položka obsahuje :

- odstranění potrubí
- odstranění potrubí na skládku – dopravní vzdálenost do 10 km
- poplatek za skládku

Žádám o uvedení materiálu (např. plast, ocel, beton, železobeton ...) a upřesnění průměru kanál. potrubí, které je předmětem odstranění a zda je potrubí obetonováno.

Odpověď:

Jedná se o betonovou troubu DN 800 bez obetonování. Podrobnější informace jsou uvedeny ve vzorovém řezu D.1.1.b.6, jež je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 2:

111 10 Odstranění travin

a rákosu s případným nutným přemístěním a uložením na hromady na vzdálenost do 50 m,

111101103R00	...při celkové ploše přes 1 ha	ha	9,00000
	Včetně likvidace na skládku (odvoz + poplatek + uložení)		
	2500*6*0,6/1000		9,00000

Není množství 9,00 ha (na základě výpočtu v popisu položky) chybné ?
9 ha = 90 000 m².

Odpověď:

Zadavatel nahrazuje ve výkazu výměr položku č. 1 Odstranění travin a rákosu s případným nutným přemístěním a uložením na hromady na vzdálenost do 50 m, při celkové ploše přes 1 ha, množství 9 ha za novou položku č. 1 **Odstranění travin a rákosu s případným nutným přemístěním a uložením na hromady na vzdálenost do 50 m, při celkové ploše přes 0,1 do 1 ha, množství 0,9 ha.** Opravený výkaz výměr je přílohou tohoto vysvětlení.

Zadavatel rovněž prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do **9. 8. 2018 do 9:30 hodin**. Otevírání nabídek proběhne ihned po ukončení lhůty pro jejich podání v zasedací místnosti č. 709 na adrese sídla zadavatele.

Toto Vysvětlení je uveřejněno na profilu zadavatele https://zakazky.eagri.cz/contract_display_11235.html

S pozdravem



Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-18-

Ing. Tomáš Bělaška
Investiční ředitel
Povodí Moravy, s.p.