

# MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV

## odbor životního prostředí

třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

---

Naše sp.zn.: MUBR 34351/2017/OŽP-Ku  
Naše čj.: PDMUBR 34843/2017  
Opr. úř. osoba: Kujal Jan, DiS.,  
Telefon: 491 504 344  
E-mail: kujal@broumov-mesto.cz  
ID DS: mdubzhy  
Datum: 04.12.2017

## Sdělení

Městský úřad Broumov, sídlem třída Masarykova 239, 550 01 Broumov (dále i „MěÚ Broumov“), jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále i „vodní zákon“), s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále i „stavební zákon“) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále i „správní řád“), posoudil podle ustanovení § 15a odst. 3 vodního zákona, ohlášení níže uvedených udržovacích prací, které dne 20.11.2017 podal,

**státní podnik Povodí Labe, sp., IČ: 70890005,**  
**Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (dále i "stavebník"),**

a dále na základě posouzení podle ustanovení § 106 stavebního zákona vydává

## souhlas

s provedením udržovacích prací

pro akci „**Liščí potok, Hejtmánkovice, rekonstrukce koryta, ř. km 2,480 - 2,540**“

na pozemkové parcele číslo (dále i „p. p. č.“) **1858/62**, dle katastru nemovitostí (dále i „KN“), v katastrálním území (dále i „k. ú.“) **Hejtmánkovice**, v obci Hejtmánkovice, okrese Náchod, kraji Královéhradeckém.

Z předloženého materiálu vyplývá, že záměrem stavebníka jsou údržbové práce provedené v zájmovém úseku drobného vodního toku Liščího potoka, ř. km 2,480 – 2,540, IDVT: 10102496, hydrogeologický rajon 5162 – Dolnoslezská pánev, vodní útvar číslo LNO\_0010 - Stěna od státní hranice po státní hranici, v obci Hejtmánkovice, v okrese

Náchod, kraji Královéhradeckém, číslo hydrologického pořadí 2-04-03-0150-0-00, na p. p. č. 1858/62, dle KN, v k. ú. Hejtmánkovice.

V zájmovém úseku koryta drobného vodního toku Liščího potoka ř. km 2,480 - 2,540, je průtočný profil čtvercový se dnem širokým 0,7 - 1,0 m a v celé délce úseku oboustranně opevněn. Opevnění je provedeno zídками různého typu, především kamennými, výšky 0,8 - 1,0 m, provedenými převážně nasucho, z pískovcových kvádrů rozměru 250/250/600 - 800 mm. V současné době je opevnění silně poškozené, rozpadá se a vyžaduje zvýšenou údržbu.

Pro výše uvedený zájmový úsek koryta drobného vodního toku Liščího potoka, byla ověřena zjednodušená dokumentace (pasport) stavby vodního díla, podle ustanovení § 125 odst. 4 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále i „stavební zákon“). Pasport stavby vodního díla vydal MěÚ Broumov, dne 04.09.2017, pod čj. PDMUBR 25389/2017.

#### **Návrh technického řešení udržovacích prací:**

Zájmový úsek Liščího potoka bude v mezích hranic p. p. č. 1858/62, dle KN, v k. ú. Hejtmánkovice, směrově mírně rozvolněn. Jeho průtočný profil hluboký 1,0 m kapacity cca Q1, bude opevněn rovinaninou prům. tl. 30 - 40 cm, provedené z lomového kamene jednotlivé hmotnosti nad 200 kg štětovitě kladeného, proštěrkovaného a vyklínovaného. Dno široké 0,6 m s opevněnými svahy sklonu 1 : 0,5 a 1 : 2 bude při zachování půdorysné šířky cca 3,1 - 3,5 m v břehových hranách plynule přecházet přes tři mírné oblouky od jednoho břehu k druhému. V linii paty konkávního oblouku budou kameny (od sklonu 1 : 1,25) vyčnívat nad ideální (čistý) profil o 15,0 - 20,0 cm. Tím bude na pozvolnějším konkávním svahu sklonu 1 : 1,25 až 1 : 2 až 1 : 1,25 vytvořena „kapsa“ pro částečné usazení sedimentů s možností růstu vodního rostlinstva.

Upravené dno bude široké 600 mm (pro soustředění minimálních průtoků). Stávající spádové poměry budou stabilizovány výstavbou dvou, 22 cm vysokých, kamenných skluzů a upraveny na hodnotu 1-1,1 %. Dále bude nově navržené dno stabilizováno 26 příčnými prahy osazenými do dna koryta s osovou vzdáleností 1,75 m, provedených z rozebraných pískovcových kvádrů. Zdrsněné skluzové plochy obou skluzů min. tl. 400 mm, sklonu 1 : 8, budou provedeny ze štětovitě kladených pískovcových lomových kamenů jednotlivé hmotnosti nad 200 kg, s vyklínováním a proštěrkováním do úrovně 150 mm pod jejich líc. Výše popsané opevnění běžné trati bude na začátku a na konci zájmového úseku plynule napojeno na stávající mostní objekty. Délka přechodového úseku na začátku bude 2,0 m, na konci 5,0 m. Ve st. 11,5 m bude ve svahovém opevnění kamennou rovinaninou přístup do koryta - schody proveden široký 1,0 m.

Odstranění stávajícího kamenného opevnění a odtěžení potřebné zeminy pro provedení navrženého opatření - opevnění zájmového úseku Liščího potoka bude předcházet zajištění paty a založení přilehlých opěrných zdí:

- na levém břehu, podél břehové hrany na začátku stavby a to v délce 10,5 m, počínaje vtokovým pilířem mostku, předpokládané výšky 1,9 - 2,5 m
- na pravém břehu, podél paty přilehlé opěrné zdi na konci stavby a to v délce 6,0 m počínaje výtokovým pilířem klenbového mostku, předpokládané výšky 0,7 m a to pomocí

ocelových pažnic „union“, zaražených do horní vrstvy skalního - opukového podloží, které bude trvalého charakteru.

Veškeré navržené stavební práce budou prováděny za předpokládaných vhodných, příznivých klimatických podmínek, za minimálních průtokových poměrů a to pod ochranou jedné jímky z pytlů s fólií (na konci stavby), jímka výšky 0,8 m a šířky 0,6 m a jedné jímky (na začátku stavby), jímka výšky 0,3 m a šířky 0,25 m. Do horní jímky bude zabudována trouba z PVC Js 300 mm se zátkou pro případné napojení potrubí pro převod. Obě jímky budou provedeny napříč opevněným profilem, s převodem vody přečerpáním zadržené vody. Případně, mimo stavební činnost nebo při zvýšených průtocích je možné vodu přepouštět potrubím z PVC Js 300 mm pod dotčený úsek, délka potrubí 60,0 m.

S vytěženým sedimentem bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech. V rámci akce investor provedl rozbor zemin dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013Sb. "Požadavky na obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu".

#### **MěÚ Broumov byly spolu s ohlášením udržovacích prací předloženy následující podklady:**

- projektová dokumentace pro ohlášení, podrobnosti pro realizaci stavby „**Liščí potok, Hejtmánkovice, rekonstrukce koryta, ř. km 2,480 - 2,540**“, kterou vypracoval státní podnik Povodí Labe, sp., odbor IČ, oddělení projekce IČ: 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, zodpovědný projektant pan Vyleťal František, ČKAIT: 0601816, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, stavby hydrotechnické, bytem Obědovice 78, 503 51 Chlumec nad Cidlinou.
- kopie snímku katastrální mapy předmětného území.
- informace o parcelách KN.
- **Závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, IČ: 62933591**, RP Východní Čechy, Oddělení SCHKO Broumovsko, Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují, vydané dne 24.10.2017 pod čj. 05087/VC/17.
- **Vyjádření obchodní společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035**, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, vydané pod zn. 0100732117 ze dne 20.04.2017.
- **Vyjádření obchodní společnosti GridServices, s.r.o., IČ: 27935311**, sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 657 02 Brno, vydané dne 06.10.2017, pod zn. 5001599496..
- **Vyjádření k existenci sítí obce Hejtmánkovice, IČ: 00653594**, Hejtmánkovice .118, 550 01 Broumov,, ze dne 10.05.2017.
- **Stanovisko obchodní společnosti Telco Pro Services, a. s., IČ: 29148278**, Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, ze dne 20.04.2017, pod zn. 0200587438.
- **Stanovisko obchodní společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063**, Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, ze dne 06.10.2017, vydané pod zn. 735161/2017.
- **Vyjádření obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., IČ: 48172928**, Kladská 1521, 547 01 Náchod, ze dne 17.05.2017, čj. 17-02273.
- **Vyjádření** - vydané dne 18.10.2017 Městským úřadem Broumov, odbor životního prostředí, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov, pod čj. PDMUBR 30336/2017.
- **Pasport stavby vodního díla** vydané Městským úřadem Broumov, odbor životního prostředí, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov, dne 04.09.2017, pod čj. PDMUBR 25389/2017.

- **Opis - Zápis z porady** ze dne **13.07.2017, Povodí Labe, státní podnik, IČ: 70890005**, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, pořadové číslo 3531.
- **Stanovisko Povodí Labe, státní podnik, IČ: 70890005**, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, vydané dne 23.08.2017 pod zn. PVZ/17/35836/Vn/0.
- **Smlouva o právu provést stavbu**, obec Hejtmánkovice - Povodí Labe, sp., ze dne 31.08.2017.
- **Smlouva o právu provést stavbu**, pan Emil Branda, (\*1965) - Povodí Labe, sp., ze dne 14.07.2017.
- **Smlouva o právu provést stavbu**, pan Aleš Branda, (\*1963) - Povodí Labe, sp., ze dne 14.07.2017.
- **Smlouva o právu provést stavbu**, pan Miroslav Branda, (\*1961) - Povodí Labe, sp., ze dne 14.07.2017.
- **Smlouva o právu provést stavbu**, paní Blanka Kubcová, (\*1979) - Povodí Labe, sp., ze dne 14.07.2017.
- **Smlouva o právu provést stavbu**, pan Tomáš Letzel, (\*1974) - Povodí Labe, sp., ze dne 14.07.2017.

MěÚ Broumov ověřil předloženou projektovou dokumentaci, jedno její vyhotovení si ponechal, druhé předal stavebníkovi.

Souhlas podle § 106 odst. 3 stavebního zákona, platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti nelze prodloužit. Souhlas s provedením nepozbývá platnosti, bylo li s prováděním ohlášeného stavebního záměru započato ve lhůtě platnosti.

„otisk razítka“

Ing. Marcela Žouželková  
vedoucí odboru životního prostředí

**Toto sdělení obdrží:** (# datovou schránkou)

- # Povodí Labe, státní podnik, IČ: 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IDDS: dbyt8q2
- Městský úřad Broumov, odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 BROUMOV