

SEZNAM DOKLADŮ

- 1. CETIN a.s.**
- 2. E.ON**
- 3. Telco Pro Services, a.s.**
- 4. ČEZ Distribuce, a.s.**
- 5. ČEPRO, a.s.**
- 6. Obvodní báňský úřad**
- 7. Ředitelství silnic Zlínského kraje**
- 8. Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková**
- 9. MERO ČR, a.s.**
- 10. NET4GAS, Praha**
- 11. Vodafone**
- 12. T - mobile, a.s., Praha**
- 13. Moravská vodárenská, a.s.**
- 14. GridServices, s.r.o.**
- 15. NTV Cable s.r.o.**
- 16. Zlín Net, a.s.**
- 17. ŘSD ČR**
- 18. Městský úřad Napajedla**
- 19. Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství**
- 20. Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor dopravně-správní**
- 21. Záznam z jednání, 16.5.2018**

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 591458/18

Číslo žádosti: 0118 133 555

Důvod vydání Vyjádření: Vyjádření k dokumentaci pro provádění stavby

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 18. 4. 2020.

Žadatel	Agroprojekt PSO s.r.o.	
Stavebník	Agroprojekt PSO s.r.o.	
Název akce	Jez Spytihněv, PB - oprava opevnění a přístupové cesty	
Zájmové území	Okres	Zlín
	Obec	Spytihněv
	Kat. území / č. parcely	Spytihněv

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující *Vyjádření*:

**Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen *SEK*)
nebo její ochranné pásmo.**

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací: 591458/18

Číslo žádosti: 0118 133 555

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že

a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo

b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK*

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - Roman Vlk, e-mail: roman.vlk@cetin.cz (dále jen POS).

(4) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 238 461 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k vytyčení *SEK*

Číslo jednací: 591458/18

Číslo žádosti: 0118 133 555

Vyjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 18. 4. 2018.


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

96

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.
5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologických postupů.

Příloha k *Vyjádření* 591458/18

Číslo žádosti: 0118 133 555

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 602 760 315 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtní a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

Příloha k *Vyjádření* 591458/18

Číslo žádosti: 0118 133 555

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení PVSEK společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* se, prosím, obračejte na společnosti uvedené níže.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava střed

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238461649 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: Velkomoravská 87, 695 01 Hodonín

IČ: 25788680

DIČ: CZ25788680

kontakt: Jaroslav Kovalčík, mobil: 725936197, e-mail: kovalcik@vegacom.cz
Luboš Bodzik, mobil: 603855439, e-mail: bodzik@vegacom.cz**ALPROTEL GROUP, s.r.o.**

se sídlem: Dobrá 543 Frýdek-Místek PSČ 739 51

IČ: 25863037

DIČ: CZ25863037

kontakt: Libor Kašperlík, mobil: 602783894, e-mail: kasperlik@alprotel.cz

ELTEKO, spol. s r.o.

se sídlem: bří Jaroňků 4063, 760 01 Zlín

IČ: 46342401

DIČ:

kontakt: Pavel Hrabovský, mobil: 603 226 502, e-mail: vytycovani@seznam.cz

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov

IČ: 25163558

DIČ: CZ25163558

kontakt: Michal Kučera, tel/fax: 596541102, mobil: 731613394, e-mail: ostrava@gis-stavinex.cz
Ing. Anežka Škovroňová, tel/fax: 596541102, mobil: 731204729, e-mail: ostrava@gis-stavinex.cz**KATES, spol. s r.o.**

se sídlem: Důlní 889, 735 35 Horní Suchá

IČ: 47680954

DIČ:

kontakt: Stanislav Knebl, tel.: 596426011, mobil: 736626762, e-mail: knebl.kates@seznam.cz

Michlovský-stavební s.r.o.

se sídlem: Salaš 99, 763 51 Zlín

IČ: 27714080

DIČ: CZ 27714080

kontakt: Jan Stupka, tel.: 577125055, mobil: 605200751, e-mail: stupka@michlovsky.cz

Milan Kočvara

se sídlem: Osvooboditelů 1200, 742 21 Kopřivnice

IČ: 63341620

DIČ:

kontakt: Milan Kočvara, mobil: 602439837, e-mail: vytyceni@seznam.cz

NOVOMONT s.r.o.

se sídlem: 8.května 31, 787 01 Šumperk

IČ: 25394525

DIČ: CZ25394525

kontakt: Oldřich Slavíček, mobil: 777333596, e-mail: o.slavicek@atlas.cz

Příloha k *Vyjádření* 591458/18

Číslo žádosti: 0118 133 555

OPTOMONT, a.s.

se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00 Ostrava

IČ: 25355759

DIČ: CZ25355759

kontakt: Bogdan Kaleta, tel.: 558340911, mobil: 721521807, e-mail: bogdan.kaleta@optomont.cz

Rostislav Synek

se sídlem: Komenského 538, 798 52 Konice

IČ: 48465518

DIČ:

kontakt: Rostislav Synek, mobil: 776578678, e-mail: rostislav.synek@seznam.cz

Sitel, spol. s r.o., středisko Zlín

se sídlem: Vinohradská 74, 618 00 Brno-Černovice

IČ: 44797320

DIČ: CZ 44797320

kontakt: Karel Kutra, mobil: 725 584 166, email: kkutra@sitel.cz



E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Agroprojekt PSO s.r.o.
Pavel Prokop
Slavičkova 840/1b
638 00 Brno

E.ON Servisní, s.r.o.

RCDS Otrokovice
Zlínská 230
765 27 Otrokovice
www.eon-distribuce.cz

Hana Štrkaňová
T +420-54514-3362
hana.strkanova@eon.cz

Naše značka
H18502-16246408

Otrokovice, 02.05.2018

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho
blízkosti.**

Název stavby: Jez Spytihněv, PB - oprava opevnění a přístupové
cesty
Místo stavby: KÚ Spytihněv (752860), žadatelem vyznačené
zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení
distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON
Distribuce, a.s.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VN

Nadzemní vedení NN

**Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční
soustavy je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46
odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu
státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.**

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční
soustavy uděluje E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR). S podáním
žádosti o souhlas, prosím, **předložte projektovou dokumentaci stavby**
s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v ochranném pásmu.
Žádost můžete podat elektronicky na **www.eon-distribuce.cz** → **Souhlas**
s činností a stavbou v ochranném pásmu.

Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření.

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 8464
IČ: 251 86 213
DIČ: CZ25186213



Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.
2. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
3. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN

Regionální správa, Lubomír Zahradník,
tel.: 54514-3365,
email: lubomir.zahradnik@eon.cz

Vyjádření má platnost do 18.04.2020.

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítí

Do přiložené a námi orazítkované situace jsme **informativně** zakreslili:

- červeně čárkovaně nadzemní vedení VN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN

Ke všem dalším souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.


E.ON Servisní, s. r. o.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

712

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí



ŽADATEL

Agroprojekt PSO s.r.o.

NAŠE ZNAČKA
0200741061VYŘIZUJE / LINKA
841 842 843VYŘÍZENO DNE
18.04.2018**Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.**Název akce: **Jez Spytihněv, PB - oprava opevnění a přístupové cesty**Účel: **Stavební řízení**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200741061 ze dne 18.04.2018, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 18.04.2019.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem



Telco Pro Services, a. s.
Duhová 1531/3
140 00 Praha 4
IČ: 291 48 278
(16)

Jiří Cimpel

Telco Pro Services, a. s.

Přílohy

Situační výkres zájmového území

ŽADATELAgroprojekt PSO s.r.o.

NAŠE ZNAČKA
0100910344VYŘÍZENO DNE
18.04.2018

Sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:**Jez Spytihněv, PB - oprava opevnění a přístupové cesty**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100910344 ze dne 18.04.2018 o sdělení o existenci energetického zařízení. Na Vámi uvedeném zájmovém území se **nenachází energetické zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.**

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že se v zájmovém území může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Toto sdělení je platné do 18.10.2018.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 24729035**Přílohy**

Situační výkres zájmového území



Pavel Prokop
Agroprojekt PSO s.r.o.
Slavičkova 840/1b
Brno

Dne: 18.04.2018

Vaše č.j.:

Sp.zn: 6097/18

Kontaktní osoba: Zuzana Bednářová

Email: zuzana.bednarova@ceproas.cz, 221/968 250

Věc: Jez Spytihněv, PB - oprava opevnění a přístupové cesty - Projekt


K výše uvedené žádosti sdělujeme, že v dotčeném k. ú. Spytihněv v místě řešeném žádostí, se nenachází podzemní dálkové zařízení ani nadzemní objekty ČEPRO, a. s., ani jiné zájmy ČEPRO, a. s.

S pozdravem

ČEPRO, a. s.

Zájmové území:

POLYGON((-534001.24 -1173978.08,-534019.79 -1174007.47,-534036.58 -1174051.14,-534072.23 -1174143.78,-534088.67 -1174200.23,-534046.27 -1174225.48,-534007.37 -1174233.93,-533999.82 -1174192.31,-533959.27 -1174089.56,-533933.97 -1174055.52,-533927.04 -1174041.68,-533929.86 -1174031.22,-533925.15 -1174012.85,-534001.24 -1173978.08))



ČEPRO, a. s.
Dělnická č. p. 213, č. or. 12
170 04 Praha 7
Česká republika

Tel.: +420 221 968 111
Fax: +420 221 968 300
E-mail: ceproas@ceproas.cz
<http://www.ceproas.cz>

Zapsáno v Obchodním
rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2341.

IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531



O B V O D N Í B Á Ň S K Ý Ú Ř A D
PRO ÚZEMÍ KRAJŮ JIHOMORAVSKÉHO A ZLÍNSKÉHO
Cejl 13, 601 42 Brno

Agroprojekt PSO, s.r.o.

Slavíčková 840/1b
638 00 Brno

Váš dopis značky /ze dne
----- / 18. 4. 2018

Naše čj.
SBS 12432/2018/OBÚ-01/1

Vyřizuje / linka
Ing. Šabatka / 38

V Brně
23. 4. 2018

Věc: Žádost o vyjádření „Jez Spytihněv, PB – oprava opevnění a přístupové cesty“ – stanovisko

K Vašemu přípisu podanému dne 19. 4. 2018, evidovanému Obvodním báňským úřadem pro území krajů Jihomoravského a Zlínského pod čj. SBS 12432/2018, zdejší úřad jako místně příslušný orgán státní báňské správy podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a jako věcně příslušný orgán státní báňské správy podle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává následující

s t a n o v i s k o :

1. Podle evidence dobývacích prostorů vedené zdejším úřadem v souladu s ustanovením § 29 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v k.ú. **Spytihněv ve Zlínském kraji**

není evidován dobývací prostor.

S ohledem na uvedenou skutečnost, v souladu s ustanovením § 19 zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zdejší úřad ke stavbě v tomto katastrálním území **nemá připomínek.**

S pozdravem

„Zdař Bůh“

Ing. Jiří Šťastný
zástupce předsedy
Obvodního báňského úřadu
pro území krajů Jihomoravského a Zlínského

AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Slavičkova 840/1b
638 00 BRNO

Váš dopis značky:

Ze dne:
18.4.2018Naše značka:
ŘSZKZL 03965/18-212Vyřizuje/linka:
Strunz /577 044 216Dne:
24.4.2018**Jez Spytihněv, PB – oprava opevnění a přístupové cesty, vyjádření k záměru.**

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace (dále jen ŘSZK) se sídlem ve Zlíně, K majáku 5001, které je oprávněné k hospodaření se svěřeným majetkem silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje včetně jejich součástí a příslušenství vyplývající z práv a povinností stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů obdrželo dne 20.4.2018 Vaši žádost o vyjádření k záměru za účelem zpracování projektové dokumentace pro ohlášení a provedení stavby „**Jez Spytihněv, PB – oprava opevnění a přístupové cesty**“ (dále jen stavba).

K předložené žádosti sdělujeme následující:

Předmětná stavba se ŘSZK nedotýká, neboť silnice II. a III. třídy se v bezprostřední blízkosti zájmového území nenacházejí a příjezd na staveniště se předpokládá po stávající místní komunikaci ze silnice I. třídy č. 55.

Z tohoto důvodu nemáme ke stavbě žádné připomínky.

Ředitelství silnic Zlínského kraje
příspěvková organizace
oddělení majetkové správy
K majáku 5001, 761 23 Zlín

Jaromír Šarman
vedoucí oddělení

ODDĚLENÍ PRO MAJETKOVOU SPRÁVU:

Kroměříž
telefon: 573 503 731
e-mail: kovarik@rszk.cz

Uherské Hradiště
telefon: 572 434 231
e-mail: nenal@rszk.cz

Valašské Meziříčí
telefon: 571 612 102
e-mail: marek@rszk.cz

Zlín
telefon: 577 044 250
e-mail: sarman@rszk.cz

ŘSZK: tel.: 577 212 829

e-mail: rszk@rszk.cz

IČ: 70934860

DIČ: CZ70934860

Cesta: M:\Majetková správa\AA Pošta 2018\Spytihněv\Spytihněv - Jez Spytihněv, PB-oprava opevnění a přístupové cesty, 03965.doc

Ministerstvo obrany ČR
Sekce nakládání s majetkem
odbor ochrany územních zájmů
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Sp.zn.: 82729/2018-1150-OÚZ-BR
SpMO 5610-324/2018-1150

Brno 4. května 2018

Agroprojekt PSO, s.r.o.
IČ 41601483
Slavičková 840/1b
638 00 Brno

Závazné stanovisko pro ohlášení a provedení stavby
Jez Spytihněv, PB - oprava opevnění a přístupové cesty, k.ú. Spytihněv

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Brno, v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín, a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává** ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení

souhlasné závazné stanovisko

k záměru opevnění břehu, opravy přístupové komunikace a doplnění záhozu v podjezí v k.ú. Spytihněv tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci.

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany ČR v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona, dle § 161 téhož zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví. Ministerstvo obrany ČR neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany ČR v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany ČR jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany ČR pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany ČR a zákonná určení. Po posouzení stavebního záměru odbornými složkami Ministerstvo obrany ČR konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany ČR a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva obrany ČR (viz ÚAP - jev 82a, 102a, 107, 119).

Realizace stavebního záměru provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací neohroží naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.

Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.

Kontaktní osoba: Ing. Eva Ustohalová, tel. 973 445 707, fax. 973 445 060

Ing. Eva Ustohalová
ministerský rada
oddělení ochrany územních zájmů Brno

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp. zn.: 82729/2018-1150-OÚZ-BR tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR.

Adresa pro doručování:

Ministerstvo obrany ČR,
Sekce nakládání s majetkem,
odbor ochrany územních zájmů,
oddělení ochrany územních zájmů Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno
IČO: 60162694

VYJÁDŘENÍ

Číslo jednací: 2018/04/13253

Vaše žádost:**Ze dne:** 18.04.2018**Vyřizuje:** Dana Suková**Telefon:** 315 701 666**Email:** sukova@mero.cz

Pavel Prokop

Agroprojekt PSO s.r.o.

Slavičkova 840/1b

Brno

Kralupy nad Vltavou, 18.04.2018

Vyjádření k akci


Jez Spytihněv, PB - oprava opevnění a přístupové cesty - Ohlášení stavby

Na základě Vaší žádosti ze dne 18.04.2018 Vám jako majitel ropovodu zasíláme stanovisko k výše uvedené akci.

Sděluje Vám, že v uvedené oblasti nedochází ke střetu s naším zařízením.

Platnost tohoto vyjádření je tři roky od data vydání.

S pozdravem

Ing. Marion Liptak
vedoucí úseku technického rozvoje

MERO ČR, a. s.
Veltruská 748 21
278 01 Kralupy nad Vltavou
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2334

MERO ČR, a. s.

Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika

Tel.: +420 315 701 111 Fax: +420 315 720 110 E-mail: info@mero.cz www.mero.cz

IČ: 601 93 468 DIČ: CZ 601 93 468 Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2334.

Držitel certifikátu ISO 9001, ISO 14001, ČSN ISO/IEC 27001, OHSAS 18001



Agroprojekt PSO s.r.o.
Bc. Pavel Prokop
Slavičkova 840/1b
638 00 Brno

Naše značka:
3435/18/OVP/N

Datum:
18.4.2018

Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.,
má platnost 2 roky od data jeho vydání.

Věc: Jez Spytihněv, PB - oprava opevnění a přístupové cesty

okres: Zlín
k.ú.: Spytihněv

NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma
telekomunikačního vedení NET4GAS, s.r.o.

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (43)

Aleš Novák
Manažer, Dokumentace soustavy

Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům a telekomunikačnímu vedení NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí
elektronické podatelny: www.net4gas.cz (Přepravní soustava - Žádost o vyjádření).



Příloha k vyjádření: 3435/18/OVP/N

Seznam souřadnic předmětu vyjádření:

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

Polygon č. 1 / 1

Y [m]	X [m]
534004.124	1173973.606
534042.224	1174072.736
534068.330	1174145.761
534057.041	1174189.505
534002.008	1174199.383
533966.024	1174104.133
533944.505	1174063.564
533917.341	1174011.000
534001.655	1173972.900



Agroprojekt PSO s.r.o.
Bc. Pavel Prokop
Slavíčková 840/1b
638 00 Brno

V Praze, 18.4.2018

Naše zn.: **180418-123277718**

Věc: vyjádření k žádosti k akci "**Jez Spytihněv, PB - oprava opevnění a přístupové cesty**"

Sdělujeme Vám, že společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 na základě předložené dokumentace ze dne **18.4.2018**

souhlasí s realizací projektu.

Ve vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání.

S pozdravem

v.z. Nora Hlásenská
Vodafone Czech Republic a.s.
Technická 23
616 00 Brno


Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
tel.: 775 971 111, fax: 775 971 92
-80-

Tel.: 775 012 847
E-mail: east@vodafone.cz

Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_180418-123277718.pdf



Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Agroprojekt PSO s.r.o.
Pavel Prokop
Slavičkova 840/1b
63800 Brno

Naše značka: E15013/18

V Praze dne: 18.4.2018

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: Jez Spytihněv, PB - oprava opevnění a přístupové cesty

Stupeň: Jiný důvod

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomáčkova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

Ochrana sítí
Technologický úsek

V případě doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu“ e-mailu číslo jednací.



Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: E15013/18
Název stavby / akce: Jez Spytihněv, PB - oprava opevnění a přístupové cesty
Datum podání žádosti: 18.4.2018
Důvod žádosti: Jiný důvod
Popis jiného důvodu žádosti: zpracování PD pro ohlášení a provedení stavby
Poznámka:

Žadatel

Firma / organizace: Agroprojekt PSO s.r.o.
IČ: 41601483
DIČ: CZ41601483
Kontaktní osoba: Pavel Prokop
Adresa: Slavičková 840/1b
Město / obec: Brno
PSČ: 63800
Stát:
E-mail: pavel.prokop@agroprojektpso.cz
Telefonní číslo: 533033931

Stavebník

Firma / organizace: Agroprojekt PSO s.r.o.
Kontaktní osoba: Pavel Prokop
Adresa: Slavičková 840/1b
Město / obec: Brno
PSČ: 63800
Stát:
E-mail: pavel.prokop@agroprojektpso.cz
Telefonní číslo: 533033931

Stavba

Výška nad terénem (metry): 0 m
Projektant: Pavel Prokop
Druh stavby: Ostatní
Hodnota projektu: 5 mil. Kč
Měsíc zahájení stavby: 5/2018
Měsíc ukončení stavby: 12/2019

Odeslání stanoviska

E-mail: pavel.prokop@agroprojektpso.cz

Váš dopis zn.: **elektronické podání**
Ze dne: **18.04.2018**
Naše značka: **MOVOZAD7444**
Vyřizuje: **Ing. Jan Schieferdecker**
Telefon: **577 124 223**
E-mail: **schieferdecker@smv.cz**
Datum: **18.04.2018**

Adresa žadatele:
Agroprojekt PSO s. r. o.
Slavíčkova 840/1
63800 Brno

Informace o existenci sítí
provozovaných společností

Moravská vodárenská, a.s., region Zlín

Tato poskytnutá informace má pouze informativní charakter a nenahrazuje stanovisko či vyjádření společnosti Moravská vodárenská, a.s. k případné stavební či jiné činnosti žadatele a není ji možno použít pro jakýkoliv stupeň územního ani stavebního řízení.

Účel informace:	Existence sítí		
Lokalizační údaje:	Okres:	Zlín	
	Obec:	Spytihněv	
	Katastrální území, parcelní číslo:		Spytihněv, 1368/38
Zájmové území:	Vymezeno v situaci uvedené v příloze*		
Kontaktní osoba:	Pavel Prokop		
Kontaktní údaje: tel., e-mail	533033931, pavel.prokop@agroprojektpso.cz		
Platnost vyjádření:	Jeden rok ode dne vyhotovení		

Ve Vámi vymezeném zájmovém území se ke dni vyhotovení této informace

nenachází

sítě v provozování společností Moravská vodárenská, a.s. a jejich ochranná pásma.

Ing. Jan Schieferdecker
vedoucí oddělení technicko provozní činnosti Zlín

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Tovární 41, 779 00 Olomouc
Pracoviště Zlín
Tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín-Louky
(T) +420 577 124 223
(M) +420 724 323 062
(E) schieferdecker@smv.cz
www.smv.cz



Agroprojekt PSO s.r.o.
Slavičkova 840/1b
63800 Brno

naše značka
5001707516

vyřizuje
Jaroslav Kápička

datum
18.04.2018

Věc:

Jez Spytihněv, PB - oprava opevnění a přístupové cesty

K.ú. - p.č.: Spytihněv

Stavebník: Agroprojekt PSO s.r.o., Slavičkova 840/1b, 63800 Brno

Účel stanoviska: Povolení stavby - nevyžadující ÚR/SP

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GridServices, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku.

Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info@gridservices.cz

I www.gridservices.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001707516 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Jaroslav Kápička
Vedoucí zpracování externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení



Agroprojekt PSO s.r.o.
Slavičkova 840/1b
63800 Brno

naše značka
5001707516

vyřizuje
Jaroslav Kápička

datum
18.04.2018

Věc:

Jez Spytihněv, PB - oprava opevnění a přístupové cesty

K.ú. - p.č.: Spytihněv

Stavebník: Agroprojekt PSO s.r.o., Slavičkova 840/1b, 63800 Brno

Účel stanoviska: Povolení stavby - nevyžadující ÚR/SP

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GridServices, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku.

Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1

Zábřovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info@gridservices.cz

I www.gridservices.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007


Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001707516 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Jaroslav Kápička
Vedoucí zpracování externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení



Datum: 23.4 2018
Váš dopis značky: -/18
Vyřizuje: Mgr. Petra Březíková
Telefon: 777 707 967
e-mail: petra.brezikova@zlinnet.cz

AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Projekční oddělení
Bc. Pavel Prokop
Slavičkova 840/1b
638 00 Brno

Naše zn.: ZN-Vyj.121/18

Vaše zn.:

Název stavby: Jez Spytihněv, PB-oprava opevnění a přístupové cesty

Investor stavby: Povodí Moravy, s.p.

Místo stavby: k.ú. Spytihněv

Věc: Vyjádření ke stavbě

Na základě prostudování Vámi zaslaných podkladů jsme zjistili, že při realizaci nedojde v současné době k přímému dotčení našich optických sítí či zařízení. S vydáním územního rozhodnutí (příp. stavebního povolení) na výše uvedenou stavbu souhlasíme bez podmínek.

Jelikož v této lokalitě nelze vyloučit umístění našeho zařízení před realizací Vaší stavby, vyzýváme dodavatele stavby, aby nás před zahájením výkopových prací kontaktoval na výše uvedeném telefonním čísle.

Ceník služeb:

- Vyjádření pro fyzické osoby – v papírové formě včetně sítě **zdarma**
- Vyjádření pro organizace do 100m – v digitální formě včetně sítě **100,-Kč**
- Vyjádření pro organizace do 1000m – v digitální formě včetně sítě **300,-Kč**
- Vyjádření pro organizace nad 1000m - v digitální formě včetně sítě **500,-Kč**
- Sankce za nenahlášení jakéhokoli poškození našeho zařízení **30 000,-Kč**
- Vytýčení podzemních sítí je zpoplatněno jako **výjezd + hodinový tarif pracovníka**
- Veškeré ceny jsou bez DPH

Vyjádření má platnost 12 měsíců od data vydání.

S pozdravem

Mgr. Petra Březíková

Na základě plné moci

Zlín Net, a.s.
Nad Stráněmi 5656
760 05 Zlín
IČ: 25213428
DiČ: CZ25313428
www.zlinnet.cz
002

Příloha:

- vyjádření ke stavbě (e-mailem v .pdf)

ŘSD ČR - Správa Zlín
Fügnerovo nábřeží 5476

Došlo: 25 -04- 2018

Č.j.: 9634

Přil.:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Čerčanská 12
140 00 Praha

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

Prokop / 533 033 931

V Brně dne

18.4.2018

pavel.prokop@agroprojektpsoc.cz

Věc: Žádost o vyjádření

Na základě objednávky Povodí Moravy, s.p. zpracováváme projektovou dokumentaci pro ohlášení a provedení stavby:

„Jez Spytihněv, PB – oprava opevnění a přístupové cesty“

V projektové dokumentaci bude řešeno:

- opevnění břehu:** Zde dojde k odstranění stávající betonové patky a části opevnění v šířce 1–1,5 m až na původní terén. Bude vybudovaná nová betonová opěrná patka včetně drenážního systému. Na patku bude navázána kamenná dlažba do betonu a drenážní vrstvy. Práce budou prováděny po částech, po jednotlivých dilatačních celcích. Celková délka nově zbudované patky bude asi 106 m a plocha předláždění 110 – 150 m².
- oprava přístupové komunikace:** Dojde k zapravení poškozené komunikace po výkopu a betonáži patky. Dále budou doplněny kaverny a odplavený materiál. Komunikace bude provedena z kamenné rovinaniny s vyklínováním líce. Délka opravované komunikace je cca 110 m a šířka 3-4 m.
- doplnění záhozu v podjezí:** Bude odstraněn drobný odplavitelný materiál a těžký kamenný pohoz bude doplněn novým kamenem o hmotnosti min. 500 kg a urovnán do vhodného tvaru.

Investorem je Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, Brno.

Tímto Vás žádáme o vyjádření k výše uvedenému záměru.

Za kladné vyřízení naší žádosti předem děkujeme.




18.4.2018

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Správa Zlín (2)
Fügnerovo nábřeží 5476
760 01 ZLÍN

S pozdravem
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Slavičková 840/1b
Brno 638 00
Bc. Pavel Prokop

Přílohy:

- Zjednodušená PD



Smulčin


ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Správa Zlín (2)
Fügnerovo nábřeží 5476
760 01 ZLÍN

14.3.2018



Souř. systém: S-JTSK

Výšk. systém: BPV

AKCE:	JEZ SPYTIHNĚV, PB- OPRAVA OPEVNĚNÍ A PŘÍSTUPOVÉ CESTY	 AGROPROJEKT PSO s.r.o. Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno Tel.: 533 033 934 www.agroprojektpso.cz	
K.Ú.:	SPYTIHNĚV	VED. PROJEKTANT:	ING. J. HERMANY
OBEC:	SPYTIHNĚV	AUTOR. INŽENÝR:	ING. J. HERMANY
KRAJ:	ZLÍNSKÝ	PROJEKTANT:	BC. P. PROKOP
OBJEDNATEL:	POVODÍ MORAVY, S. P.	PROJEKTANT :	
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ A PROVEDENÍ STAVBY	Č. ZAKÁZKY:	XXX
OBSAH:	JEZ SPYTIHNĚV, PŘEHLEDNÁ SITUACE	MĚŘÍTKO:	1 : 5 000
		DATUM:	DUBEN 2018
		PŘÍLOHA; PARÉ:	XX

odbor stavební úřad

Masarykovo náměstí 89
763 61 Napajedla
tel: +420 577 100 962
fax: +420 577 100 965
mobil: +420 734 575 024
e-mail: neubergova@napajedla.cz
www.napajedla.cz

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Slavičkova 840/1b

Lesná

638 00 Brno 38

Váš dopis značky/ze dne:

Spisová značka:

SÚ/2018/2318/N

Oprávněná úřední osoba:

Ivana Neubergová, DiS.

Napajedla, dne:

27.04.2018

Vyjádření k záměru stavby „Jez Spytihněv, PB – oprava opevnění a přístupové cesty“

Na základě žádosti o vyjádření k záměru „Jez Spytihněv, PB – oprava opevnění a přístupové cesty“, kterou dne 18.04.2018 podal **AGROPROJEKT PSO, s.r.o., IČO 41601483, Slavičkova 840/1b, Lesná, 638 00 Brno 38** (dále jen "žadatel") Městský úřad Napajedla, odbor stavební úřad (dále jen "stavební úřad"), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje:

Popis stavebního záměru:

- opevnění břehu: dojde k odstranění stávající betonové patky a části opevnění v šířce 1-1,5 m až na původní terén. Bude vybudovaná nová betonová opěrná patka včetně drenážního systému. Na patku bude navázána kamenná dlažba do betonu a drenážní vrstvy. Celková délka nově zbudované patky bude asi 106 m a plocha předláždění 110 – 150 m²

- oprava přístupové komunikace: dojde k zapravení poškozené komunikace po výkopu a betonáži patky. Dále budou doplněny kaverny a odplavený materiál. Komunikace bude provedena z kamenné rovinaniny s vyklínováním líc. Délka opravované komunikace je cca 110 m a šířka 3-4 m

- doplnění záhozu v podjezí: bude odstraněn drobný odplavitelný materiál a těžký kamenný pohoz bude doplněn novým kamenivem o hmotnosti min. 500 kg a urovnán do hodného tvaru.

Dle doplňující telefonické informace je stavba „Jez Spytihněv, PB – oprava opevnění a přístupové cesty“ na pozemku parcelní číslo 1368/10 (vodní plocha) v katastrálním území Spytihněv.

K výše uvedenému stavebnímu záměru stavební úřad sděluje, že pozemek parcelní číslo **1368/10** (vodní plocha) v katastrálním území **Spytihněv**, se dle platného územního plánu obce Spytihněv nachází v ploše, jejíž funkční vymezení je "zeleň svahová, ochranná a doprovodná, příp. stromořadí, soliterní zeleň".

Dále sděluje, že stavební záměr v souladu s ustanovením § 79 odst. 5 stavebního zákona nevyžaduje územní rozhodnutí nebo územní souhlas.

Toto vyjádření podle stavebního zákona nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních úřadů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

Ivana Neubergová, DiS.
referent odboru

Obdrží:

(dodejky)

AGROPROJEKT PSO, s.r.o., IDDS: 784cctd

sídlo: Slavičkova č.p. 840/1b, Lesná, 638 00 Brno 38



Městský úřad
OTROKOVICE

**odbor životního prostředí
oddělení vodního hospodářství**

79

VAŠE ZNAČKA:
ČÍSLO JEDNACÍ: OŽP/18102/2018/HOF
SPISOVÁ ZNAČKA: OŽP/3231/2018/HOF
OPRÁVNĚNÁ
ÚŘEDNÍ OSOBA: Ing. Eva Hoferková
TELEFON: 577 680 284
E-MAIL: hoferkova@muotrokovice.cz
DATUM: 25.04.2018

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Slavíčková 840
638 00 BRNO

VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako místně příslušný správní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **obdržel** dne 18.4.2018 Vaši žádost o vyjádření dle vodního zákona

k záměru:

„Jez Spytihněv, PB - oprava opevnění a přístupové cesty“

Investora:

Povodí Moravy, s.p.

Stupeň projektové dokumentace:

záměr stavby

Zpracovatel dokumentace, zak. č., datum:

Vypracoval: Agroprojekt PSO s.r.o., Ing. J. Hermany

Vypracováno: duben 2018

Žadatel:

Agroprojekt PSO s.r.o., Slavíčková 840, 1b, 638 00 Brno

Popis akce:

Záměrem žadatele je zpracování dokumentace pro stavbu „Jez Spytihněv, PB - oprava opevnění a přístupové cesty“, v rámci které bude řešeno:

- a) opevnění břehu - bude odstraněna stávající betonová patka a část opevnění v šířce 1-1,5 m až na původní terén, bude vybudována nová opěrná patka včetně drenážního systému, na patku bude navázána kamenná dlažba. Celková délka nové patky 106 m a plocha předláždění 110 -150 m².
- b) oprava přístupové komunikace - dojde k zapravení poškozené komunikace po výkopu a betonáži patky
- c) doplnění záhozu v podjezí - bude odstraněn drobný odplavitelný materiál a těžký kamenný pohoz bude doplněn novým kamenem.

K žádosti bylo doloženo:

- zjednodušená PD - situace,

Vyjádření:

Posouzením možnosti ovlivnění vodních poměrů a zájmů chráněných ustanoveními vodního zákona a předpisů jej provádějících zamýšleným záměrem dospěl Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad k závěru, že realizace akce je z vodohospodářského hlediska **možná** za těchto podmínek:

- Stavební objekty: **opevnění břehu a doplnění záhozu v podjezí jsou vodním dílem.** Příslušným speciálním stavebním úřadem je vodoprávní úřad MěÚ Otrokovice, OŽP.

Strana 1 (celkem 2)

- Ve zpracovávané dokumentaci je třeba upřesnit, v jakém rozsahu bude stavba vodních děl provedena. Pokud bude v rozsahu stávajícím - v původní délce patky vč. drenážního systému a se stejnou plochou předláždění, bude se jednat o **udržovací práce** na vodním díle, které pokud by mohly negativně ovlivnit životní prostředí nebo stabilitu vodního díla, je jeho vlastník povinen ohlásit vodoprávnímu úřadu MěÚ Otrokovice, OŽP, dle ust. § 15a odst. 3 vodního zákona.
- Pokud bude rozsah navrženého záměru větší, než obsahuje stavba stávajícího vodního díla, bude k provedení stavby třeba **povolení vodoprávního úřadu** vydané dle ust. § 15 vodního zákona.

Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas vodoprávního úřadu a není rozhodnutím ve správním řízení podle ustanovení § 18 vodního zákona, a proto se nelze proti němu odvolat.

Ing. Eva Hoferková
referent odboru

Doručuje se:
Agroprojekt PSO s.r.o., Slavičkova 840,1b, 638 00 Brno



Městský úřad
OTROKOVICE

odbor dopravně-správní
oddělení silničního hospodářství

VAŠE ZNAČKA: ČÍSLO JEDNACÍ: DOP/18096/2018/SOK SPISOVÁ ZNAČKA: DOP/3361/2018/SOK OPRÁVNĚNÁ: Ing. Karel Sokol ÚŘEDNÍ OSOBA: TELEFON: 577 680 413 E-MAIL: sokol@muotrokovice.cz DATUM: 02.05.2018	AGROPROJEKT PSO s.r.o. Slavičkova 840 638 00 BRNO
--	---

Vyjádření k připravované akci „Jez Spytihněv, PB - oprava opevnění a přístupové cesty“

Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství jako příslušný obecní úřad s rozšířenou působností dle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, Vám k Vaší žádosti ze dne 18.04.2018 sděluje, že k předloženému záměru nemáme připomínek.

OTISK RAZÍTKA

Ing. Karel SOKOL
referent
(opatřeno elektronickým podpisem)

Záznam z jednání

k akci „Jez Spytihněv, PB - oprava opevnění a přístupové cesty“ konaného dne 16.5.2018
v objektu obsluhy Jezu Spytihněv

Přítomni: AGROPROJEKT PSO, s.r.o. (zhotovitel) - Ing. Jiří Hermany

Povodí Moravy, s.p. (objednatel) - viz presenční listina

- Objednatel byl seznámen technickým návrhem řešení opravy opevnění a přístupové cesty na pravém břehu v podjezí jezu Spytihněv
- V úseku cca 5 m je průsaková voda tvořena vývěrem pramenité vody. Ta bude podchycena a oddělena od zbytku průsakových vod. Vyústění potrubí podchycených minerálních vod bude ocelovou trubkou 50 mm v místě posledního stupně schodiště. Vyústění drenážní trubky průsakových vod bude přes přístupovou cestu v ocel. trubce DN100 do koryta Moravy 0,5 m nad normální hladinu.
- Samotná oprava bude tvořena vybudováním žb prahu v patě stávající kamenné dlažby svahu. Práh bude mít výšku 1,0 m a šířku 0,3 m se svislými stěnami. Práh bude založen na podkladní beton. Pro založení prahu bude proveden výkop se šikmými svahy a provedeno částečné rozbrání dlažby. Na rubu prahu bude proveden šp zásyp 8/16 mm v celé ploše. V patě drénu bude uložena drenážní flexibilní trubka DN80 mm. Přebytečná zemina z výkopku bude odvezena na skládku. Nad šp zásypem bude provedena kamenná dlažba s vyspárováním.
- Betonáž prahu bude prováděn z břehu pomocí betonových čerpadel.
- Přístupová cesta bude šířky 3,0 m včetně prahu. Povrch cesty bude kompletně přeskládán a doplněn kamenem z 20%. Kameny tl. cca 35 cm budou skládány na plochu do lože ze šd 16/32 mm.
- Při schodišti bude v délce cca 2 m opravena degradovaná žb nábrežní zeď vývaru. Celá zeď bude otryskána a opatřena sjednocovacím nátěrem se vzhledem matného betonu.
- Výmol v opevnění podjezí za prahem vývaru bude vyplněn balvany o hmotnosti min. 1 000 kg. Kámen bude dovážen z lomu Baldovec. Kameny bude skládány tak aby byly do sebe vzájemně zaklíněny a bylo dosaženo dostatečné odolnosti. Za prahem vývaru bude doplněno chybějící spárování mezi kameny betonem v pásu šířky cca 3,0 m. Pře aplikací betonu bude provedeno odstranění porostů (trávy, mech, apod.)

V Brně dne 21.5.2018

zaznamenal: Ing. Jiří Hermany

PRESENČNÍ LISTINA:

Akce: Jez Spytihněv, PB-oprava opevnění a přístupové cesty

Místo konání: Povodí Moravy, s.p. - Spytihněv, objekt obsluhy Jezu Spytihněv

Datum: 16.5.2018

[illegible]

