

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Č.j.:	Sp.Zn.:	Vyřizuje /linka	Vyhotoveno dne:
JMK 80214/2013	S-JMK 80214/2013 OŽP-Cib	Ing. Michal Cibulka/2690	4. 9. 2013

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 3/5, jako příslušný orgán státní správy ve smyslu § 67 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, jako vodoprávní úřad ve smyslu § 104 odst. 2 písm. d) a příslušný dle § 107 odst. 1 písm. w) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) přezkoumal žádost podniku Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČ: 70890013 o schválení manipulačního řádu pro vodní dílo Jevišovice a na podkladě ustanovení:

- § 115 odst. 17 vodního zákona
- § 2 Vyhlášky Ministerstva zemědělství č.216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

**žadateli, tj. podniku
Povodí Moravy, s.p.,
Dřevařská 11, 601 75 Brno,
IČ: 70890013**

s c h v a l u j e

**manipulační řád pro vodní dílo Jevišovice
na vodním toku Jevišovka, ř.km 55,358.**

Dle § 59 odst. 3 vodního zákona se stanovují následující podmínky:

- Doba platnosti předmětného manipulačního řádu se stanovuje do schválení nového manipulačního řádu pro vodní dílo Jevišovice, revize tohoto manipulačního řádu se stanovuje nejpozději do 31. 8. 2023.

Stručné údaje o vodním díle:

- vodní dílo: Jevišovice
- kraj: Jihomoravský
- katastrální území: Jevišovice, Střelice u Jevišovic
- hydrologické pořadí: 4-14-03-009
- název toku: Jevišovka
- říční kilometr: 55,358
- správce toku a povodí: Povodí Moravy, s.p.
- druh vodního díla: přehrada (§ 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona)
- určení polohy vodního díla orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému JTSK (X, Y): - 1178116, - 646258

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

ODŮVODNĚNÍ

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve smyslu § 67 zákona č.129/2000 Sb., o krajích v úplném znění, jako vodoprávní úřad ve smyslu § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. w) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) obdržel dne 11. 7. 2013 žádost podniku Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČ: 70890013 o schválení manipulačního řádu pro vodní dílo Jevišovice. Povolení k nakládání s vodami pro předmětné vodní dílo bylo vydáno Okresním úřadem Znojmo, referátem životního prostředí, ze dne 22. 2. 1999, č.j.: Vod 87/231.2/99-Ko, změněné rozhodnutím Městského úřadu Znojmo, odboru životního prostředí, ze dne 26.6.2003, č.j.: Vod 23d2 6195/2003-Ko.

Žádost podniku Povodí Moravy, s.p., byla posuzována na podkladě ustanovení § 115 odst. 17 vodního zákona. Na podkladě § 115 vodního zákona a ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu, Krajský úřad Jihomoravského kraje oznámil zahájení vodoprávního řízení přípisem ze dne 19. 7. 2013, pod č.j. JMK 83568/2013.

Shromážděné doklady:

- žádost podniku Povodí Moravy, s.p.
- manipulační řád VD Jevišovice v dvojím vyhotovení;

Stručný popis vodního díla:

Vodní dílo Jevišovice bylo vybudováno v letech 1894 – 1896, je situováno na toku Jevišovka v ř. km 55,358. Vzdouvací objekt je gravitační zděná hráz z rulových a ruložulových balvanů. Hlavním účelem díla je snížení povodňových průtoků, zajištění trvalého minimálního zůstatkového průtoku ($MZP=0,11 \text{ m}^3/\text{s}$), akumulace vody k zajištění nalepšeného minimálního průtoku ($MQ_{\text{nal.}}=0,20 \text{ m}^3/\text{s}$), rekreace a vodní sporty a sportovní rybolov.

Maximální výška hráze nad základovou spárou je 22,5 metru, délka hráze v koruně 122 metrů, šířka komunikace v koruně hráze 3 metry. Celkový objem nádrže činí 0,551 mil. m^3 .

K převádění povodňových průtoků slouží boční bezpečnostní přeliv umístěný na levém břehu nádrže. Délka přelivné hrany je 24,4 m. Voda přepadá do spadiště a dále odtéká 8 m širokým skluzem. Zaústění skluzu je provedeno přímo, bez vývaru, do Jevišovky. Spadiště i skluz jsou vedeny v rostlé skále. Bezpečnostní přeliv může při maximální hladině převést celkový průtok cca 80 m^3/s .

V souladu s § 59 odst. 3 vodního zákona byla vodoprávním úřadem omezena platnost manipulačního řádu, kdy vlastník předmětného díla musí provést revizi manipulačního řádu nejpozději do 31. 8. 2023.

Vodoprávní úřad v rámci celého řízení posoudil žádost a ostatní podklady a zjistil, že nebudou narušeny nebo omezeny práva a právem chráněné zájmy jiných. Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k Ministerstvu zemědělství ČR a to podáním učiněným u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí do 15 dnů ode dne jeho oznámení (viz § 81 až § 83 správního řádu). Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby každý účastník dostal jeden stejnopis a jedno vyhotovení zůstalo správnímu orgánu.



Ing. Bc. Anna Hubáčková, v.r.
vedoucí odboru životního prostředí

Za správnost vyhotovení: Ing. Michal Cibulka

ROZDĚLOVNÍK:

Účastníci řízení:

1. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
2. Moravský rybářský svaz, o.s., Soběšická 1325/83, 614 00 Brno-sever - Husovice
3. Město Jevišovice, Jevišovice 56, 671 53 Jevišovice
4. Obec Černín, Černín 49, 671 53 Jevišovice
5. Obec Vevčice, Vevčice 10, 671 53 Jevišovice
6. Obec Střelice, Střelice 1, 671 53 Jevišovice

Ostatní:

7. Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, Náměstí armády 1213/8, 669 01 Znojmo
8. Vodní díla TBD, a.s., pracoviště Brno, Okružní 29a, 638 00 Brno – Lesná
9. Český hydrometeorologický ústav, Kroftova 43, 616 67 Brno
10. Krajská hygienická stanice JMK se sídlem v Brně, pracoviště Jeřábkova 4, 602 00 Brno

Fax
541 651579

Telefon
541 652 690

Internet
www.kr-jihomoravsky.cz

E-mail
cibulka.michal@kr-jihomoravsky.cz