

NAŠE ZNAČKA

VYŘÍZUJE
Ing. Radim Frajt
+420 541 637 347
frajt@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 24. 09. 2018

Vysvětlení č. 1 k dokumentaci zadávacího řízení - „Dyje Břeclav, ř.km (dig.) 23,300 – 24,400 – navýšení LB hráze“ a „Dyje Břeclav, ř.km (dig.) 23,300 – 24,400 – zpevnění koruny LB hráze“

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Dyje Břeclav, ř.km (dig.) 23,300 – 24,400 – navýšení LB hráze“ a „Dyje Břeclav, ř.km (dig.) 23,300 – 24,400 – zpevnění koruny LB hráze“ obdržel dne 20. 9. 2018 prostřednictvím emailu dotazy účastníků vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Z projektové dokumentace vyplývá, že součástí zakázky je provedení vrstvy z geobuněk. Tyto geobuňky budou dle PD vyplněny štěrkovým materiálem vytěženým z koryta Dyje.

Bude možné nahradit zdroj štěrkového materiálu z koryta řeky Dyje dodáním jiného vhodného těženého štěrkového materiálu? Pokud ano, prosíme o přesnou specifikaci kameniva.

V případě požadavku na dodání těženého materiálu z koryta řeky Dyje, prosíme o uvedené přesnější hloubky vody pro těžbu tohoto materiálu.

Odpověď:

Zadavatel preferuje těžit štěrk přímo z koryta toku Dyje, který je v bezprostřední blízkosti stavby. S tímto materiálem máme dobré zkušenosti z předchozích staveb. Hloubka vody v Dyji pro těžbu materiálu je do 1,0 m. Frakce tohoto materiálu je 0-32.

Dotaz č. 2:

Z projektové dokumentace vyplývá, že jako zdroj vhodné zeminy pro dosypání hrází byl určen zemník v lokalitě štěrkoven v Charvátské Nové Vsi.

Je možné nahradit tento zdroj vhodné zeminy jiným nebo zadavatel požaduje dodání zeminy z tohoto uvedeného zemníku?

V případě požadavku na dodání vhodné zásypové zeminy ze zemníku v lokalitě štěrkoven v Charvátské Nové Vsi vás prosíme sdělení ceny za m³ a přesné sdělení místa zemníku z důvodu přepravních vzdáleností.

Odpověď:

Pokud má zhotovitel vlastní zdroj zeminy, může jej použít za předpokladu, že doloží výsledky laboratorních zkoušek. Tato zemina musí být vhodná do násypů protipovodňových zemních hrází a k ohumusování zemních krajnic a svahů.

Toto Vysvětlení je uveřejněno na profilu zadavatele https://zakazky.eagri.cz/contract_display_11390.html

S pozdravem



MVDr. Václav Gargulák
Generální ředitel
Povodí Moravy, s.p.

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-1-