

Multiaqua, s.r.o.
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

25.10.2017

NAŠE ZNAČKA

1095334935

VYŘIZUJE / LINKA

Milan Svoboda/800850860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Kolín/13.11.2017

Vyjádření k předloženým dokumentům k ohlášení stavby na akci: „Cidlina, Libice n.C., oprava nátrží včetně patek, ř.km 0,000 - 1,600“.

ČEZ Distribuce, a.s. nemá námitek k předloženým dokumentům k ohlášení stavby na akci: „Cidlina, Libice n.C., oprava nátrží včetně patek, ř.km 0,000 - 1,600“, na parc.č. 777/1, 777/59, 777/7, 777/38, 771/2, 777/37, 777/56, 661, 662, 768/4 (k.ú.Libice nad Cidlinou), za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek.

V místě se nachází distribuční podzemní vedení nízkého napětí 1kV.

Pokud dojde stavbou ke střetu s ochranným pásmem distribučního vedení ČEZ Distribuce, a.s. je nutné požádat o souhlas k činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu el. vedení, kde budou stanoveny konkrétní podmínky ke stavbě.


Před zahájením prací je nutné zažádat o vyjádření k existenci sítí.

Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení se zajištěním nejmenšího dovoleného krytí podzemních sítí kabelů 1kV a 22kV v tělese komunikace a vjezdů 1m. Krytí je nutné přizpůsobit konstrukci chodníku, vozovky, parkovacího stání a vjezdů (dělený arot, betonové žlaby). V případě nedodržení ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení, bude zajištěno přeložení distribučního zařízení v souladu s ust. § 47, zákona 458/2000 Sb. na náklady toho, kdo přeložku vyvolá. Uložení do chrániček bude provedeno za součinnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

Před započítáním stavby je nutné zažádat o vytýčení distribučního zařízení, které bude provedeno po objednání ze strany ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

Potřebné formuláře jsou ke stažení na www.cezdistribuce.cz

S pozdravem



Milan Svoboda
technik Správy energetického majetku vn, nn



ČEZ Distribuce, a.s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035 160.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00