Revize:	OO	Název projektu:	Investor:	Název dokumentu:	Příloha:		=
Datum:	srp.16	**Kunovice -přeložka čerpací stanice ČS011**		**Technická zpráva - příl. 1 Soupis pohonů**	**D.2**		+
Zpracoval:	Fůsek				Stupeň:	Číslo zakázky:	Strana 1
Kontroloval:	ing. Melichárek				PD	1	Celkem stran 1

PS	Poz	Číslo	Pi (kW)	Ps (kW)	Napětí (V)	Proud In (A)	Proud Ir (A)	Popis	Typ	Poznámka
	11.1	11M1	3,10	3,10	3x400V	6,9	34	Ponorné čerpadlo splaškových vod	NP 3102.180 MT	
	11.1	11M2	3,10		3x400V	6,9	34	Ponorné čerpadlo splaškových vod	NP 3102.180 MT	
	11.2	9M11	8,80	8,80	3x400V	18	50	Ponorné čerpadlo dešťových vod	CP 3152.181 LT	rozběh Y/D
	11.2	9M12	8,80	8,80	3x400V	18	50	Ponorné čerpadlo dešťových vod	CP 3152.181 LT	rozběh Y/D
	11.3	9M21	0,37	0,37	3x400V			Stavidlo na odlehčovacím potrubí	AUMA-Norm SA07.5	

2
2