

NAŠE ZNAČKA

VYŘÍZUJE
Ing. Helena Řídká
+420 541 637 256
ridka@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 23. 11. 2018

Sdělení zadavatele k zadávací dokumentaci – Olšava, Kunovice – protipovodňová ochrana města

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Olšava, Kunovice – protipovodňová ochrana města“ sděluje doplňující informaci k zadávací dokumentaci.

Zadavatel obdržel dne 30. 10. 2018 níže citovaný dotaz dodavatele. Zadavatel na dotaz dodavatele reagoval a zohlednil ho v aktualizovaném soupisu prací, jenž byl uveřejněn na profilu zadavatele v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 dne 14. 11. 2018. Zadavatel nyní pro úplnost doplňuje přesnou citaci dotazu dodavatele.

Vážení,

obracíme se na Vás jako na zadavatele řízení pro výše uvedenou veřejnou zakázku s žádostí o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci předmětné zakázky.

SO 04.2.5 Opatření na vodovou - přeložka vodovodu PV3

82	K	892,2R	Dodávka + montáž ohebná dvouplášťová chránička kabelů: vnější plášť HDPE/ vnitřní plášť LDPE D63mm	kus	15,400
----	---	--------	---	-----	--------

SO 06.2.2 Opatření na vodovodu - přeložka řadu PV1, PV2

87	K	892,2R	Dodávka + montáž ohebná dvouplášťová chránička kabelů: vnější plášť HDPE/ vnitřní plášť LDPE D63mm	kus	21,700
----	---	--------	---	-----	--------

Je správně měrná jednotka kus, nebo se jedná o počet metrů?

V obou případech je v aktualizovaném soupisu prací jednotka opravena na m.

Ve VV je položka:

953965100R	Kotevní trn z nerez oceli St 52D 22mm, poplastovaná l=300mm, v jedné části osazeny kluzně obalené PVC pásem	kus
------------	--	-----

Kotevní trn z nerez oceli St 52D 22mm, poplastovaná l=300mm, v jedné části osazeny kluzně obalené
PVC pásem

Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.01.2.0 a v.č. C4, D.1.01.2.1.1 až 4, D.1.0.1 až 14

Kde najdeme detail s umístěním nerezových trnů?

V aktualizovaném soupisu prací je vypuštěno slovo „nerez“, jedná se o poplastovanou ocel St 52, detail umístění trnů je zakreslený ve všech vzorových výkresech typů zdí – detail dilatační spáry.

Sdělení je uveřejněno na profilu zadavatele https://zakazky.eagri.cz/contract_display_11614.html.

S pozdravem

MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.