

Číslo jednací: 470/TD/18  
Vyřizuje: Blanka Vlčková  
Tel.: 469669934  
Mobil: 603899804  
E-mail: Blanka Vlčková  
Datum: 13. 9. 2018

Ing. Tomáš Klikar  
Úprkova č.p. 22/40  
500 09 Mašovice

**Věc: Rosice – Synčany – Žejbro – odstranění nánosů v ř.km 5,590-6,150 – vyjádření k projektové dokumentaci**

V příloze jsou orientačně zakresleny vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu, které v zájmovém území provozuje VS Chrudim, a.s. V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

Kanalizace v obci je ve správě Obce Rosice.

Projektová dokumentace řeší údržbu koryta toku, tj. odstranění sedimentů, obnovení původního průtočného profilu, opravu opevnění a kácení náletové břehové vegetace.

**S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:**

- Při souběhu a křížení s vodovodem a kanalizací musí být dodržena minimální vzdálenost dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, případně dle požadavku provozovatele, a to:
  1. Mezi půdorysným okrajem potrubí a půdorysným okrajem ostatních sítí v souběhu 1,0 m a v křížení dle ČSN 736005.
  2. Mezi základy a svislými konstrukcemi staveb souvisejících s vodovodními sítěmi (vodovodní armaturní šachty, čerpací a přečerpávací stanice včetně jejich oplocení) a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 1,5 m.
  3. Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního potrubí 1,5 m.

V případě, že bude v průběhu realizace stavby zjištěno, že výše uvedené podmínky nelze dodržet, budou kritická místa souběhů projednána a odsouhlasena s VS Chrudim, a.s.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou stávající vodovodní řad poškodit, je **prováděcí organizace** opatření, aby k poškození nedošlo, a to:

1. Uvědomí zástupce provozu VS Chrudim, a.s. – pan Libřický 603899863 o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem.
2. Před zahájením stavebních prací požádá pracovníka VS Chrudim, a.s. o vytýčení vodovodního řadu v naší správě – pan Kraus 603899841. (*Umístění vytýčených zařízení požadujeme ověřit vždy ruční sondou, aby nedošlo k jeho poškození*).
3. Provede vyznačení polohy vytýčeného vodovodního řadu přímo na staveništi.
4. Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce v blízkosti těchto řadů (tohoto řadu), zástupce prováděcí organizace upozorní, aby dbali maximální opatrnosti a ve vzdálenosti nejméně 1,0 m na každou stranu od osy potrubí nepoužívali nevhodné nářadí a těžkou mechanizaci (hloubící a nákladní stroje, sbíječky apod.).
5. Obnažený vodovodní řad musí být řádně zabezpečen proti poškození a před jeho záhozem bude zástupce provozu VS Chrudim, a.s. přizván ke kontrole, zda nedošlo k jeho viditelnému poškození.
6. Každé poškození vodovodního řadu nahlásí prováděcí organizace neprodleně na příslušný provoz VS Chrudim, a.s.
7. Dodrží ČSN 73 3050 "Zemní práce".

Toto vyjádření má platnost 2 roky ode dne vydání.

 **VS Chrudim**  
Vodárenská společnost Chrudim, a.s.  
Novoměstská 626, 537 28 Chrudim  
zákaznické centrum  
-45-  
*Ing. Sylva Řezníčková*

Ing. Sylva Řezníčková  
vedoucí zákaznického centra

Přílohy: informativní zakres sítí  
Provoz: Luže

