

Sweco Hydroprojekt a.s.

Ing. Jiří Bohůnek

Divize hydrotechniky, ekologie a odp. hospodářství

Táborská 31

Praha 4

140 16

SYNTHOS Kralupy a.s., O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika
SYNTHOS Kralupy a.s., je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, č. vložky 13451
VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
— // mail 30.10.2017

NAŠE ZNAČKA
35080 / 500 / 2017

VYŘIZUJE / LINKA
Němcová / 315713341

KRALUPY n. VLT., dne
10.11.2017

**Věc : „Zákolanský potok ř.km 0,0 – 1,825 Kralupy n. Vlt. – úprava koryta toku a
rekonstrukce opěrných zdí“ - stanovisko k realizaci stavby**

Obdrželi jsme Vaši žádost o vyjádření k realizaci výše uvedené stavby. Jedná se o údržbu dna koryta a břehu potoka – odstranění sedimentů, údržba koryta odstraněním vegetace, rekonstrukci nábrežní opěrné zdi a lokální opevnění koryta především v obloucích.

Zájmovým územím stavby na pravém i levém břehu Zákolanského potoka vede potrubní trasa horkovodu a koryto potoka kříží „nadzemně“ na 6-ti místech (ř. km 0,0; 0,3; 0,6; 0,7; 1,05 a 1,2). Na základě předaných podkladů je horkovod zakreslen v předložené projektové dokumentaci.

Ochranné pásmo horkovodu je 2,5m na obě strany od jeho bočních obrysů. Horkovod je ve vlastnictví společnosti TAMERO INVEST s.r.o..

S ohledem na výše uvedené souhlasí společnost TAMERO INVEST s.r.o. s realizací stavby

**„Zákolanský potok ř.km 0,0 – 1,825 Kralupy n. Vlt. – úprava koryta toku
a rekonstrukce opěrných zdí“
za podmínek:**

- 1.) Požadujeme oznámit zahájení prací na stavbě a předání časového harmonogramu postupu prací z důvodu kontroly ochrany horkovodu.
- 2.) **Všechny práce v ochranném pásmu horkovodu** (tj. 2,5 m na obě strany od bočních obrysů horkovodu) **budou prováděny pouze na základě písemného povolení na práci**, kde budou stanoveny konkrétní podmínky pro práce v OP - kontaktní osobou pro povolení na práci a případné technické dotazy je p. Petr Traxl, vedoucí provozu Distribuce energií, mobil 736 506 762 nebo p. Libor Batka, mobil 736 506 859 - oba TAMERO INVEST s.r.o.
- 3.) Ukončení prací v OP bude rovněž nahlášeno správci horkovodu (p. Traxl, p. Batka), který zkontroluje stav potrubí a provede zápis do stavebního deníku.

SYNTHOS Kralupy a.s.

O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy n. Vltavou, tel.: +420 315 711 111, fax: +420 315 723 566.

IČ: 28214790, DIČ: CZ28214790, Fortis Bank SA/NV, pobočka Česká republika, CZK účet č.: 6001471477/6300.

SYNTHOS Kralupy a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13451.



4.) Z důvodu možného poškození potrubí horkovodu se nesmí nad trasou horkovodu a v jejím ochranném pásmu pohybovat těžká technika, ani nad trasou nesmí být skladovány těžké předměty.

Toto stanovisko vydáváme za společnost TAMERO INVEST s.r.o., jejíž zájmy jsme v této věci a lokalitě oprávněni zastupovat.

S pozdravem

SYNTHOS Kralupy a.s.

O. Wichterleho 810

odbor Generel a dokumentace

276 01 Kralupy nad Vltavou

Ing. Vladimír Kříčka
vedoucí odboru Generel a dokumentace
SYNTHOS Kralupy a.s.

Na vědomí :

- P.Traxl - TAMERO INVEST s.r.o., ved. provozu Distribuce energií

SYNTHOS Kralupy a.s.

O. Wichterleho 810, 276 01 Kralupy/ n. Vltavou, tel.: +420 315 711 111, fax: +420 315 723 566.

IČ: 28214790, DIČ: CZ28214790, Fortis Bank SA/NV, pobočka Česká republika, CZK účet č.: 6001471477/6300.

SYNTHOS Kralupy/ a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13451.

