

1	KONSTRUKCE VOZOVKY			Edef,2 [MPa]
	ASFALT. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY,	ACO 11	40 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1
	POSTŘÍK SPOJOVACÍ EMULZNÍ	PS-E	0.30 kg/m ²	ČSN 73 6129, ČSN EN 13 808
	ASFALT. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16	50 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1
	POSTŘÍK INFILTRAČNÍ EMULZNÍ	PI-E	1.00 kg/m ²	ČSN 73 6129, ČSN EN 13 808
	SMĚS STMELENÁ CEMENTEM	SC C _{8/10}	120 mm	ČSN 73 6124-1, ČSN EN 14227-1...80.
	ŠTĚRKODRŤ	ŠD	min. 150 mm	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285...45.
	KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM		min. 360 mm	

2	KONSTRUKCE KRYTU			
	ASFALT. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY,	ACO 11	40 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1
	POSTŘÍK SPOJOVACÍ EMULZNÍ	PS-E	0.30 kg/m ²	ČSN 73 6129, ČSN EN 13 808
	ASFALT. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16	50 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1
	POSTŘÍK SPOJOVACÍ EMULZNÍ	PS-E	0.30 kg/m ²	ČSN 73 6129, ČSN EN 13 808
	VYROVNÁVKA Z ACO11	ACO 11	0-40 mm	ČSN 73 6129, ČSN EN 13 808
	POSTŘÍK INFILTRAČNÍ EMULZNÍ	PI-E	1.00 kg/m ²	ČSN 73 6129, ČSN EN 13 808
	KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM		min. 90 mm	

POZN.
VRSTVA SC BUDE NAŘEZÁNA PŘÍČNĚ PO CCA 5m DO HLOUBKY 0.05m, PRO VYTVOŘENÍ MENŠÍCH SMRŠŤOVACÍCH CELKŮ –
DŮLEŽITÉ OPATŘENÍ PRO PREVENCI PROKOPIROVÁNÍ NEPRAVIDELNÝCH KONTRAKČNÍCH TRHLIN DO ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVKY!


Objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik
HOLEČKOVA 3178/8, 150 24 PRAHA 5



VD Lučina – rekonstrukce komunikace a mostu

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Číslo zakázky:	16 059 00
HIP:	Ing. Pavel HRDINA 241096760, phr@pontex.cz
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL 241096760, phr@pontex.cz
Tech. kontrola:	Ing. Petr DRBOHLAV 241096753, pdr@pontex.cz
Zodp. projektant:	Ing. Pavel HRDINA 241096760, phr@pontex.cz
Vypracoval:	Ing. Martin NEUDERT 241096760, mne@pontex.cz



Praha 4, Bezová 1658, 147 14
tel: +420 241096735 fax: +420 244461038

Objednatel:	Povodí Vltavy, státní podnik	Obec:	Tachov	Kraj:	Plzeňský
Akce:	VD Lučina – rekonstrukce komunikace a mostu			Datum	Stupeň
Část:	C. STAVEBNÍ ČÁST			10/2016	PDPS
Objekt:	SO 101 – KOMUNIKACE			Souprava	Č. přílohy
Příloha:	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 1:50				4