




Legenda

-  Jímací tyč pevná Al, délka 2 m
 -  Jímací vedení AlMgSi stávající
- Konstrukce panelů bude připojena ochranným pospojením k hromosvodu.



Projektováł:	Zodp. projekt.:	Vyracováł:	<div> ELEKTRO EURON spol. s r.o.</div> <div>Zelená 1844/6,350 02 Cheb</div>	
Radovan Lióók	Ing. Petr Plaňanský	Ing. Radek Pupók		
Kraj: Středočeský	Obec: Rabyně			
Investor: Pováđ Vltavy, státní podnik, Holečková 3178/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 70889953				
Název stavby: FVE Pováđ Vltavy Rabyně 21, 252 08 Rabyně				
			Datum:	03/2018
			Č. zakázky:	13/03/2018
			Stupeň PD:	DPS
Obsah výkresu:			Měřtko:	Číslo výkresu: 8.
Doplňení stávajícího hromosvodu				