

Věc : **Vyjádření k ochraně sítí společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s.**

Stavba: **Jez Habrkovice, oprava dlažeb a odbahnění zdrže**

Dobrý den,

S předloženou projektovou dokumentací výše uvedené stavby a navrženým způsobem ochrany kabelů souhlasím za předpokladu, že budou dodrženy podmínky vydané ke této stavbě ve Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací č.j. **724104/17**.

Práce v blízkosti PVSEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. (CETIN, a.s.) provádějte s maximální opatrností za dodržení uvedených výkopových podmínek. Trasu a hloubku našich kabelů ověřte ručně kopanou sondou.

Na trasách sdělovacích vedení a zařízení PVSEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. (CETIN a.s.), nesmí být skladován žádný materiál ani postaveny přístřešky, ani zařízení stavenišť.

S navyšováním terénu v místě PVSEK v trase v orné půdě (ukládání vytěženého sedimentu v rámci agrotechnických postupů hospodaření na půdě, následné zaorání) nemáme námitek. (Výška sedimentu po rozprostření cca 5-10 cm).

Na trasách nechráněných SEK CETIN a.s. nesmí pojíždět těžké stavební mechanismy. Ve vjezdech na staveniště, požadujeme sdělovací vedení SEK ochránit před poškozením (např. položením silničních betonových panelů nad SEK v nezpevněných plochách).

Je nutné zajistit stálý volný přístup pracovníkům společnosti CETIN a.s. včetně montážního vozidla k stávajícím SEK pro případnou údržbu nebo opravu kabelů.

Po ukončení stavby pozvěte pracovníka Ochrany sítí (p. Křivka, mob. 720 752 243), ke kontrole. Pracovník Ochrany sítí potvrdí do stavebního deníku neporušenost naší trasy.

V Praze 7.12.2017

Roman Křivka
Ochrana sítě Praha