



Ing. Radka Kalousková
VODESTO s.r.o.
Panská 79
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Naše značka: 1038/TD-17

Vyřizuje linka: Dostálová 495 715 231

Dne: 14.6.2017

**Vyjádření pro územní a stavební řízení na akci „Oprava Smržovského potoka,
Smržov.“**

V místě stavby se nachází stávající veřejný vodovod v provozování Královéhradecké provozní a.s. a vodovodní přípojky v majetku vlastníků připojených nemovitostí. Vodovod DN 150 LT kříží potok pode dnem. V příloze vám zasíláme situace v M 1:1440 a M 1:500 uvedeného vodovodu Tence jsou orientačně a neúplně zakresleny přípojky. Kanalizaci v obci Smržov neprovozujeme.

K výše uvedené stavbě nemáme námitek, máme však následující podmínky a požadavky:

- předlážďení dna je nutno provést tak, aby nedošlo k narušení stávajícího vodovodu a vodovodní přípojky
- zařízení na vodovodu musí zůstat stále přístupno a nesmí na nich být ukládán stavební a vytěžený materiál
- stavbu je nutno provést tak, aby vodovod a vod. přípojka zůstaly v nezámrzné hloubce
- před zahájením zemních prací je nutné vytýčit vodovod. Je nutno zaslat objednávku na info@khp.cz a v kopii na hledaci@khp.cz včetně situace a vyjádření KHP, a.s. Dále si domluvit termín schůzky s p. Jonášem - č.tel. 725 504 762 nebo s p. Šolcem – č.tel. 606 680 804. Při vytýčení na místě samém případně upřesníme naše požadavky

Toto vyjádření je současně stanoviskem vlastníka vodovodu a kanalizace společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok.

**KRÁLOVÉHRADECKÁ
PROVOZNÍ, a.s.**

Víta Nejedlého 893
500 03 Hradec Králové

28

Ing. Pavel Stejskal

vedoucí oddělení technické dokumentace a GIS



Královéhradecká provozní

Příloha: 1 x snímek katastrální mapy s vyznačením zájmového prostoru
1 x situace v M 1:1440 a 2 x situace v M 1:500 stávajícího veřejného vodovodu
v provozování Královéhradecké provozní a.s.

Na vědomí: Jiří Kraus – manažer provozu pitných vod
Ing. Vladimír Brejcha – vedoucí střediska rozvodu vodovodních sítí



