

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Ing. Helena Řídká
+420 541 637 256
ridka@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 26. 3. 2019

Doplnění zadávací dokumentace – MVE Karolínka - modernizace

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „MVE Karolínka - modernizace“ vydává z vlastního podnětu doplnění zadávací dokumentace.

1.

Na obou asanačních potrubích (z každé spodní výpusti odbočuje 1 potrubí DN 200) budou během probíhající rekonstrukce spodních výpustí osazena šoupátka DN 200. Tato šoupátka budou otevírána elektricky s možností ovládání jak na místě, tak i dálkově a budou vybavena náhradním zdrojem pro případ výpadku elektrického proudu. Ovládání těchto šoupat bude v souladu s řídicím systémem budoucí MVE, která se bude realizovat po dokončení rekonstrukce spodních výpustí. V případě odstavení MVE z provozu tak dojde k automatickému otevření příslušné asanační výpusti a vypouštění odpovídajícího průtoku do toku bude zachováno i při výpadku proudu.

2.

Instalované potrubí MVE včetně armatur bude zatepleno a armatury MVE (šoupátka, klapky) budou ještě navíc temperovány např. topnými kabely. Bude tak zajištěna celková ochrana potrubí a armatur MVE proti škodlivému účinku mrazu.

3.

V aktualizované projektové dokumentaci rekonstrukce spodních výpustí bude uvažováno s možností napojení turbíny T2 z levé spodní výpusti a to obdobně jako v případě napojení turbíny T1 (je napojena jak na levou tak i na pravou spodní výpust'). V rámci nabídky není tedy vyžadován návrh možnosti provizorního napojení turbíny T2 z přívodního potrubí turbíny T1.

Vzhledem k doplnění zadávacích podmínek zadavatel posunuje lhůtu pro podání nabídek do 5. 4. 2019 do 9:00 hodin.

S pozdravem



Ing. Tomáš Bělaška
investiční ředitel
Povodí Moravy, s.p.

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-18-