



Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.
Souběžná 7, 466 01 Jablonec nad Nisou

☎ → 483 369 911

☎ → 483 311 946

HG partner s. r. o.
Smetanova 200
250 82 Úvaly

Vaše značka:
H 17-016

Naše značka:
2017

Vyřizuje:
Michaela Dostálová
administrativní pracovník VO
tel: 483 369 913, 775 790 301
e-mail: dostalova@tsj.cz

Místo, den:
Jablonec n. N.
04. 10. 2017

Věc: Žádost o vyjádření k PD pro stavební povolení na akci: „VD Mšeno, oprava koruny hráze bez přemostění přelivu, katastrální území: Mšeno nad Nisou“.

Stanovisko za středisko veřejné osvětlení – Technické služby Jablonec nad Nisou, s. r. o.:

Tímto Vám oznamujeme, že **S O U H L A S Í M E** s provedením stavební akce dle projektové dokumentace. Naše podmínky – viz příloha.

V případě nejasností jsme připraveni zodpovědět Vaše případné dotazy.

Michaela Dostálová
administrativní pracovník VO

Technické služby
Jablonec nad Nisou, s.r.o.
Souběžná 7, 466 01 Jablonec n.N.
IČ: 254 75 509, DIČ: CZ25475509
-7-



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM PÁSMU PODZEMNÍHO VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Technické služby Jablonec nad Nisou s.r.o. jsou majitelem a provozovatelem sítě Veřejného osvětlení ve Statutárním městě Jablonec nad Nisou.

Ochranné pásmo podzemních vedení do 110 kV včetně činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženy požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit Technickým službám Jablonec nad Nisou s.r.o. zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny a chráněny proti poškození.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být Technické služby Jablonec nad Nisou s.r.o. vyzvány ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně zhutněna, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození soustavy VO musí být okamžitě nahlášeno odpovědnému techniku Veřejného osvětlení na tel. č. 775 790 308 nebo 775 790 326. Případně na tel. 775 790 315 (dispečer), který je k dispozici 24 hod denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno.
13. Případné škody na zařízení veřejného osvětlení (i následně zjištěné) způsobené při realizaci stavební akce, budou likvidovány na náklady investora stavby.

Upozorňujeme, že v případě nedodržení uvedených technických podmínek nebude investoru vydáno kladné stanovisko ke kolaudaci stavby. Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem.

Technické služby
04-10-2017 Jablonec nad Nisou, s.r.o.
Souběžná 7, 466 01 Jablonec n.N.
IČ: 254 75 509, DIČ: CZ25475509
-7-

Organizace je zapsána v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19806.

e-mail : tsj@tsj.cz

web : www. tsj.cz

IČ : 254 75 509

DIČ : CZ 254 75 509