





1/ VZOROVÝ ŘEZ POJIŽDĚNOU ZAMKOVOU DLAŽBOU
M 1:50




2/ VZOROVÝ ŘEZ ZPEVNĚNOU NEPOJIŽDĚNOU PLOCHOU Z BETONOVÉ DLAŽBY
M 1:50




3/ VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍM ODVODŇOVACÍ ŽLABOVKY
M 1:50





4/ VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍM SILNIČNÍHO ODVODŇOVACÍHO ŽLABU VS1.3
M 1:50




5/ VZOROVÝ ŘEZ VÝPUSTKEM, VS1.2
M 1:50



6/ VZOROVÝ ŘEZ REKONSTRUKCÍ DEŠŤOVÉ VPUSTI, VS1.1
M 1:20



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ CHLORU V CHRÁNIČCE



LEGENDA:

- POTRUBÍ HDPE100, SDR11, DN 100 (ø110x6,6mm) – CHRÁNIČKA 2x, DODÁVKA STAVBA
- POTRUBÍ HDPE100, SDR11, DN 15 (ø25x2,3mm) – POTRUBÍ CHLORU, DODÁVKA PS
- HUTNĚNÝ PÍSKOVÝ PODSYP (0–4 mm), Id=0,8
- HUTNĚNÝ OBSYP PÍSKEM (0–4 mm), Id=0,8
- HUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINOU Z VÝKOPKU NEBO RECYKLÁTEM, HUTNĚNÍ MIN. 95% P.S., NEBO Id=0,8
- PAŽENÍ
- VÝSTRAŽNÁ FÓLIE (ORANŽOVÁ)
- VYHLEDÁVACÍ VODIČ – ZEMNÍ PÁSEK 30/4mm

