



Město Kralupy nad Vltavou

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životní prostředí

Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811

IČ: 00236977, DIČ: CZ 00236977, DS: 8zzbfvq

Spis.zn. MUKV-S 10760/2018 OŽP
Č.J.: MUKV 48147/2018 OŽP
VYŘIZUJE: Ing. Nedbalová Blanka
TEL.: 315 739 921
E-MAIL: blanka.nedbalova@mestokralupy.cz
DATUM: 16.07.2018

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení §104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů dále jen „vodní zákon“, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 písm. 1 odst. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů

Účastníku vodoprávního řízení podle § 27 odst. 1) správního řádu

Povodí Vltavy, státní podnik, IČO: 70889953

Se sídlem **Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov,**

CZ-NACE 36000, 16230, 25620, 25720, 351, 431, 471, 49393, 49410, 5590, 56100, 63, 702, 711, 84240

schvaluje

podle ustanovení § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona havarijní plán - „**Plán opatření pro případ ohrožení nebo havarijního zhoršení jakosti vod – pro stavbu – Revitalizace Vltavy Vraňany - Hořín**“ v katastrálním území Bukol, Křivousy, Vraňany, Lužec nad Vltavou a Zálezlice, obec Vojkovice, obec Lužec nad Vltavou, obec Vraňany, obec Zálezlice, okres Mělník, kraj Středočeský, vodní tok Vltava, ČHP: 1-12-02-0970-0-00, 1-12-02-0950-0-00, 1-05-04-0630-0-00, ř. km 5,6 – 10,2, určení stavby orientačně souřadnice X, Y, S-JTSK: začátek 101465.31, 742805.04 konec 1017753.17, 738326.18

Havarijní plán se schvaluje při splnění následujících podmínek:

1. Do telefonních spojení bude doplněno telefonní číslo havarijního telefonu MěÚ Kralupy n.Vlt., OŽP – 777 798 220, telefonní číslo na MěÚ Mělník, vodoprávní úřad a telefonní číslo na MěÚ Neratovice, vodoprávní úřad.
2. Před zahájením stavby bude provedena aktualizace havarijního plánu. Budou doplněna telefonní spojení na dodavatele stavby včetně stavebního dozoru.
3. Platnost havarijního plánu se stanovuje po dobu stavebních prací stavby „Revitalizace Vltavy Vraňany – Hořín“ povolené rozhodnutím MěÚ Kralupy n.Vlt., OŽP pod č.j. MUKV 90966/2017 OŽP dne 22.12.2017.

Schválený havarijní plán „Plán opatření pro případ ohrožení nebo havarijního zhoršení jakosti vod – pro stavbu – Revitalizace Vltavy Vraňany - Hořín“, vypracovaný ADONIX, spol. s r.o., IČO: 60110589 oprávněná osoba Ing. Jiří Prax, duben 2018, je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 10.05.2017 žádost žadatele Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 70889953 v zastoupení ADONIX, spol. s r.o., Bratraců Veverkových 645, 530 02 Pardubice, IČO: 60110589 o schválení havarijního plánu „**Plán opatření pro případ ohrožení nebo havarijního zhoršení jakosti vod – pro stavbu – Revitalizace Vltavy Vraňany - Hořín**“ v katastrálním území Bukol, Křivousy, Vraňany, Lužec nad Vltavou a Zálezlice, obec Vojkovice, obec Lužec nad Vltavou, obec Vraňany, obec Zálezlice. Vodoprávní úřad předložený havarijní plán schválil v souladu s ustanovením § 39 vodního zákona. Jeden výtisk havarijního plánu si ponecháváme pro vlastní potřebu, potvrzený havarijní plán obdrží žadatel po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Obecné povinnosti vztahující se k havarijnímu plánu:

- Se závadnými látkami uvedenými v havarijním plánu bude nakládáno v souladu s vyhláškou č.450/2005 Sb. v platném znění zejména podle § 3), § 3a) a § 4) této vyhlášky.
- Údaje, uvedené ve schváleném havarijním plánu se aktualizují do jednoho měsíce po každé změně, která může

ovlivnit účinnost a použitelnost havarijního plánu, aktualizovaný havarijní plán nebo jeho upravené části či nové doplňky se zašlou vodoprávnímu úřadu v souladu s ustanovením § 6 odst. 6 vyhlášky č.450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků ve znění pozdějších předpisů.

- Schválený havarijní plán se uloží tak, aby byl dostupný v případě havárie. Uloží se také prohlášení jednotlivých pracovníků, kteří se závadnými látkami zachází nebo by měli v případě havárie zasahovat, že byli s obsahem schváleného havarijního plánu seznámeni (§ 6 odst. 7) vyhlášky č.450/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
- Odpovědná osoba bude v případě havárie postupovat v souladu s havarijním plánem (§ 41 odst.1 vodního zákona), který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků řízení:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení Krajskému úřadu Středočeského kraje se sídlem Zborovská 11, Praha 5 podáním učiněným u Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu stejnopisů stejném jako je počet účastníků řízení (viz. rozdělovník). Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Kralupy n.Vlt. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvolání lze podat také prostřednictvím datové schránky. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku uložení v datové schránce. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Ing. Nedbalová Blanka
oprávněná úřední osoba
referent odboru životního prostředí

Příloha:

Schválený havarijní plán „**Plán opatření pro případ ohrožení nebo havarijního zhoršení jakosti vod – pro stavbu – Revitalizace Vltavy Vraňany - Hořín**“, vypracovaný ADONIX, spol. s r.o., IČO: 60110589 oprávněná osoba Ing. Jiří Prax, duben 2018

- *po nabytí právní moci rozhodnutí.*

Doručí se:

Účastníci vodoprávního řízení nebo jejich zmocněnci podle § 27 odst. 1) správního řádu:
(doporučeně do vlastních rukou na dodejku)

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 70889953 v zastoupení ADONIX, spol. s r.o., Bratranců Veverkových 645, 530 02 Pardubice, IČO: 60110589,

Na vědomí bez přílohy:

Obec Vojkovice,
Obec Lužec nad Vlt.,
Obec Zálezlice,
Obec Vraňany,
MěÚ Mělník, OŽP, vodoprávní úřad,
MěÚ Neratovice, OŽP, vodoprávní úřad,

spis.

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **506028_003209** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **2** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 18.07.2018 v 09:47:25. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 18.07.2018 05:20:10. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **27 CF 1D**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. Blanka Nedbalová, úředník MěÚ, Czechpoint - odbor životního prostředí, 1434, Město Kralupy nad Vltavou [IČ 00236977]**. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Platnost časového razítka byla ověřena dne 18.07.2018 v 09:47:25. Údaje o časovém razítku: datum a čas **16.07.2018 11:05:55**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D CB 32**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Pardubice 1**

Česká pošta, s.p. dne 18.07.2018

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

IVONA BRANDÝSKÁ

Otisk úředního razítka:



109575195-17026-180718094713

Brandýská
Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

