

Elektroměrový rozváděč RE – obchodní měření 125/5
cejchovaná trať 125/5 s přesností 0,5 S jmeovitá zátěž 5VA,
plastový pilř 2x470 x 1830 x 250 mm
NR212/NKD7D/125A/ČEZ výrobce DCK Holoubkov

Elektroměrový rozváděč RE
Jistič 3B/125A

TR 1049
KABEL ZAPOJIT NA VOLNOU
SADU POJISTEK

Kabel AYKY 3x240+120 v zemi

Kabel AYKY 3x240+120 v zemi

Kabel CYKY 4x50
Drátěný žlab

ROZVADĚČ RH

Stávající kabely 2xAYKY 4x70
po přepojení budou sloužit
pro napájení rozváděče RH1
část ČEZ Distribuce

- Kabel AYKY 3x240+120 v zemi v trase optokabelu
- Zemniř FEZN 30x4
- KS Kabelová skříň
- RE Rozváděče elektroměrový
- CH Chránička korugovaná 110/96 viz specifikace
- Vedení VN
- Ochranné pásmo VN
- Hranice parcel
- Číslo parcel

Zodpovědný projektant: Ing. Josef Janák		JAN-PRO, s.r.o	
Výpracoval: Ing. Josef Janák		Brandlova 376	
Kraj: Pardubický		Obec: Křižanovice	
Investor: Pověď Labe státní podnik, Vřta Nejedlého 951/8 Hradec Králové		DIČ:CZ28768337	
Akce:	MVE Křižanovice, vyvedení výkonu	Stupeň:	DSP
		Datum:	12/2018
		Zakázkové č.:	
		Formát:	8x44
Obsah:	Situace	Měřítko:	1:500
		Číslo výkresu:	D 1.4.1