

M Ě S T O Ž D Á N I C E, M ě s t ě č k o 7 8 7, 6 9 6 3 2 Ž d á n i c e

Tel: 518 633 615

E-mail: mpokorna@muzdanice.cz

Vyřizuje: Pokorná Marie

Tel.: 518 697 058, 725 521 297

Č.j. 2967/18/352/18/P

Ždánice 4.10.2018

IČO 285 536

DIČ CZ 00285536

AGROPROJEKT PSO s.r.o.**Slavíčková 840/1b****638 00 Brno**

Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavbu

„Ždánický potok Ždánice, km 0,000 – 1,452 – oprava koryta“

Investor stavby: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 Brno

Žádost o stanovisko společnosti Agroprojekt PSO s.r.o. Brno, zpracovatel projektové dokumentace ke stavbě „Ždánický potok Ždánice, km 0,000 – 1,452 – oprava koryta“ pro investora Povodí Moravy, s.p. byla předložena k projednání na zasedání Rady města Ždánic dne 26.9.2018.

Účelem stavby je obnovení průtočnosti koryta, oprava nábrežních zdí, odstranění pomístního břehového porostu a odtěžení usazených nánosů. Z důvodu obtížného přístupu bude oprava v části úseku prováděna ručně.

Předložená projektová dokumentace řeší postup prováděných prací a specifikuje jaké práce budou v jednotlivých úsecích potoka prováděny, jedná se zejména o odstranění náletových dřevin a keřového porostu z koryta v celé výšce průtočného profilu. Dále dojde k odstranění sedimentu ze dna potoka a očištění svahy od kořenů a pařezů. V úseku opěrné zdi budou stěny očištěny a LB zeď bude zpevněna torkretovým betonem. V některých úsecích bude dno zpevněno kamenným záhozem v tl.0,5m. V místech, kde jsou svahy zpevněny dlažbou budou očištěny a přespárovány. V úseku strmých svahů, kde to bude možné, budou tyto upraveny na sklon 1:1,5, kde to možné nebude bude svah koryta opevněn kamenným pohozem do výšky 2m nebo do výšky břehové hrany. Bude upraveno zaústění odlehčovací stoky včetně zídky okolo zaústění. V úseku mezi zástavbou (1,134 – 1,367 bude čištění koryta prováděno převážně ručně, případně drobnou mechanizací. V úseku ul. Nádražní, kde je chodník (Prašnice) km 0,300 – 0,900 budou zřízena místa pro přístup do vodního toku tak, aby dojezdová vzdálenost z koryta k přístupovému místu nepřesáhla padesát metrů. Přístupy budou chráněny ocelovými přejezdovými deskami, aby nedošlo k poškození dlažby a instalovány ochranné prvky, které omezí poškození povrchů.

Rada města po seznámení se s projektovou dokumentací a po projednání konstatovala, že **nemá připomínky** k záměru stavby „Ždánický potok Ždánice, km 0,000 – 1,452 – oprava koryta“ pro investora Povodí Moravy, s.p. dle předložené projektové dokumentace za dodržení těchto podmínek:

- Zajistit vytyčení inženýrských sítí před realizací stavby, zejména optických kabelů uložených pod chodníkem podél pravého břehu potoka a provést příslušná opatření k zabezpečení, aby nedošlo k jejich poškození.
- Provést zpevnění koryta v km cca 0,680- 0,800 v místě PB do výšky břehové hrany, aby bylo zamezeno vymýlání a narušení stability svahu.
- Při realizaci stavby zajisti příslušná opatření a dopravní značení po dobu výstavby, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti osob procházejících po chodníku, a bezpečnému a plynulému provozu na přilehlé komunikaci.
- V případě poškození povrchů (chodník, místní komunikace apod.) případně výsadby u silnice II/431 požadujeme uvedení do původního stavu.
- V případě znečištění komunikací (chodník, vozovka) při provádění stavby dbát na průběžné čištění od nánosů zeminy apod.
- Požadujeme, aby zástupce města byl přizván k předání staveniště a na kontrolní dny stavby.

Toto vyjádření nenahrazuje povolení, ohlášení, vyjádření případně jiná opatření dotčených orgánů státní správy vyžadované zvláštními předpisy.



MUDr. Vladimír Okáč
Starosta města

Na vědomí: SÚ MěÚ Ždánice

MĚSTO ŽDÁNICE
Městočko 787. 696 32 Ždánice
IČ 00285536 DIČ CZ 00285536
-16-