

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: MVDr. Václav Gargulák, generální ředitel
Název veřejné zakázky: VD Bystřička - rekonstrukce MVE
Způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení dle zákona, zahájené uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne 11. 12. 2018

I. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce technologických součástí stávající MVE nacházející se ve strojovně spodních výpustí VD Bystřička. Dojde ke kompletní výměně 2 stávajících turbín typu Bánki za 2 nové Francisovy turbíny. Součástí předmětné zakázky budou i elektroinstalační práce včetně nového systému kontroly a řízení.

II. Identifikační údaje účastníka, s nímž byla uzavřena smlouva

Obchodní firma nebo název: Strojírny Brno, a.s.
Sídlo: Blanenská 1278/55, 664 34 Kuřim
IČ: 255 43 512

S výše jmenovaným účastníkem byla uzavřena smlouva o dílo v hodnotě 9 430 212 Kč bez DPH.

Účastník byl vybrán dle kritéria ekonomická výhodnost nabídky hodnocené na základě nejvýhodnějšího poměru 2 kritérií:

Dílčí kritérium	Popis	Hodnota kritéria
K ₁	Nabídková cena díla v Kč	90 %
K ₂	Doba odstávky ve dnech	10 %

III. Identifikační údaje účastníků zadávacího řízení

Pořad. číslo nabídky	Identifikační údaje účastníka	Nabídková cena bez DPH	Doba odstávky
1	EXMONT-Energo a.s., Bohunická 652/1, 619 00 Brno, IČO: 607 51 517	9 195 844 Kč	40 dnů
2	Strojírny Brno, a.s., Blanenská 1278/55, 664 34 Kuřim, IČO: 255 43 512	9 430 212 Kč	42 dnů

IV. Identifikační údaje vyloučeného účastníka

Zadavatel vyloučil účastníka EXMONT-Energo a.s., Bohunická 652/1, 619 00 Brno, IČO: 607 51 517, neboť předložil do nabídky údaje, které neodpovídají skutečnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o doklady k prokázání kvalifikace účastníka, mohly mít vliv na posouzení podmínek jeho účasti v zadávacím řízení.

V. Uvedení poddodavatelů veřejné zakázky


Zadavatel v zadávací dokumentaci nestanovil požadavky na kvalifikaci poddodavatelů.

Účastník předpokládá plnění části zakázky „systém kontroly a řízení“ prostřednictvím poddodavatele ENECOS s.r.o., Dukovany č. 277, 675 56 Dukovany, IČO: 60702745.

VI. Zjištění střetu zájmů

Nebyl zjištěn střet zájmů u žádné osoby podílející se na zadávacím řízení.

V Brně dne 28. 05. 2019



Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-1-

MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.