


# KLADĚČSKÉ SCHÉMA VODOVODU



## VÝPIS PRVKŮ

POTRUBÍ HDPE 100SDR17 110/6,6	12,0 m
KOLENO LT 90°, PATKOVÉ (POD HYDRANT)	1 ks
REDUKCE LT FFR 100/80	1 ks
HYDRANT PODZ. EXPO 1,25 M DN 80	1 ks
ŠOUPĚ E2 KRÁTLE DN 100 PN16 HAWLE	1 ks
LEM.NÁKRUŽEK+PŘÍRUBA TOČ. 100/110, TĚSNĚNÍ A SPOJ.KATERIÁL	2 ks
ZS TELESK. 1,30–1,80 M DN 100 HAWLE	1 ks
POKL. ŠOUPÁTKOVÝ LT	1 ks
POKL. HYDRANT TĚŽ., HAWLE	1 ks
VYHL.VODIČ CY6, VÝSTR.FOLIE	14,0 m

VYPRACOVAL :	Ing.V. Kocourek		ING. VÁCLAV KOCOUREK	
OBJEDNATEL :	Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5		PLAV 95, 370 07 Č. BUDĚJOVICE	
KATASTR :	Lodhěřov		IČO 67184707	ČÍSLO PŘÍLOHY  <b>D3.3</b>
AKCE :	LODHĚŘOVSKÝ POTOK, Ř.KM 5,650–6,950, LODHĚŘOV–ÚPRAVA KORYTA D3 SO 03 PŘELOŽKY VEDENÍ TECH.INFRASTRUKTURY SO 04 OPRAVY PLOTŮ		DATUM 3/2019	
			STUPEŇ dokumentace pro realizaci stavby	
PŘÍLOHA :	PŘELOŽKA VODOVODU KLADĚČSKÉ SCHÉMA		MĚŘÍTKO	