

MULTIAQUA s.r.o.  
Veverkova 1343  
500 02 Hradec Králové

Vyřizuje: V Trutnově dne:  
Kábrt 25.11.2016

**Věc:**  
**Vyjádření k PD**

K předložené projektové dokumentaci na akci „**Lampertický potok, Lampertice, rekonstrukce koryta, ř. km 1,230 – 2,785**“ nemáme námitek.

V případě, že dojde stavbou k zásahu do místní komunikace, chodníku nebo veřejné zeleně, požadujeme dodržení následujících podmínek:

- Před zahájením prací s námi sepíše provádějící organizace nebo investor smlouvu o pronájmu zájmového území k provádění prací. Podmínky uvedení komunikace do původního stavu budou dojednány a stanoveny v této smlouvě.
- Po ukončení prací a uvedení do předešlého stavu předá protokolárně zájmové území provádějící organizace zpět TS Trutnov s.r.o.
- Do výkopu rýhy ve vozovce nebo chodníku nebude ukládán původní výkopek, zásyp rýhy bude prováděn štěrkodrtí nebo obdobným dobře hutnitelným materiálem. Zásyp bude hutněn po vrstvách max. 20 cm.
- Zásah do komunikace nesmí být prováděn v době od 1.11. do 31.3.

Při provádění prací nesmí docházet k znečišťování místních komunikací. Případné znečištění je nutno bez vyzvání a bezodkladně odstranit na náklady stavebníka. V případě poškození přilehlého pozemku ve vlastnictví Města Trutnova bude tento pozemek po ukončení stavby upraven na náklady stavebníka.

Při výstavbě budou použity takové stroje a vozidla, aby nedocházelo k poškození místních komunikací.

Toto vyjádření nenahrazuje povolení ke zvláštnímu užívání k zásahu do místní komunikace.

Bc. Jakub Kábrt  
správa komunikací

Strana 1/1

TECHNICKÉ SLUŽBY  
TRUTNOV s.r.o. ③  
Šikmá 371, 541 03 Trutnov 3  
IČ: 259 68 084, DIČ: CZ25968084  
tel.: 499 739 414, www.tstu.cz