

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Ing. Helena Řídká
+420 541 637 256
ridka@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
V Brně
19. 06. 2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 – „Ždánický potok, Ždánice, km 0,000 – 1,452 – úprava koryta a oprava koryta“

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem **Ždánický potok, Ždánice, km 0,000 – 1,452 – úprava koryta a oprava koryta** obdržel dne 18. 6. 2019 prostřednictvím systému E-ZAK dotaz účastníka vztahující se k předmětné veřejné zakázce. Zadavatel zde uvádí přesně znění dotazu a odpověď.

Dotaz:

V zadávacím VV SO 02 - oprava toku jsou položky pro vybourání stávajícího zhlaví a římsy LB zdi a pro bednění a betonáž nového zhlaví a římsy LB zdi v úseku km 0,107 - 0,241 viz. výkres D.3 vzorové příčné řezy.

Pro provedení výše uvedených prací je nutná ruční odkopávka zeminy (nutná pro provedení bednění zhlaví a římsy LB zdi) a zpětný ruční zához zeminy. Tyto zemní práce nejsou uvedeny v zadávacím výkaze výměr.

Odpověď:


Zadavatel odsouhlasil přidání položek pro odkopání zeminy a zpětný zásyp (položky 7 a 10) do výkazu výměr. Změna se týká pouze objektu SO 02. Zadavatel poskytuje jako přílohu tohoto vysvětlení aktualizovaný výkaz výměr.

Současně je nutné **prodloužit lhůtu pro podání nabídek do 1. 7. 2019 do 10:00 hodin.**

Vysvětlení vč. aktualizovaného výkazu výměr je uveřejněno na profilu zadavatele

https://zakazky.eagri.cz/contract_display_12528.html

S pozdravem



Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-1-

MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.