



# ŘEZ SPÁROU KAMENNÉHO OBKLADU - DETAIL, 1:5

HLOUBKA OPRAVY DO 80 mm

HLOUBKA OPRAVY > 80 mm




## LEGENDA:

- (A) NOVÉ SPÁROVÁNÍ KAMENNÉHO OBKLADU, PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA SPÁRY 27 mm  
MATERIÁL: OPRAVNÁ MALTA SE STATICKOU FUNKCÍ, S VLÁKNY
- (B) STÁVAJÍCÍ VÝPLŇ (CEMENTOVÁ) SPÁR KAMENNÉHO OBKLADU
- (C) KAMENNÝ OBKLAD, KOPÁKOVÉ ŽULOVÉ KAMENY V TLOUŠŤCE cca 400 mm
- (D) VÝPLŇOVÁ CEMENTOVÁ MALTA

## PRACOVNÍ POSTUP OPRAVY SPÁR KAMENNÉHO OBKLADU

- Odstranění náletové vegetace, očištění ploch kamenného obkladu tlakovou vodou s důrazem na odstranění nekompaktních částí stávající spárovací hmoty (výplně spár).
- Vysekání stávající maltové (cementové) výplně z poruch lokalizovaných po očištění tlakovou vodou, na základě průzkumu se předpokládá vysekání do hloubky cca 80 mm.
- Z bočních stran přiléhajících kamenů je nutno odsekat případné zbytky jiných materiálů.
- Prostor spáry očistit výplachem, s následným očištěním stykových ploch ocelovými kartáči (diskové rotační kartáče).
- V případě větší hloubky spáry > 80 mm lze v zadní části spáry použít cementovou výplňovou maltu.
- Průměrná šířka spáry kamenného obkladu je 27 mm.
- Následně spáru vyplnit vhodnou opravnou maltou s obsahem vláken, s nízkým smrštěním, v celém rozsahu spáry ve vrstvách dle technologického postupu použitého materiálu a v rozsahu cca 3 mm pod líc obkladových kamenů, aplikace materiálu na vlhký podklad bez nutnosti spojovacího (adhezního můstku).
- Povrch spáry zahladit ocelovým hladítkem, špachtlí.
- Okraj kamene po spárování bude vyčištěný, ne rozetřený mokrou štětkou !

VYPRACOVAL ING. J. CHROUMAL	KRESLIL ING. J. CHROUMAL	ZODP. PROJEKTANT ING. T. KLEMŠA	KONTROLOVAL ING. D. RICHTR	 <b>VODNÍ DÍLA - TBD</b>  VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Hybernská 40, 110 00 Praha 1 Tel.: 221408111* Fax: 224212803 www.vdtbd.cz	
INVESTOR POVODÍ VLTAVY, s. p., HOLEČKOVA 8, PRAHA 5					
MÍSTO STAVBY VD ŠTĚCHOVICE					
AKCE  VD ŠTĚCHOVICE - OPRAVA SPÁROVÁNÍ KAMENNÉHO OBKLADU PLAVEBNÍ KOMORY				PROJEKT Č. P 2812 / 19	ARCHIVNÍ Č. 2017 / 11
				DATUM 3 / 2019	STUPEŇ DPS
				FORMÁT 1x A4	
OBSAH  SO 01, SO 02, SO 03, SO 04 ŘEZ SPÁROU KAMENNÉHO OBKLADU - DETAIL OPRAVY				MĚŘÍTKO 1:5	ČÍSLO PŘÍLOHY D.4