## POSTUP PRACÍ

**① VYPOUŠTĚNÍ MVN HOSTOKRYJE**

NA ZÁKLADĚ MIMOŘÁDNÉ MANIPULACE DOJDE K POSTUPNÉMU ÚPLNÉMU VYPUŠTĚNÍ NA 346,60 m n.m.
NA KONCI OCELOVÉHO VÝPUSTNÍHO POTRUBÍ
ODSTRANIT ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBY

**② PYTLE S PÍSKEM**

V DOLNÍM ÚSEKU POD VÝVAREM 1 m3 PYTLŮ
S PÍSKEM, ČERPADLO S ČERPÁNÍM 25 HODIN

**③ VÝKOP SEDIMENTŮ Z MNV HOSTOKRYJE**

VÝKOPY ZEMINY: 9 364,29 m3
ODSTRANĚNÍ VĚTVÍ A ODPADU, ODVOZ NA SKLÁDKU
DO 27 km: 10 m3
PŘEMÍSTĚNÍ 9 354,29 m3 NA MEZIDEPONII DO 300m
PŘEMÍSTĚNÍ Z MEZIDEPONIE A ROZPROSTŘENÍ
NA PŮDNÍ BLOK 7602/1 DO VZDÁLENOSTI 500 m

**④ BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV**

ODSTRANĚNÍ OCELOVÝCH ČESLÍ DÉLKY 16,6 m
OČIŠTĚNÍ BETONŮ TLAKOVOU VODOU: 109,36 m2
OSAZENÍ NOVÝCH ČESLÍ DL. 16,6 m, VÝŠKY 0,3 m
OČIŠTĚNÍ A NATŘENÍ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1 m: 4,60 m
ODSTRANĚNÍ BETONŮ MEZI BP A SKLUZEM: 2,02 m3
ODVOZ BETONŮ NA RECYKLACI BETONŮ: 2,02 m3
NOVÝ VYSPÁDOVANÝ ŽELEZOBETON: 2,02 m3

**⑤ SKLUZ A KORUNA HRÁZE**

STRŽENÍ ORNICE NA KORUNĚ HRÁZE: 137 m3
PŘEMÍSTĚNÍ ORNICE DO 200 m
Z BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU A SLUZU RUČNÍ
ODSTRANĚNÍ NAPLAVENIN, PŘEMÍSTĚNÍ NA KORUNU
HRÁZE A DO PROHLUBNÍ PO PAŘEZECH: 30 m3
VRÁCENÍ ORNICE, UROVNÁNÍ NA KÓTU 351,60 mn.m.
V OBJEMU 137 m3, OSETÍ V PLOŠE 685 m2

**⑥ VODNÍ STUPEŇ**

OČIŠTĚNÍ BETONŮ TLAKOVOU VODOU: 28,51 m2

**⑦ OČIŠTĚNÍ KORYTA POD PEZPEČNOSTNÍM PŘELIVEM**

OČIŠTĚNÍ KAMENNÉ DLAŽBY DNA A BŘEHŮ
TLAKOVOU VODOU: 595,39 m2
PŘESPÁROVÁNÍ KAMENNÉ DLAŽBY: 155 m2

**⑧ ODSTRANĚNÍ NÁLETŮ**

ODSTRANĚNÍ NÁLETŮ V PLOŠE 90 m2
DŘEVNÍ HMOTU SEŠTĚPKOVAT, PŘÍPADNĚ
SPÁLIT NA MÍSTĚ

**⑨ PRAH POD VODNÍM STUPNĚM**

ODSTRANĚNÍ PRAHU Z BETONU A KAMENŮ: 4,37 m3
ODVOZ NA RECYKLACI BETONŮ: 4,37 m3
NOVÝ ŽELEZOBETONOVÝ PRAH: 4,21 m3

**⑩ POŽERÁK**

OČIŠTĚNÍ BETONŮ TLAKOVOU VODOU: 32 m2
ODSTRANĚNÍ OCELOVÉHO POKLOPU
OSAZENÍ NOVÉHO POKLOPU 0,6 m x 0,6 m
VÝKOPY ZEMINY U ZAVÁZÁNÍ LÁVKY: 0,52 m3
PŘESUN DO 100 m
VYZVEDNUTÍ POCHOZÍCH OCELOVÝCH PLECHŮ OD I18
JEJICH PŘEMÍSTĚNÍ DO 100 m, OČIŠTĚNÍ, OPATŘENÍ
PKO V PLOŠE 2 x 18,81 m2
I18: OČIŠTĚNÍ A OPATŘENÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANOU
V CELKOVÉ DÉLCE 22,80 m
ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1 m: OČIŠTĚNÍ A PKO: 22,80 m
PŘICHYCENÍ POCHOZÍCH PLECHŮ K I18: 18,81 m2
ZPĚTNÉ ZÁSYPY ZEMINOU: 0,52 m3
NOVÁ VRÁTKA 1,5 x 1,0 m SE ZÁMKEM A CEDULÍ

**⑪ PAŘEZY**

ODFREZOVÁNÍ 18 KS PAŘEZŮ S PRŮMĚREM DO 0,5m
DŘEVNÍ HMOTU SEŠTĚPKOVAT, PŘÍPADNĚ SPÁLIT
NA MÍSTĚ
OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM V PLOŠE 25 m2

**⑫ VZDUŠNÍ LÍC MVN HOSTOKRYJE**

ODSTRANĚNÍ NÁLETOVÝCH DŘEVIN A ROZRUŠENÍ
JEJICH KOŘENOVÉHO SYSTÉMU PŮDNÍ FREZOU
A NÁSLEDNÉ OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM: 1372 m2

**⑬ VÝCHOVNÁ PROBÍRKA U PETROVICKÉHO POTOKA**

ODSTRANĚNÍ VYVRÁCENÉHO STROMU O PRŮMĚRU
DO 80 cm,20 KS PONIČENÝCH STROMŮ O PRŮMĚRU
DO 20 cm, ZAPOJENÝCH KEŘOVÝCH POROSTŮ
O PRŮMĚRU DO 3,5 cm V PLOŠE 30 m2
VĚTVE SEŠTĚPKOVÁNY, NEBO SPÁLENY NA MÍSTĚ,
DŘEVNÍ HMOTA VYSKLÁDÁNA NA POZEMKU VLASTNÍKA
TERÉNNÍ NEROVNOSTI PO VÝVRATECH VYROVNAT
V PLOŠE 15 m2, OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM: 10 m2

**⑭ VÝCHOVNÁ PROBÍRKA U MVN HOSTOKRYJE**

ODSTRANĚNÍ 5 KS. STROMŮ O PRŮMĚRU DO 50 cm,
ZAPOJENÝCH KEŘOVÝCH POROSTŮ O PRŮMĚRU
DO 3,5 cm V PLOŠE 10 m2
VĚTVE SEŠTĚPKOVÁNY, NEBO SPÁLENY NA MÍSTĚ,
DŘEVNÍ HMOTA VYSKLÁDÁNA NA POZEMKU VLASTNÍKA
TERÉNNÍ NEROVNOSTI PO VÝVRATECH VYROVNAT
V PLOŠE 25 m2, OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM: 10 m2

**⑮ PŘÍSTUPY NA STAVBU**

VYBUDOVÁNÍ DOČASNÉHO SJEZDU VE SKLONU 1:5,
ŠÍŘKY 3,5 m, Z VYTĚŽENÝCH NÁNOSŮ BUDE
VYUŽITO 10 m3, VRCHNÍ POJEZDNÁ VRSTVA BUDE
ZE ŠTĚRKODRTI V OBJEMU 10 m3
REKULTIVACE V PLOŠE 40 m2
ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACE 2 x V PLOŠE 1 500 m2
OPRAVA KOMUNIKACÍ V PLOŠE 120 m2
OPRAVA VÝTLUKŮ V PLOŠE 90 m2
OPRAVA KRAJNICE KOMUNIKACE V PLOŠE 120 m2
OPRAVA KOMUNIKACE V BLÍZKOSTI LÁVKY
V PLOŠE 200 m2 (40 m3)

Legenda:
- terénní hrana
- rozhraní ploch
- dno
- silnice
- vlastnická hranice

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZODP. PROJEKTANT: ING. JAN KUBÁT | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. JAN KUBÁT | | ING. JAN KUBÁT SÍDLO FIRMY: KOMENSKÉHO 402/10 435 11 LOM |
| INVESTOR: POVODÍ VLTAVY, s.p. ZÁVOD BEROUNKA | OKRES: RAKOVNÍK | | |
| PŘÍLOHA: SITUACE TECHNICKÝCH OPATŘENÍ | | DATUM: | LISTOPAD 2018 |
| | | STUPEŇ: | PD |
| | | ČÍSLO ZAKÁZKY: | 03/2018 |
| MVN HOSTOKRYJE, OPRAVA FUNKČNÍCH OBJEKTŮ, KORUNY HRÁZE A ODSTRANĚNÍ SEDIMENTU Z NÁDRŽE | MĚŘÍTKO: 1 : 500 | PŘÍLOHA: C. 9 | Č. PARE: |