


2x zemní tyč
FeZn28/2000



SZ2


AlMgSi ø 8
Svod 2



AlMgSi ø 8
Svod 1




SZ1



2x zemní tyč
FeZn28/2000




2x zemní tyč
FeZn28/2000



SZ3

AlMgSi ø 8
Svod 3



AlMgSi ø 8
Svod 4



SZ6



2x zemní tyč
FeZn28/2000



LEGENDA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

	TYP	NÁZEV	VÝROBCE
PJ		POMOCNÝ JMAČ 0,8m	TREMIS
SZ		SVORKA ZKUSĚBNÍ	TREMIS
SP		SVORKA PŘIPOJOVACÍ	TREMIS
—●—●—		OCHRANNE POSPOJOVÁNÍ	

INPREMA		INPREMA s.r.o., Vltžnovská 374, Uherský Brod CERTIFIKÁT TUV CZ: ČSN EN ISO 9001 : 2009 Oprávnění ITI: ev.č.: 8848/9/99 EZ-M, 0-E2/A, ev.č.: 7872/9/14/R-EZ-E2/A	Datum 12/2018
Název zakázky:		VD SLUŠOVICE, OPRAVA ELEKTROINST. V ODBĚRNÉ VĚŽI A STROJOVNĚ	Stupeň: PD pro real. stavby
Část:		SPODNÍCH VÝPUSTÍ ELEKTROINSTALACE STROJOVNY SPODNÍCH VÝPUSTÍ	
Investor:		Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno	Číslo zakázky: 180919-3
Místo stavby:		Trnava, vodní tok Dřevnice	Archivní číslo: 180919-3/C6
Vypracoval	Schválil	Kontroloval	Formát: A2/4A4
Ing. Jiří Moštek	Ing. Pavel Radkovský	Ing. Jaroslav Jahoda	Měřítko: 1:50
Název výkresu:		PŮDORYS STŘECHY SSV – HROMOSVOD	Pořadové č. výkresu 09