

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Ing. Radim Frajt
+420 541 637 347
frajt@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 22. 8. 2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 – Rekonstrukce rybochovného hospodářství Koryčany

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce rybochovného hospodářství Koryčany“ zveřejňuje doplňující informace vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Na základě informací investora a dodavatele stavby "VD KORYČANY - REKONSTRUKCE VD" **může dojít** při realizaci stavby k časové kolizi s realizací stavby "Rekonstrukce rybochovného hospodářství Koryčany" a to s částí stavby "Rekonstrukce rybochovného hospodářství Koryčany - odchovné rybníčky a sádky" v prostoru stavebního objektu "SO01 Zemní příkopové rybníčky" a objektu "SO02 Nádrže" (konkrétně nádrže IV).

Z tohoto důvodu je nutno při návrhu harmonogramu stavebních prací tuto skutečnost zohlednit a přizpůsobit harmonogramu stavebních prací dodavatele stavby "VD KORYČANY - REKONSTRUKCE VD" tak, aby postup stavebních prací byl časově harmonizován s realizací stavby "VD KORYČANY - REKONSTRUKCE VD".

Při návrhu harmonogramu stavebních prací je nutno zohlednit níže uvedené skutečnosti:

Stavební objekt SO01 lze řešit zcela samostatně bez vazby na ostatní objekty stavby. Kolize se v tomto případě týká především křížení odpadního potrubí z příkopových rybníků s nově navrženou zpevněnou komunikací zřízovanou v rámci stavby "VD KORYČANY - REKONSTRUKCE VD".

V případě, že nebude možno práce na objektu SO01 zahájit před realizací této komunikace, bude nutno v místě křížení s odpadním potrubím osadit chráničku, nebo lépe zřídit část potrubí v místě křížení v takovém rozsahu, aby bylo možno zbytek trasy potrubí následně napojit bez rizika poškození nově zřízené komunikace.

Nádrž IV stavebního objektu SO4 lze také řešit samostatně z důvodu, že se jedná o objekt v koncovém profilu stavby, jehož pozdější realizace nemá vliv na realizaci všech ostatních objektů stavby. Je však nutno s touto alternativou počítat a zohlednit ji v návrhu harmonogramu stavebních prací.

Předpoklad realizace SO 01 a nádrže IV z SO 04 je cca od poloviny roku 2020. Tato skutečnost nemá vliv na konečný termín zakázky "Rekonstrukce rybochovného hospodářství Koryčany".

Z výše uvedeného důvodu zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **30. 8. 2019 do 9:30** hodin.

Toto doplnění zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem


MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-1-