



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo
zemědělství,
Pozemkový úřad Písek

Sídlem: Nádražní 1988
397 01 Písek

Zastoupený: Ing. Davidem Mišíkem,
ředitelem Pozemkového úřadu
Písek

IČ: 00020478

Název veřejné zakázky:
Polní cesta VC 5 – větev „A“ a „B“ v k.ú.
Svatkovice

Evidenční číslo VZ: 14/2010/VZ
Číslo jednací: 130718/596/2010/Kou
Druh zadávacího řízení:

Veřejná zakázka malého rozsahu
na **stavební práce**, dle ust. § 12 odst. 3 zákona
č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)



Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

22.9.2010

V souladu s § 49 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Vám zasíláme dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky malého rozsahu „**Polní cesta VC 5 – větev „A“ a „B“ v k.ú. Svatkovice**“.

Dotaz z 22. 9. 2010:

Dobrý den,

prosím o dodatečné informace na výše uvedenou akci, jedná se o rozpor mezi technickou zprávou a krycím listem nabídkové ceny. V technické zprávě je uveden trubní propustek z trub BOCR DN500, naproti tomu v krycím listu nabídkové ceny je uvedena trouba ŽB osmihranná TZP – Q 500/1000. Prosím o upřesnění tohoto materiálu.

veřejné
zakázky

1(celkem 2)



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Odpověď:

Na základě konzultace s technickým dozorem stavebníka Vám sdělujeme, že trubní propustek bude zřízen z trub **BOCR DN 500**.

V krycím listu nabídkové ceny proto uchazeč ocení „Trouba BOCR DN 500“ namísto „Trouba železobetonová osmihranná TZP-Q 500/1000“ (položka č. 25).

Ing. David Mišík

ředitel Pozemkového prádu Písek

v zastoupení Ing. Beno Slávik, zástupce ředitele

veřejné
zakázky

2(celkem 2)