

LEGENDA PRVKŮ


- RM 4** ROZVADĚČ STROJOVNÝ VĚŽE
- RM 3** ROZVADĚČ STROJOVNÝ KLAPKAPKOVÝCH UZÁVĚRŮ
- OVLÁDAČ ZAPÍNACÍ IP 44
- ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO IP65 1x36W

ROZVODNÁ SOUSTAVA dle ČSN 33 2000-3:
3/N/PE 400/230V 50Hz TN-C-S

- OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
- 411 automatické odpojení od zdroje
 - 411.2 základní izolace živých částí, přepážky nebo kryty, zábranou, polohou
 - 411.3.1 ochranné uzemnění a ochranné pospojování
 - 411.3.2 automatické odpojení v případě poruchy
 - 415 doplňková ochrana
 - 415.1 proudové chrániče
 - 415.2 doplňující ochranné pospojování

PROSTORY Z HLEDISKA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM dle ČSN 33 2000-3:
dle protokolu o určení prostředí



ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Antonín ŽIBŘITA		<div>ELPREMO SPOL. S R.O. ŘEPČÍNSKÁ 86, 779 00 OLOMOUC www.elpremo.cz</div>	
VYPRACOVAL: Antonín ŽIBŘITA			
ZÁKAZNÍK: Povodí Moravy, s.p. Děvašská 11; 601 75 Brno			
PROJEKT: VD Karolínka rekonstrukce elektro včetně přenosu dat		STUPEŇ: DSP	
OBSAH: SCHODIŠTĚ DO VĚŽE		DATUM: 12/2009	
		MĚŘÍTKO: 1:100	
		VÝKRES: F.07	